様式第５号

違　反　対　象　物　一　覧　表

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日
		公表該当違反事項	根拠法令等の条項	違反の部分等	
奥田倉庫	摂津市鳥飼和道一丁目１７番９号	自動火災報知設備未設置	消防法第１７条第１項	防火対象物全体	令和５年１２月２８日