水　質　検　査　結　果　書

採水年月日			令和8年6月17日	令和8年6月17日 （＊は令和8年6月9日）	令和8年6月17日	令和8年6月17日 （＊は令和8年6月9日）	令和8年6月22日
採水地点		基準値	鳥飼水系（浄水）	中央水系（浄水）	千里丘水系（浄水）	太中水系（浄水）	混合原水（原水）
気　温			27.4℃	26.9℃ (*22.0℃)	26.8℃	26.8℃ (*21.0℃)	24.6℃
水　温			25.6℃	24.7℃ (*23.2℃)	25.4℃	23.2℃ (*21.9℃)	17.2℃
遊離残留塩素		0.1mg/L以上	0.4mg/L	0.5mg/L	0.6mg/L	0.6mg/L	
水質基準項目	一般細菌	100/1mL中以下	0/1mL	0/1mL	0/1mL	0/1mL	0/1mL
	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
	水銀及びその化合物 ＊	0.0005mg/L以下		0.00005mg/L未満		0.00005mg/L未満	
	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン ＊	0.01mg/L以下					
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.8mg/L	0.8mg/L	0.8mg/L	0.3mg/L	0.1mg/L未満
	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.09mg/L	0.09mg/L	0.08mg/L	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満
	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満
	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
	PFOS及びPFOA	0.000050mg/L以下					
	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.20mg/L	---
	クロロ酢酸 ＊	0.02mg/L以下					
	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006mg/L	0.005mg/L	0.005mg/L	0.003mg/L	---
	ジクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下					
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.005mg/L	0.004mg/L	0.004mg/L	0.003mg/L	---
	臭素酸 ＊	0.01mg/L以下					
	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.018mg/L	0.015mg/L	0.014mg/L	0.010mg/L	---
	トリクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下					
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.007mg/L	0.006mg/L	0.005mg/L	0.004mg/L	---
	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	---
	ホルムアルデヒド ＊	0.08mg/L以下					
	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満
	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	9.3mg/L
	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満
	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	14.4mg/L	14.3mg/L	14.1mg/L	25.3mg/L	13.4mg/L
	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	1.5mg/L
	塩化物イオン	200mg/L以下	17.0mg/L	17.7mg/L	17.0mg/L	23.7mg/L	13.0mg/L
	カルシウム硬度、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	41mg/L	41mg/L	40mg/L	65mg/L	83mg/L
	蒸発残留物	500mg/L以下	89mg/L	83mg/L	81mg/L	168mg/L	234mg/L
	陰イオン界面活性剤 ＊	0.2mg/L以下					
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満
	非イオン界面活性剤 ＊	0.02mg/L以下					
	フェノール類 ＊	0.005mg/L以下					
	有機物(全有機炭素) ＊	3mg/L以下		0.6mg/L		0.4mg/L	
	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.1	7.2	6.7
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	---
	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	金気臭
	色　度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	9度
	濁　度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	2.1度
判　定			水質基準適合	水質基準適合	水質基準適合	水質基準適合	—
検　査　機　関			摂津市上下水道部、*市町村水道水質共同検査				

水　質　検　査　結　果　書

採水年月日			令和8年6月17日	令和8年6月17日（＊は令和8年6月9日）	令和8年6月17日	令和8年6月17日（＊は令和8年6月9日）	令和8年6月22日
採水地点		目標値等	鳥飼水系（浄水）	中央水系（浄水）	千里丘水系（浄水）	太中水系（浄水）	混合原水（原水）
気　　温			27.4℃	26.9℃ (*22.0℃)	26.8℃	26.8℃ (*21.0℃)	24.6℃
水　　温			25.6℃	24.7℃ (*23.2℃)	25.4℃	23.2℃ (*21.9℃)	17.2℃
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下（暫定）	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満
	トルエン	0.4mg/L以下	0.04mg/L未満	0.04mg/L未満	0.04mg/L未満	0.04mg/L未満	0.04mg/L未満
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）＊	0.08mg/L以下					
	ジクロロアセトニトリル＊	0.01mg/L以下（暫定）					
	抱水クロラール＊	0.02mg/L以下（暫定）					
	農薬類＊	検出値と目標値の比の和として、１以下					
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下					
	臭気強度(TON)	3以下					
	腐食性(ランゲリア指数)	－１～０					
	従属栄養細菌	2000/mL以下(暫定)	0/mL	0/mL	0/mL	0/mL	
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満
要検討項目	モリブデン及びその化合物	0.07mg/L	0.007mg/L未満	0.007mg/L未満	0.007mg/L未満	0.007mg/L未満	0.007mg/L未満
	スチレン＊	0.02mg/L					
	ノニルフェノール＊	0.3mg/L(暫定)					
	ビスフェノールA＊	0.1mg/L(暫定)					
	フタル酸ジ（n-ブチル）＊	0.01mg/L					
	フタル酸ブチルベンジル＊	0.5mg/L					
	キシレン	0.4mg/L	0.04mg/L未満	0.04mg/L未満	0.04mg/L未満	0.04mg/L未満	0.04mg/L未満
指針	クリプトスポリジウム**						
	ジアルジア**						
	嫌気性芽胞菌**	CFU/100mL					
検　査　機　関			摂津市上下水道部、*市町村水道水質共同検査、**茨木保健所				