水　質　検　査　結　果　書

採水年月日			令和8年9月3日	令和8年9月3日 （＊は令和8年9月1日）	令和8年9月3日	令和8年9月3日 （＊は令和8年9月1日）	令和8年9月8日 （＊＊は令和8年9月29日）
採水地点		基準値	鳥飼水系（浄水）	中央水系（浄水）	千里丘水系（浄水）	太中水系（浄水）	混合原水（原水）
気　温			26.0℃	26.0℃ (*30.8℃)	27.0℃	27.0℃ (*30.3℃)	24.0℃
水　温			31.8℃	30.3℃ (*30.4℃)	31.4℃	27.3℃ (*27.2℃)	16.8℃
遊離残留塩素		0.1mg/L以上	0.3mg/L	0.6mg/L	0.6mg/L	0.7mg/L	
水質基準項目	一般細菌	100/1mL中以下	0/1mL	0/1mL	0/1mL	0/1mL	0/1mL
	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
	水銀及びその化合物 ＊	0.0005mg/L以下					
	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン ＊	0.01mg/L以下					
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.0mg/L	1.0mg/L	1.0mg/L	0.4mg/L	0.1mg/L未満
	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L未満	0.08mg/L	0.08mg/L	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満
	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満
	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
	PFOS及びPFOA	0.000050mg/L以下					
	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
	塩素酸	0.6mg/L以下	0.07mg/L	0.08mg/L	0.08mg/L	0.37mg/L	0.06mg/L未満
	クロロ酢酸 ＊	0.02mg/L以下					
	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.013mg/L	0.009mg/L	0.009mg/L	0.005mg/L	---
	ジクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下					
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.009mg/L	0.008mg/L	0.008mg/L	0.004mg/L	---
	臭素酸 ＊	0.01mg/L以下					
	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.036mg/L	0.028mg/L	0.028mg/L	0.015mg/L	---
	トリクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下					
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.013mg/L	0.010mg/L	0.010mg/L	0.006mg/L	---
	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	0.001mg/L	0.001mg/L	0.001mg/L未満	---
	ホルムアルデヒド ＊	0.08mg/L以下					
	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	0.02mg/L	0.02mg/L	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満
	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	9.9mg/L
	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満
	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	16.2mg/L	16.7mg/L	16.6mg/L	28.0mg/L	13.5mg/L
	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	1.5mg/L
	塩化物イオン	200mg/L以下	16.4mg/L	17.5mg/L	17.8mg/L	22.8mg/L	13.7mg/L
	カルシウム硬度、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	38mg/L	40mg/L	40mg/L	69mg/L	83mg/L
	蒸発残留物	500mg/L以下	90mg/L	89mg/L	93mg/L	183mg/L	215mg/L
	陰イオン界面活性剤 ＊	0.2mg/L以下					
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					
	非イオン界面活性剤 ＊	0.02mg/L以下					
	フェノール類 ＊	0.005mg/L以下					
	有機物(全有機炭素) ＊	3mg/L以下		0.8mg/L		0.5mg/L	
	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.2	7.3	6.8
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	---
	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	金気臭
	色　度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	7度
	濁　度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	1.0度
判　定			水質基準適合	水質基準適合	水質基準適合	水質基準適合	—
検　査　機　関			摂津市上下水道部、*市町村水道水質共同検査				

水　質　検　査　結　果　書

			採水年月日	令和8年9月3日	令和8年9月3日 （＊は令和8年9月1日）	令和8年9月3日	令和8年9月3日 （＊は令和8年9月1日）	令和8年9月8日 （＊＊は令和8年9月29日）
			採水地点	目標値等	鳥飼水系（浄水）	中央水系（浄水）	千里丘水系（浄水）	太中水系（浄水）	混合原水（原水）
			気　　温		26.0℃	26.0℃ (*30.8℃)	27.0℃	27.0℃ (*30.3℃)	24.0℃
			水　　温		31.8℃	30.3℃ (*30.4℃)	31.4℃	27.3℃ (*27.2℃)	16.8℃
水質管理目標設定項目			アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
			ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下（暫定）	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
			ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
			1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満
			トルエン	0.4mg/L以下	0.04mg/L未満	0.04mg/L未満	0.04mg/L未満	0.04mg/L未満	0.04mg/L未満
			フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	＊ 0.08mg/L以下					
			ジクロロアセトニトリル	＊ 0.01mg/L以下（暫定）					
			抱水クロラール	＊ 0.02mg/L以下（暫定）					
			農薬類	＊ 検出値と目標値の比の和として、１以下					
			1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満
			メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
			有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	1.3	1.1	1.4	1.2	
			臭気強度(TON)	3以下					
			腐食性(ランゲリア指数)	－１～０					
			従属栄養細菌	2000/mL以下(暫定)					
			1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満
要検討項目			モリブデン及びその化合物	0.07mg/L	0.007mg/L未満	0.007mg/L未満	0.007mg/L未満	0.007mg/L未満	0.007mg/L未満
			スチレン	＊ 0.02mg/L					
			ノニルフェノール	＊ 0.3mg/L(暫定)					
			ビスフェノールA	＊ 0.1mg/L(暫定)					
			フタル酸ジ（n-ブチル）	＊ 0.01mg/L					
			フタル酸ブチルベンジル	＊ 0.5mg/L					
			キシレン	0.4mg/L					
指針			クリプトスポリジウム	**					10L中に検出しない
			ジアルジア	**					10L中に検出しない
			嫌気性芽胞菌	** CFU/100mL					
			検　査　機　関		摂津市上下水道部、*市町村水道水質共同検査、**茨木保健所				