

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日			令和7年4月8日 (*は令和7年4月15日)	令和7年4月8日	令和7年4月8日	令和7年4月8日 (*は令和7年4月15日)	令和7年4月21日	
採水地点	基準値	鳥飼水系 (浄水)	中央水系 (浄水)	千里丘水系 (浄水)	太中水系 (浄水)	混合原水 (原水)		
気 温		21.5℃ (*13.5℃)	16.0℃	19.8℃	16.0℃ (*12.0℃)	22.0℃		
水 温		16.2℃ (*17.2℃)	14.9℃	16.3℃	16.1℃ (*16.7℃)	16.5℃		
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.5mg/L	0.7mg/L	0.6mg/L	0.7mg/L	---		
一般細菌	100/1mL中以下	0/1mL	0/1mL	0/1mL	0/1mL	0/1mL	0/1mL	
大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	
水銀及びその化合物	* 0.0005mg/L以下							
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	* 0.01mg/L以下							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.8mg/L	1.0mg/L	0.9mg/L	0.4mg/L	0.1mg/L		
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満	
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	
1,4-ジオキサン	* 0.05mg/L以下							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	
塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.17mg/L	0.06mg/L未満		
クロロ酢酸	* 0.02mg/L以下							
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006	0.002	0.003	0.001	---		
ジクロロ酢酸	* 0.03mg/L以下							
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.006	0.002	0.003	0.002	---		
臭素酸	* 0.01mg/L以下							
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.021	0.007	0.009	0.005	---		
トリクロロ酢酸	* 0.03mg/L以下							
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.008	0.003	0.003	0.002	---		
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	---		
ホルムアルデヒド	* 0.08mg/L以下							
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	9.7mg/L		
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	13.6mg/L	14.9mg/L	14.9mg/L	24.3mg/L	15.1mg/L		
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	1.5mg/L		
塩化物イオン	200mg/L以下	17.8mg/L	20.1mg/L	20.0mg/L	21.1mg/L	15.1mg/L		
カルシウム硬度、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	42mg/L	45mg/L	45mg/L	64mg/L	91mg/L		
蒸発残留物	500mg/L以下	95mg/L	101mg/L	99mg/L	176mg/L	225mg/L		
陰イオン界面活性剤	* 0.2mg/L以下							
ジェオスミン	* 0.00001mg/L以下							
2-メチルイソボルネオール	* 0.00001mg/L以下							
非イオン界面活性剤	* 0.02mg/L以下							
フェノール類	* 0.005mg/L以下							
有機物 (全有機炭素)	* 3mg/L以下	0.7mg/L			0.5mg/L			
pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.3	7.3	6.5		
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	---		
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	金気臭		
色 度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	20度		
濁 度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	3.8度		
判 定		水質基準適合	水質基準適合	水質基準適合	水質基準適合	---		
検 査 機 関		摂津市上下水道部、*市町村水道水質共同検査						

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日		令和7年4月8日 (*は令和7年4月15日)	令和7年4月8日	令和7年4月8日	令和7年4月8日 (*は令和7年4月15日)	令和7年4月21日
採水地点	目標値等	鳥飼水系 (浄水)	中央水系 (浄水)	千里丘水系 (浄水)	太中水系 (浄水)	混合原水 (原水)
気 温		21.5℃ (*13.5℃)	16.0℃	19.8℃	16.0℃ (*12.0℃)	22.0℃
水 温		16.2℃ (*17.2℃)	14.9℃	16.3℃	16.1℃ (*16.7℃)	16.5℃
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下 (暫定値)	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満
	トルエン	0.4mg/L以下	0.04mg/L未満	0.04mg/L未満	0.04mg/L未満	0.04mg/L未満
	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル) *	0.08mg/L以下				
	ジクロロアセトニトリル *	0.01mg/L以下 (暫定値)				
	抱水クロラール *	0.02mg/L以下 (暫定値)				
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満
	農薬類 *	検出指標値1以下				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) *	0.00005mg/L以下 (暫定値)				
そ の 他	クリプトスポリジウム **					
	ジアルジア **					
	嫌気性芽胞菌 **	CFU/100mL				
検 査 機 関		摂津市上下水道部、*市町村水道水質共同検査、**茨木保健所				