

水道原水及び浄水水質検査結果書

採水年月日		令和6年4月8日 (項目の＊は4月16日採水)	令和6年4月8日	令和6年4月8日	令和6年4月8日 (項目の＊は4月16日採水)	令和6年4月18日
採水地点	基準	鳥飼水系	中央水系	千里丘水系	太中水系	混合原水
気 温		19.8℃ (＊22.9℃)	20.0℃	20.1℃	19.4℃ (＊21.2℃)	19.0℃
水 温		15.8℃ (＊17.6℃)	15.2℃	16.1℃	16.7℃ (＊17.7℃)	16.9℃
一般細菌	100/1mL中以下	0/1mL	0/1mL	0/1mL	0/1mL	0/1mL
大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
水銀及びその化合物 ＊	0.0005mg/L以下					
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン＊	0.01mg/L以下					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.7mg/L	0.7mg/L	0.7mg/L	0.3mg/L	0.1mg/L未満
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
1,4-ジ オキサン＊	0.05mg/L以下					
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.17mg/L	0.06mg/L未満
クロロ酢酸＊	0.02mg/L以下					
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006mg/L未満	0.006mg/L未満	0.007mg/L	0.006mg/L未満	0.006mg/L未満
ジクロロ酢酸＊	0.03mg/L以下					
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満
臭素酸＊	0.01mg/L以下					
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.012mg/L	0.010mg/L	0.020mg/L	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満
トリクロロ酢酸＊	0.03mg/L以下					
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004mg/L	0.004mg/L	0.007mg/L	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
ブromoホルム	0.09mg/L以下	0.009mg/L未満	0.009mg/L未満	0.009mg/L未満	0.009mg/L未満	0.009mg/L未満
ホルムアルデヒド＊	0.08mg/L以下					
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	10.1mg/L
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	11.2mg/L	12.4mg/L	11.6mg/L	23.1mg/L	15.1mg/L
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	1.5mg/L
塩化物イオン	200mg/L以下	13.4mg/L	13.9mg/L	13.9mg/L	20.4mg/L	16.0mg/L
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	38mg/L	39mg/L	38mg/L	62mg/L	85mg/L
蒸発残留物	500mg/L以下	88mg/L	88mg/L	87mg/L	160mg/L	229mg/L
陰イオン界面活性剤＊	0.2mg/L以下					
ジェオスミン＊	0.0001mg/L以下					
2-メチルイソボルネオール＊	0.0001mg/L以下					
非イオン界面活性剤＊	0.02mg/L以下					
フェノール類＊	0.005mg/L以下					
有機物(全有機炭素)＊	3mg/L以下	0.7mg/L			0.5mg/L	
pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.1	7.2	6.5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	金気臭
色 度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	63
濁 度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	10
アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定値)	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満
トルエン	0.4mg/L以下	0.04mg/L未満	0.04mg/L未満	0.04mg/L未満	0.04mg/L未満	0.04mg/L未満
ジクロロアセトニトリル＊	0.01mg/L以下(暫定値)					
抱水クロラール＊	0.02mg/L以下(暫定値)					
1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満
MTBE	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満
残留塩素	0.1mg/L以上	0.6mg/L	0.6mg/L	0.6mg/L	0.6mg/L	-
農薬類＊	検出指標値1以下					
ペルフルオロオクタンスルホン(PFOs) 及びペルフルオロオクタ酸(PFOA)＊	0.00005mg/L以下 (暫定値)					
クリプトスポリジウム＊＊						
ジアルジア＊＊						
嫌気性芽胞菌＊＊	CFU/100mL					
判 定		上記浄水水質検査項目については水質基準に適合				
検 査 機 関		摂津市上下水道部、 ＊市町村水道水質共同検査、 ＊＊茨木保健所				