

質疑応答書

工事名 中央送水所アスベスト撤去工事

質疑 番号	図面 番号	質疑の内容	回 答
1		建具表か図面をお願いします。(詳細図でも結構です) 仕様が分からないのでお願いします。	図面A-9に建具表(改修前・改修後)を記載しています。
2		電気設備詳細図をお願いします。	電気工事は既設機器や配管の取外し、再取付が主な工事となっています。 電気設備図面E-1～10を参照することで、その工事内容や積算が可能です。 そのため、これ以上の詳細図の提出はありません。
3		建築図(平面図以外の図面及びアスベスト工事箇所及び足場箇所等)をお願いします。	アスベスト工事は、ポンプ室と発電機室で行います。 ポンプ室は図面A-9に記載しており天井部全面の撤去を行います。発電機室は図面A-10にある天井部と側壁のアスベスト(ゾノライト)の撤去を実施します。 また、撤去部全面足場となりますので、参考図として図面A-14、15を参照してください。