

質問回答書

取扱番号：第37号

工事名：令和7年度マンホールトイレ設置工事第4工区

質疑 番号	図面番号	質 疑	回 答
1	代価表42・73 号	第42号代価表「表層（車道・路肩部）1.4m未満（平均仕上り厚50mm以下）50mm 再生密粒度アスコン(13)タックコートPK-4」と記載がありますが、代価表内の子代価である第73号代価表は「アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20) 小型車割増無」となっています。施工するのは「再生密粒度アスコン(13)」なのか「再生密粒度アスコン(20)」なのかどちらなのでしょう。ご教示ください。	再生密粒度アスコン(13)です。入札価格の積算にあたっては設計書の通り積算してください。