

質問回答書

取扱番号：第 9 号

工事名：令和7年度鳥飼上四丁目13番地内污水管布設工事

質疑 番号	図面番号	質 疑	回 答
1	特記仕様書 設計書 第70号代価表 第73号代価表	特記仕様書6頁39) には土留の規格を記載されています。腹起しについて特記仕様書では「幅70～80mm×115～130mm×2000mm程度」、設計書では「アルミ腹起し（賃貸）幅70～80×高115～130×長4000mm程 管埋設工事用」となっていて相違があります。どちらが正しいのでしょうか。ご教示ください。	積算については設計書の通り「アルミ腹起し（賃貸）幅70～80×高115～130×長4000mm程 管埋設工事用」で積算してください。