

# 質 疑 回 答 書

工事名 摂津市営一津屋第一団地外壁等改修工事

質疑番号	図面番号	質 疑	回 答
1	A-02	外壁塗料仕様で外装薄塗材Eとありますが、施工はローラー仕様でも可能ですか。	砂壁状、吹付仕上げとする。
2	A-02	上記の場合の仕様ですが、以下参考にて可能ですか。 ※参考（日本ペイント） 水性浸透シーラー1回＋ニッペリシンR 2回塗り	上記により、ニッペリシンR →ニッペリシンと考えること。 (※あくまで参考とする。)
3	A-02	外壁塗料仕様で外装防水型複層塗材Eとありますが、施工はローラー仕上げでも可能ですか。	宜しい。
4	A-02	上記の場合の仕様ですが、以下参考にて可能ですか。 ※参考（日本ペイント） 水性カオチンシーラー1回 ＋主材：DAN タイル中塗り2回塗り ＋主模様：DAN タイル中塗り1回塗り ＋ニッペンDANタイル水性上塗り2回塗り	宜しい。