

質 問 回 答 書

案件名称	中内小橋外3橋修繕工事
------	-------------

質問番号	図面番号	質問	回答
1	設計書	共通仮設費、現場管理費算出に際してご教示願います。①経費工種②施工地域補正③現場環境改善費有無とその施工地域補正④前払支出割合区分⑤契約保証による補正⑥建設機械等損料表の採用年度	①橋梁保全工事です。 ②市街地（DID補正）です。 ③現場環境改善費は無しです。施工地域補正は②のとおりです。 ④35%を超え40%以下の場合の区分です。 ⑤金銭的保証を必要とする場合です。 ⑥令和5年度建設機械等損料表です。
2	第2号代価表	第2号代価表内の[クレーン装置付トラック(賃貸)(長期割引なし)4t車2.9t吊り]の単位は令和5年度10月号建設物価では[台/日]ですが、設計書には「供用日」とあります。誤記ですか、何か誤謬されていますか。今回はどのように考え、どのように見積もればよいでしょうか。ご教示ください。	[台/日]と読み替えてください。68m2施工するにあたり使用する台数と考えて見積りしてください。
3	第9号代価表	9号代価表「床版補強足場タイプ-A3 総月数0.7月 吊足場（部材移動有）」において、環境による補正の有無及び、極小面積補正の有無をご教示ください。	環境による補正：一般用地内・河川高水敷等 環境係数1.0、極小面積補正：なし で積算してします。
4	第10号代価表	第10号代価表 [橋梁地覆補修足場・防護工タイプ-E 総月数0.7月 シート+板張] で、1工事当たりの足場使用回数及び吊りチェーン盛替えによる補正の有無についてご教示ください。	1工事当たりの吊足場使用回数：2回、吊チェーン盛替えによる補正：盛替え無し で積算しています。
5	第12号代価表	第12号代価表[ブラスト用養生シート工 組立解体費+損料 一般用地内・河川高水敷部等 極小面積補正無 中段足場養生有り]のブラスト用養生の回数をご教示ください。	ブラスト用養生の回数は2回です。
6	第21号代価表	第21号代価表[ブラスト用養生シート工 組立解体費+損料 一般用地内・河川高水敷部等 極小面積補正無 中段足場養生有り]のブラスト用養生の回数をご教示ください。	ブラスト用養生の回数は2回です。
7	第12号代価表 第21号代価表	第12号代価表も第21号代価表も[ブラスト用養生シート工 組立解体費+損料 一般用地内・河川高水敷部等 極小面積補正無 中段足場養生有り]であり同じように見えますが、何か積算上違いがあるのでしょうか。ご教示ください。	第12号代価表と第21号代価表はそれぞれ異なる工法での施工ため、代価表を分けています。第21号代価表の工法は塗膜剥離剤による工法ですが、ブラスト用養生シート工を準用しています。

8	第18号代価表	第18号代価表「塗替塗装 下塗り 制約無 夜間無 弱溶剤厚膜形変性エポキシ樹脂下塗り塗料 はけ・ローラー」は市見積となっていますが、どこか工法協会等の歩掛利用されていませんか。その場合、その出典をご教示ください。	工法協会等の歩掛は利用していません。
9	第19号代価表	第19号代価表「中上塗 制約無 夜間無 弱溶剤厚膜形ふっ素樹脂中上兼用塗料 はけ・ローラー 淡彩」は市見積となっていますが、どこか工法協会等の歩掛利用されていませんか。その場合、その出典をご教示ください。	工法協会等の歩掛は利用していません。
10	第20号代価表	第20号代価表「床版補強足場 タイプ-A2 総月数0.7月 吊足場（桁高 $h \geq 1.5$ ）」において、環境による補正の有無及び、極小面積補正の有無をご教示ください。	環境による補正：一般用地内・河川高水敷等 環境係数1.0、極小面積補正：なし で積算してします。
11	第26号代価表	第26号代価表（研削材及びケレンカス回収・積込工【PCBを含まない】）は、施工場所、施工規模、時間的制約、などの補正はかかっているのでしょうか。ご教示ください。	施工場所、施工規模、時間的制約の補正はかかっていません。
12	第34号代価表	第34号代価表「床版補強足場 タイプ-A3 総月数0.6月 吊足場（部材移動有）」において、環境による補正の有無及び、極小面積補正の有無をご教示ください。	環境による補正：一般用地内・河川高水敷等 環境係数1.0、極小面積補正：なし で積算してします。
13	第35号代価表	第35号代価表「床版補強足場 タイプ-B 総月数0.6月 両面朝顔」において、環境による補正の有無及び、極小面積補正の有無をご教示ください。	環境による補正：一般用地内・河川高水敷等 環境係数1.0、極小面積補正：なし で積算してします。