

事後審査型制限付一般競争入札（摂津市立千里丘小学校屋内運動場耐震補強等工事）に係る質疑応答

質問：図面番号 A 1 6 の便所内部改修リスト中、壁仕上全面撤去とあり、改修は、既設モルタルの上 EP 塗替えとありますが、既存モルタルはつり撤去ですか。

回答：そのとおりです。

質問：タイルのみ撤去で上部モルタルは塗替えと考えてよろしいですか。

回答：そのように考えてください。

質問：体育館内にある備品等（ピアノ）の移動は、発注者の方でもらえるのか。

回答：受注者で行ってください。本工事費に含みます。