

質 疑 回 答 書

工事名（委託名）

摂津市立第二中学校耐震補強等工事

質疑番号	図面番号	質 疑	回 答
1	A-21～23	教室棟外構工事における境界ブロックの再利用について	再利用して良い。
2	A-30	4階建具AW/104 撤去について	4階建具AW/104は、撤去する。 (A-25・詳細図)
3	意匠図 各図面	外壁既存塗膜面下地処理について セメント系下地調整塗材シゴキ塗 (左官) 仕上で良いか	良い。 (A-03・特記仕様書4-14)
4	A-08	工事車両入口パネルゲートを南面 広場側に1ヶ所設置して、足場材 及び各材料搬出入できますか。	現場協議とする。
5	A-35	屋上・ウレタン塗膜防水撤去につ いて撤去は不可能ではないか	図面通り。