

質 疑 応 答 書

工事名(委託名) 公共下水道茨木摂津処理分区管渠布設工事 25-4 工区

質疑番号	質 疑	応 答
1	経費適応年度は、24 年度でよいか。	はい。24 年度です。
2	歩掛適応は、24 年度でよいか。	はい。24 年度です。
3	工種区分は、下水道(2)でよいか。	はい。下水道(2)です。
4	イメージアップ補正は、補正なしでよいか。	はい。補正なしです。
5	施工地域・工事場所による補正は、市街地でよいか。	はい。市街地です。
6	前払金支出割合区分は、35%を超え 40%以下でよいか。	はい。35%を超え 40%以下です。
7	契約保証に係る補正は、金銭的保証必要でよいか。	はい。金銭的保証必要です。
8	発生土処理【L=2.5km】の処分地はどこか。	処分地は公示できません。 住所は摂津市鳥飼本町です。
9	アスファルト殻処理【L=2.9km】の処分地はどこか。	処分地は公示できません。 住所は茨木市高浜町です。
10	切削廃材処分【L=2.9km】の処分地はどこか。	処分地は公示できません。 住所は茨木市高浜町です。
11	路盤材処理【L=2.8km】の処分地はどこか。	処分地は公示できません。 住所は摂津市鳥飼本町です。
12	スクラップは直接工事費よりマイ入されるのとは別の意味でその部分だけを、「諸経費対象外」としているか。またその種類は故銃 B でよいか。	諸経費対象外とはしていません。 種類は鉄くず(ベビーH1)です。
13	路面切削機運搬は片道何 km か。	運搬距離は片道 20km までです。
14	路面切削機運搬で特大品割増は計上されているか。	特大品割増は計上しています。
15	交通誘導員 B の総数は何名か。	人数の公示はできません。 配置人数のみ公示しています。
16	「環境庁告示第 46 号溶出試験 六価クロム」は現場管理費及び一般管理費対象外となっているか。	現場管理費および一般管理費の対象です。