質　疑　応　答　書

平成26年11月21日

案件番号	第1号

工　事　名	摂津市立鳥飼図書センター外壁等改修工事

質疑番号	図面番号	質　　問　　事　　項	回　　答
1	A-12 ～ A-14	既存の仕上げ塗装は脆弱部のみの撤去で宜しいですか？ それとも全面撤去しますか？	全面撤去のこと。