

質 問 回 答 書

工事名	リサイクルプラザ増築工事
-----	--------------

質問番号	図面番号	質問事項	回 答
1		経費計算について、新営工事における主体構造物にかかわる鉄骨工事の補正対象ですか。	改修工事として鉄骨工事の補正は行っておりません。
2	A-03 A-13 A-15 S-01 S-02	左記の図面において、鉄骨柱と記述があり、屋根部にも鉄骨造と考えられる図がありますが、鉄骨の仕様、納まり、寸法がありません。ご教授願います。	プレハブ（軽量鉄骨造）であり、鉄骨構造詳細図等はございません。 プレハブメーカー選定後、安全証明として、鉄骨構造図は提出される予定です。
3	A- S-	躯体鉄骨工事の仕様及び構造の詳細図面はないのでしょうか。	質問番号2の回答と同様。