

1 子育て総合支援センター

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯バ ネル番号 ①	誘導灯バ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力	器具台数	ランプ本数	LED 交換方式	非 常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年									W/本	台	本				lm/台・本	W/台・本	台・本
-	1F	軒下			13.0	291	ダウンライト	1灯	FDL13	-	-	-	-	-	18	10	10	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色 防湿防雨	1,030	7.9	10
-	1F	玄関・ホール			13.0	291	埋込丸形器具	4灯	FML55	-	-	-	-	-	55	11	44	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	玄関・ホール			13.0	291	ダウンライト	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	10	10	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	10
-	1F	玄関・ホール			13.0	291	ダウンライト	1灯	FDL13	-	-	-	-	-	18	12	12	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	12
-	1F	玄関・ホール			24.0	365	B級BH形 誘導灯	2灯	CF220	-	-	-	-	-	8	1	2	器具交換	-	LED誘導灯 B級BH形 片面 埋込		3.1	1
-	1F	玄関・ホール			24.0	365	B級BL形 誘導灯	2灯	CF220	-	-	-	-	-	8	1	2	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 片面 埋込		1.9	1
-	1F	玄関・ホール			13.0	291	スポットライト	1灯	EFD23	-	-	-	-	-	23	3	3	器具交換	-	LEDフランジスポットライト 60W相当 電球色	610	6.8	3
-	1F	一時用保育室			3.0	291	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	4	8	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	4
-	1F	一時用保育室			3.0	291	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	4	8	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	4
-	1F	一時用保育室			3.0	291	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	4	8	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	4
-	1F	一時用調乳室			3.0	291	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1
-	1F	一時用トイレ			3.0	291	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1
-	1F	便所			5.0	291	ダウンライト	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	1	1	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	1
-	1F	便所			5.0	291	ミラー灯	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	2	2	器具交換	-	LEDミラー灯 幅450mm 840lm 昼白色	840	9.5	2
-	1F	便所			5.0	291	ダウンシーリング	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	2	2	器具交換	-	LED軒下用小形シーリングライト 600lm 電球 色	600	7.8	2
-	1F	車椅子用便所			1.0	291	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 W230 1600lm 昼白色	1,600	11.9	1
-	1F	保健室			5.0	291	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	2
-	1F	保健室			5.0	291	ミラー灯	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	1	1	器具交換	-	LEDミラー灯 幅450mm 840lm 昼白色	840	9.5	1
-	1F	保健室			5.0	291	ダウンライト	1灯	FDL13	-	-	-	-	-	18	1	1	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	1
-	1F	事務室			13.0	291	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	4	8	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	4
-	1F	事務室			13.0	291	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	4	8	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	4
-	1F	事務室			13.0	291	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	6	12	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	6
-	1F	事務室			13.0	291	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	1
-	1F	事務室			13.0	291	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	1
-	1F	事務室			13.0	291	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	1
-	1F	多目的ルーム			13.0	291	埋込丸形器具	4灯	FML55	-	-	-	-	-	55	5	20	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	多目的ルーム			13.0	291	ダウンライト	1灯	FDL13	-	-	-	-	-	18	8	8	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	8
-	1F	多目的ルーム			24.0	365	B級BL形 誘導灯	2灯	CF220	-	-	-	-	-	8	1	2	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 片面 埋込		1.9	1
-	1F	倉庫2			1.0	200	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 800lm 昼白色	800	5.9	1
-	1F	児童用トイレ1			5.0	291	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	2
-	1F	児童用トイレ1			5.0	291	ミラー灯	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	1	1	器具交換	-	LEDミラー灯 幅450mm 840lm 昼白色	840	9.5	1
-	1F	児童用トイレ1			5.0	291	ダウンライト	1灯	FDL13	-	-	-	-	-	18	3	3	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	3
-	1F	調理室便所			3.0	291	ダウンライト	1灯	FDL13	-	-	-	-	-	18	4	4	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	4
-	1F	料理人休憩室			2.0	291	埋込ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W190 800lm 昼白色	800	5.9	1

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯パ ネル番号 ①	誘導灯パ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力	器具台数	ランプ本数	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年						W/本	台	本	lm/台・本	W/台・本	台・本						
-	1F	料理人休憩室			2.0	291	埋込ベースライト	1灯	FL20	-	電池内蔵	-	-	-	28	1	1	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 20形埋込 W190 800lm 昼白色	760	7.2	1
-	1F	通路			1.0	291	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	1	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形逆富士 2000lm 昼白色	2,000	14.9	1
-	1F	下処理室			2.0	291	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	1
-	1F	下処理室			2.0	291	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	26.1	1
-	1F	食品庫			1.0	291	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	2
-	1F	調理室			3.0	291	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	3	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色 防湿防雨	3,840	24.8	3
-	1F	調理室			3.0	291	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色 防湿防雨	3,840	24.8	2
-	1F	調理室			3.0	291	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色 防湿防雨	3,840	24.8	1
-	1F	調理室			3.0	291	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	3	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色 防湿防雨	3,840	24.8	3
-	1F	調理室			3.0	291	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形逆富士 W230 4000lm 昼白色 防湿防雨	3,840	26.5	1
-	1F	調理室			3.0	291	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	2	4	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形逆富士 W230 4000lm 昼白色 防湿防雨	3,840	26.5	2
-	1F	調理室			3.0	291	トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形トラフ 2000lm 昼白色 防湿防雨	2,150	13.5	1
-	1F	調理室			3.0	291	トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形トラフ 2000lm 昼白色 防湿防雨	2,150	13.5	1
-	1F	調理室			3.0	291	トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形トラフ 2000lm 昼白色 防湿防雨	2,150	13.5	2
-	1F	調乳室			4.0	291	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1
-	1F	調乳室			4.0	291	流し元灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 ブルスイッチ付	540	10.0	1
-	1F	乳幼児用トイレ・沐浴室			5.0	291	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	3	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	3
-	1F	児童用トイレ2			5.0	291	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1
-	1F	児童用トイレ2			5.0	291	ダウンライト	1灯	FDL13	-	-	-	-	-	18	3	3	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	3
-	1F	0.1.2才児室			13.0	291	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	17	34	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	17
-	1F	0.1.2才児室			13.0	291	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	17	34	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	17
-	1F	0.1.2才児室			13.0	291	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	3	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	3
-	1F	0.1.2才児室			13.0	291	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	6	12	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	6
-	1F	0.1.2才児室			24.0	365	B級BH形 誘導灯	2灯	CF220	-	-	-	-	-	8	1	2	器具交換	-	LED誘導灯 B級BH形 片面 埋込		3.1	1
-	1F	倉庫3			1.0	100	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	2
-	1F	EV機械室			1.0	12	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	26.1	1
-	1F	倉庫1			1.0	100	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 W230 1600lm 昼白色	1,600	11.9	1
-	1F	ゴミ置き場			1.0	200	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 W120 800lm 昼白色 防湿防雨	800	5.9	1
-	1F	自転車置き場			5.0	291	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	電池内蔵	-	-	-	28	2	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 20形逆富士 W120 800lm 昼白色 防湿防雨	800	7.6	2
-	1F	自転車置き場			5.0	291	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	電池内蔵	-	-	-	28	2	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 20形逆富士 W120 800lm 昼白色	800	7.2	2
-	1F	外部	壁付		8.0	291	ブラケット灯	1灯	FPL27	-	-	-	-	-	34	12	12	器具交換	-	LEDブラケット器具 丸形 920lm 電球色	920	10.7	12
-	1F	アプローチ	1基×2灯		8.0	291	街路灯	1灯	HID100	-	-	-	-	-	120	2	2	器具交換	-	LED街路灯 ヘッド交換タイプ 100W相当 昼白色	2,100	18.1	2
-	1F	アプローチ			8.0	291	庭園灯	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	2	2	器具交換	-	LED庭園灯器具 電球色 1000mmボール	810	7.3	2
-	2F	ホール			13.0	291	埋込スクエア	4灯	FPL36	-	-	-	-	-	44	4	16	器具交換	-	LED埋込スクエア器具 □450 7900lm 昼白色	7,960	50.0	4
-	2F	ホール			13.0	291	ダウンライト	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	3	3	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	3
-	2F	ホール			24.0	365	B級BL形 誘導灯	2灯	CF220	-	-	-	-	-	8	2	4	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 片面 埋込		1.9	2

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯/パ ネル番号 ①	誘導灯/パ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力	器具台数	ランプ本数	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年									W/本	台	本				lm/台・本	W/台・本	台・本
-	2F	湯沸室			1.0	291	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1
-	2F	湯沸室			1.0	291	流し元灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 ブルスイッチ付	540	10.0	1
-	2F	くまさん親子教室			13.0	291	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	4	8	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	4
-	2F	くまさん親子教室			13.0	291	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	4	8	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	4
-	2F	くまさん親子教室			13.0	291	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	8	16	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	8
-	2F	くまさん親子教室			24.0	365	B級BH形 誘導灯	2灯	CF220	-	-	-	-	-	8	1	2	器具交換	-	LED誘導灯 B級BH形 片面 埋込		3.1	1
-	2F	地域子育て支援セン ター			13.0	291	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	6	12	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	6
-	2F	地域子育て支援セン ター			13.0	291	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	6	12	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	6
-	2F	地域子育て支援セン ター			13.0	291	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	18	36	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	18
-	2F	地域子育て支援セン ター			24.0	365	B級BH形 誘導灯	2灯	CF220	-	-	-	-	-	8	1	2	器具交換	-	LED誘導灯 B級BH形 片面 埋込		3.1	1
-	2F	中庭(ルーフバルコ ニー)	壁付		7.0	291	ブラケット灯	1灯	FPL27	-	-	-	-	-	34	4	4	器具交換	-	LEDブラケット器具 丸形 920lm 電球色	920	10.7	4
-	2F	中庭(ルーフバルコ ニー)			24.0	365	B級BH形 誘導灯	2灯	CF220	-	-	-	-	-	8	1	2	器具交換	-	LED誘導灯 B級BH形 片面 埋込		3.1	1
-	2F	男子便所			5.0	291	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1
-	2F	男子便所			5.0	291	ミラー灯	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	1	1	器具交換	-	LEDミラー灯 幅450mm 840lm 昼白色	840	9.5	1
-	2F	男子便所			5.0	291	ダウンライト	1灯	FDL13	-	-	-	-	-	18	1	1	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 Φ150 昼白色	1,080	7.9	1
-	2F	女子児童用便所			5.0	291	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	2
-	2F	女子児童用便所			5.0	291	ミラー灯	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	1	1	器具交換	-	LEDミラー灯 幅450mm 840lm 昼白色	840	9.5	1
-	2F	女子児童用便所			5.0	291	ダウンライト	1灯	FDL13	-	-	-	-	-	18	3	3	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 Φ150 昼白色	1,080	7.9	3
-	2F	吹抜			13.0	291	ダウンライト	1灯	スカイビー Δ140	-	-	-	-	-	90	8	8	器具交換	-	LEDダウンライト 一体形 Φ200 9300lm 昼白色	9,300	69.0	8
-	2F	吹抜			13.0	291	ダウンライト	1灯	スカイビー Δ150	-	-	-	-	-	150	5	5	器具交換	-	LEDダウンライト 一体形 Φ200 9300lm 昼白色	9,300	69.0	5
-	2F	廊下1			13.0	291	埋込丸形器具	3灯	FML(FWL) J36	-	-	-	-	-	36	6	18	器具交換	-	LED埋込丸形器具 Φ450 3500lm 昼白色	3,840	37.0	6
-	2F	廊下1			13.0	291	ユニバーサルダウンライ ト	1灯	JDR65	-	-	-	-	-	65	2	2	器具交換	-	LEDユニバーサルダウンライト器具 ユニット交換 形 100W相当 Φ150 電球色	850	5.8	2
-	2F	廊下1			24.0	365	B級BH形 誘導灯	2灯	CF220	-	-	-	-	-	8	1	2	器具交換	-	LED誘導灯 B級BH形 片面 埋込		3.1	1
-	2F	廊下2			13.0	291	ダウンライト	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	4	4	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 Φ150 昼白色	1,080	7.9	4
-	2F	男子ロッカー室			2.0	291	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 800lm 昼白色	800	5.9	2
-	2F	シャワー室			2.0	291	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 800lm 昼白色	800	5.9	1
-	2F	女子ロッカー室			2.0	291	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	3	3	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	3
-	2F	女子ロッカー室			2.0	291	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 800lm 昼白色	800	5.9	1
-	2F	職員休憩室			3.0	291	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	2
-	2F	湯沸室			1.0	291	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 800lm 昼白色	800	5.9	1
-	2F	便所			5.0	291	ダウンライト	1灯	FDL13	-	-	-	-	-	18	1	1	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 Φ150 昼白色	1,080	7.9	1
-	2F	便所			5.0	291	ミラー灯	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	1	1	器具交換	-	LEDミラー灯 幅450mm 840lm 昼白色	840	9.5	1
-	2F	DW			13.0	291	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	2F	教材室			1.0	100	埋込ベースライト	3灯	FL40	-	-	-	-	-	47	3	9	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 6900lm 昼白色	6,500	43.0	3
-	2F	部屋1			13.0	291	埋込スクエア	4灯	FPL36	-	-	-	-	-	44	3	12	対象外	-	対象外	-	-	-
-	2F	部屋1			24.0	365	B級BL形 誘導灯	2灯	CF220	-	-	-	-	-	8	1	2	対象外	-	対象外	-	-	-

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯バ ネル番号 ①	誘導灯バ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力	器具台数	ランプ本数	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年						W/本	台	本	lm/台・本	W/台・本	台・本						
-	2F	児童用便所1			5.0	291	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	2
-	2F	児童用便所1			5.0	291	ダウンライト	1灯	FDL13	-	-	-	-	-	18	4	4	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	4
-	2F	児童用便所1			5.0	291	ミラー灯	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	1	1	器具交換	-	LEDミラー灯 幅450mm 840lm 昼白色	840	9.5	1
-	2F	児童用便所2			5.0	291	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	2
-	2F	児童用便所2			5.0	291	ダウンライト	1灯	FDL13	-	-	-	-	-	18	3	3	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	3
-	2F	3.4.5才保育室			13.0	291	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	12	24	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	12
-	2F	3.4.5才保育室			13.0	291	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	12	24	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	12
-	2F	3.4.5才保育室			13.0	291	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	12	24	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	12
-	2F	3.4.5才保育室			24.0	365	B級BL形 誘導灯	2灯	CF220	-	-	-	-	-	8	1	2	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 片面 埋込		1.9	1
-	3F	プール	壁付		3.0	60	ブラケット灯	1灯	FPL27	-	-	-	-	-	34	2	2	器具交換	-	LEDブラケット器具 丸形 920lm 電球色	920	10.7	2
-	3F	便所			3.0	60	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1
-	3F	更衣室			3.0	60	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	2
-	3F	ホール			13.0	291	埋込スクエア	4灯	FPL36	-	-	-	-	-	44	8	32	器具交換	-	LED埋込スクエア器具 □450 7900lm 昼白色	7,960	50.0	8
-	3F	ホール			13.0	291	ダウンライト	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	3	3	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	3
-	3F	ホール			24.0	365	B級BL形 誘導灯	2灯	CF220	-	-	-	-	-	8	2	4	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 片面 埋込		1.9	2
-	3F	女子便所			5.0	291	ダウンライト	1灯	FDL13	-	-	-	-	-	18	2	2	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	2
-	3F	女子便所			5.0	291	ミラー灯	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	1	1	器具交換	-	LEDミラー灯 幅450mm 840lm 昼白色	840	9.5	1
-	3F	男子便所			5.0	291	ダウンライト	1灯	FDL13	-	-	-	-	-	18	2	2	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	2
-	3F	男子便所			5.0	291	ミラー灯	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	1	1	器具交換	-	LEDミラー灯 幅450mm 840lm 昼白色	840	9.5	1
-	3F	プレイルームB			13.0	291	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	2
-	3F	プレイルームB			13.0	291	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	2
-	3F	プレイルームB			13.0	291	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	4	8	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	4
-	3F	観察室			6.0	291	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W300 1600lm 昼白色	1,550	11.6	1
-	3F	観察室			6.0	291	ダウンライト	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	2	2	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色 防湿防雨	1,030	7.9	2
-	3F	プレイルームA			13.0	291	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	1
-	3F	プレイルームA			13.0	291	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	3	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	3
-	3F	プレイルームA			13.0	291	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	3	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	3
-	3F	プレイルームA			13.0	291	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	3	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	3
-	3F	面接室B			5.0	200	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	3	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	3
-	3F	面接室A			5.0	200	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	6	12	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	6
-	1-3F	階段室			13.0	291	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	2
-	1-3F	階段室			24.0	365	階段通路誘導灯	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	2	2	器具交換	-	LED階段灯 非調光タイプ 2500lm 昼白色	2,450	18.6	2
-	1-3F	階段室			13.0	291	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 W230 1600lm 昼白色	1,600	11.9	1
-	1-3F	階段室			24.0	365	B級BL形 誘導灯	2灯	CF220	-	-	-	-	-	8	1	2	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 片面 埋込		1.9	1
-	1-3F	階段室			13.0	291	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	2	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形逆富士 2000lm 昼白色	2,000	14.9	2
-	1-3F	階段室			24.0	365	階段通路誘導灯	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LED階段灯 非調光タイプ 2500lm 昼白色	2,450	18.6	1

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯バ ネル番号 ①	誘導灯バ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力	器具台数	ランプ本数	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年									W/本	台	本				lm/台・本	W/台・本	台・本
-	1-2F	階段室	壁付		8.0	291	ブラケット灯	1灯	FPL27	-	-	-	-	-	34	1	1	器具交換	-	LEDブラケット器具 丸形 920lm 電球色	920	10.7	1

2 子育て総合支援センター遊戯室

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯バ ネル番号 ①	誘導灯バ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力	器具台数	ランプ本数	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年									W/本	台	本				lm/台・本	W/台・本	台・本
-	1~2F	階段室			9.0	359	階段通路誘導灯	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	2	2	器具交換	-	LED階段灯 段調光タイプ 2500lm 昼白色	2,450	19.3	2

3 べふこども園

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯パ ネル番号 ①	誘導灯パ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力 W/本	器具台数 台	ランプ本数 本	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年															lm/台・本	W/台・本	台・本
増築棟	1F	玄関ホール			-	-	ダウンライト	1灯	LED	-	-	-	-	-	-	15	15	対象外	-	LED済/対象外	-	-	-
増築棟	1F	玄関ホール			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 片面 天井付		1.9	1
増築棟	1F	倉庫(1)			1.0	12	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W230 5200lm 昼白色	5,200	32.5	2
増築棟	1F	事務室			13.0	359	逆富士ベースライト	2灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	48	7	14	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W230 6900lm 昼白色	6,900	43.0	7
増築棟	1F	事務室	壁付		13.0	359	流し元灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 ブルスイッチ付	540	10.0	1
増築棟	1F	相談コーナー			3.0	359	逆富士ベースライト	2灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	48	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W230 6900lm 昼白色	6,900	43.0	1
増築棟	1F	教材庫			1.0	359	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W230 5200lm 昼白色	5,200	32.5	1
増築棟	1F	医務コーナー			3.0	359	笠付トラフ形ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形笠付 5200lm 昼白色	5,200	32.5	1
増築棟	1F	湯沸コーナー			1.0	359	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W230 5200lm 昼白色 防湿防雨	5,000	32.5	1
増築棟	1F	便所	別置人感センサー付		-	-	ダウンライト	1灯	LED	-	-	-	-	-	-	1	1	対象外	-	LED済/対象外	-	-	-
増築棟	1F	廊下			13.0	359	トラフ形ベースライト	2灯	FHF16	-	-	-	-	-	19	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形トラフ 3200lm 昼白色	3,200	21.6	1
増築棟	1F	配膳室			1.0	359	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W230 5200lm 昼白色 防湿防雨	5,000	32.5	2
増築棟	1F	配膳室	壁付		1.0	359	ウォールライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED屋外用ウォールライト 20形 1000lm 昼白色	1,000	10.6	1
増築棟	1F	洗浄コーナー			6.0	359	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W230 5200lm 昼白色 防湿防雨	5,000	32.5	1
増築棟	1F	洗浄コーナー	壁付		6.0	359	片反射笠付トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形片反射笠 2500lm 昼白色 防湿防雨	2,170	17.0	1
増築棟	1F	食品庫			1.0	359	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W230 5200lm 昼白色 防湿防雨	5,000	32.5	1
増築棟	1F	検収室			1.0	359	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W230 5200lm 昼白色 防湿防雨	5,000	32.5	1
増築棟	1F	検収室			1.0	359	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W230 5200lm 昼白色 防湿防雨	5,000	32.5	1
増築棟	1F	検収室	壁付		1.0	359	ウォールライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED屋外用ウォールライト 20形 1000lm 昼白色	1,000	10.6	1
増築棟	1F	更衣休憩室			3.0	359	シーリングライト	3灯	FCL32	-	-	-	-	-	40	1	3	器具交換	-	LEDシーリングライト 6畳用 昼白色	3,699	29.6	1
増築棟	1F	更衣休憩室			-	-	ダウンライト	1灯	LED	-	-	-	-	-	-	1	1	対象外	-	LED済/対象外	-	-	-
増築棟	1F	下処理室			5.0	359	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W230 5200lm 昼白色 防湿防雨	5,000	32.5	2

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯/パネル番号①	誘導灯/パネル番号②	階段灯文字	消費電力	器具台数	ランプ本数	LED交換方式	非常灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年									W/本	台	本				lm/台・本	W/台・本	台・本
増築棟	1F	下処理室	壁付		5.0	359	ウォールライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED屋外用ウォールライト 20形 1000lm 昼白色	1,000	10.6	1
増築棟	1F	調理室			10.0	359	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	6	12	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W230 5200lm 昼白色 防湿防雨	5,000	32.5	6
増築棟	1F	調理室	壁付		10.0	359	片反射笠付トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形片反射笠 2500lm 昼白色 防湿防雨	2,170	17.0	2
増築棟	1F	調理室	壁付		-	-	殺菌灯	1灯	GL/FG	-	-	-	-	-	-	2	2	対象外	-	対象外	-	-	-
増築棟	1F	調理室	壁付		10.0	359	ウォールライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED屋外用ウォールライト 20形 1000lm 昼白色	1,000	10.6	1
増築棟	1F	調乳室			3.0	359	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W230 5200lm 昼白色 調光タイプ	5,200	32.5	1
増築棟	1F	調乳室			3.0	359	流し元灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 プルスイッチ付	540	10.0	1
増築棟	1F	沐浴室	別置人感センサー付		13.0	359	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W230 5200lm 昼白色 防湿防雨	5,000	32.5	2
増築棟	1F	0歳保育室			13.0	359	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	6	12	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W230 5200lm 昼白色	5,200	32.5	6
増築棟	1F	1歳保育室			13.0	359	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	6	12	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W230 5200lm 昼白色	5,200	32.5	6
増築棟	1F	1歳保育室			13.0	359	トラフ形ベースライト	2灯	FHF16	-	-	-	-	-	19	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形トラフ 3200lm 昼白色	3,200	21.6	1
増築棟	1F	1・2歳便所	別置人感センサー付		3.0	359	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W230 5200lm 昼白色 防湿防雨	5,000	32.5	2
増築棟	1F	ひまわりルーム			13.0	359	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	6	12	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W230 5200lm 昼白色	5,200	32.5	6
増築棟	1F	ひまわりルーム			13.0	359	トラフ形ベースライト	2灯	FHF16	-	-	-	-	-	19	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形トラフ 3200lm 昼白色	3,200	21.6	1
増築棟	1F	倉庫(3)			1.0	12	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W230 5200lm 昼白色	5,200	32.5	1
増築棟	1F	多目的便所	別置人感センサー付		-	-	ダウンライト	1灯	LED	-	-	-	-	-	-	4	4	対象外	-	LED済/対象外	-	-	-
増築棟	1F	多目的便所	壁付/別置人感センサー付		2.0	359	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 プルスイッチ付	540	10.0	1
増築棟	1F	テラス			-	-	ダウンライト	1灯	LED	-	-	-	-	-	-	10	10	対象外	-	LED済/対象外	-	-	-
増築棟	1F	屋外(壁)	壁付		4.0	359	スポットライト	1灯	EFD25	-	-	-	-	-	18	16	16	器具交換	-	LED屋外用スポットライト フランジ取付 電球色	810	7.3	16
増築棟	2F	廊下ホール			13.0	359	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	4	8	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 5200lm	4,950	32.5	4
増築棟	2F	廊下ホール			-	-	ダウンライト	1灯	LED	-	-	-	-	-	-	8	8	対象外	-	LED済/対象外	-	-	-
増築棟	2F	廊下ホール			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 両面 天井付		3.2	1
増築棟	2F	男子更衣室			1.0	359	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2500lm 昼白色	2,500	17.0	1
増築棟	2F	遊戯室(2)			9.0	359	直付下面開放	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	6	12	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形下面開放 5070lm 昼白色	5,070	31.9	6
増築棟	2F	遊戯室(2)			-	-	ダウンライト	1灯	LED	-	-	-	-	-	-	10	10	対象外	-	LED済/対象外	-	-	-
増築棟	2F	遊戯室(1)			9.0	359	直付下面開放	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	5	10	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形下面開放 5070lm 昼白色	5,070	31.9	5
増築棟	2F	遊戯室(1)			-	-	ダウンライト	1灯	LED	-	-	-	-	-	-	4	4	対象外	-	LED済/対象外	-	-	-
増築棟	2F	ステージ			4.0	359	直付下面開放	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	3	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形下面開放 5070lm 昼白色	5,070	31.9	3
増築棟	2F	ステージ			-	-	ダウンライト	1灯	LED	-	-	-	-	-	-	4	4	対象外	-	LED済/対象外	-	-	-
増築棟	2F	職員休憩室			3.0	359	シーリングライト	3灯	FCL32	-	-	-	-	-	40	1	3	器具交換	-	LEDシーリングライト 6畳用 昼白色	3,699	29.6	1
増築棟	2F	職員休憩室			-	-	ダウンライト	1灯	LED	-	-	-	-	-	-	1	1	対象外	-	LED済/対象外	-	-	-
増築棟	2F	女子更衣室			1.0	359	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W230 5200lm 昼白色	5,200	32.5	1
増築棟	2F	倉庫(4)			1.0	12	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2500lm 昼白色	2,500	17.0	1
増築棟	2F	便所	別置人感センサー付		3.0	359	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W230 5200lm 昼白色 防湿防雨	5,000	32.5	1
増築棟	2F	便所	壁付/別置人感センサー付		3.0	359	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 プルスイッチ付	540	10.0	1
増築棟	2F	便所	別置人感センサー付		-	-	ダウンライト	1灯	LED	-	-	-	-	-	-	2	2	対象外	-	LED済/対象外	-	-	-

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯バ ネル番号 ①	誘導灯バ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力	器具台数	ランプ本数	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年									W/本	台	本				lm/台・本	W/台・本	台・本
増築棟	2F	廊下			13.0	359	直付下面開放	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	5	5	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形下面開放 2440lm 昼白色	2,440	16.3	5
増築棟	2F	廊下			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 片面 天井付		1.9	1
増築棟	2F	廊下			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 C級 片面 壁付		1.4	1
増築棟	2F	つどいの広場			3.0	359	逆富士ベースライト	2灯	FHF32(高 出力)	-	-	-	-	-	48	10	20	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W230 6900lm 昼白色	6,900	43.0	10
増築棟	2F	屋上	壁付		4.0	359	ウォールライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	2	2	器具交換	-	LED屋外用ウォールライト 20形 1000lm 昼 白色	1,000	10.6	2
増築棟	1-2F	階段室			13.0	359	階段通路誘導灯	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	1	1	器具交換	-	LED階段灯 非調光タイプ 2500lm 昼白色	2,450	18.6	1
増築棟	1-2F	外階段	壁付		4.0	359	スポットライト	1灯	EFD25	-	-	-	-	-	18	2	2	器具交換	-	LED屋外用スポットライト フランジ取付 電球色	810	7.3	2
既設棟	1F	2歳保育室			13.0	359	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	6	12	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W230 5200lm 昼白色	5,200	32.5	6
既設棟	1F	2歳保育室			13.0	359	スポットライト	1灯	EFD25	-	-	-	-	-	18	2	2	器具交換	-	LED屋外用スポットライト フランジ取付 電球色	810	7.3	2
既設棟	1F	便所(1)	別置人感センサー付		3.0	359	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W230 5200lm 昼白色 防湿防雨	5,000	32.5	1
既設棟	1F	便所(1)	別置人感センサー付		-	-	ダウンライト	1灯	LED	-	-	-	-	-	-	3	3	対象外	-	LED済/対象外	-	-	-
既設棟	1F	職員便所	別置人感センサー付		2.0	359	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W230 2500lm 昼白色 防湿防雨	2,390	16.3	2
既設棟	1F	職員便所	別置人感センサー付		-	-	ダウンライト	1灯	LED	-	-	-	-	-	-	2	2	対象外	-	LED済/対象外	-	-	-
既設棟	1F	職員便所	壁付/別置人感セン サー付		2.0	359	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 プルススイッチ付	540	10.0	1
既設棟	1F	3歳保育室			13.0	359	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	8	16	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W230 5200lm 昼白色	5,200	32.5	8
既設棟	1F	3歳保育室			13.0	359	スポットライト	1灯	EFD25	-	-	-	-	-	18	1	1	器具交換	-	LED屋外用スポットライト フランジ取付 電球色	810	7.3	1
既設棟	1F	便所(2)	別置人感センサー付		3.0	359	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W230 5200lm 昼白色 防湿防雨	5,000	32.5	1
既設棟	1F	便所(2)	別置人感センサー付		-	-	ダウンライト	1灯	LED	-	-	-	-	-	-	3	3	対象外	-	LED済/対象外	-	-	-
既設棟	1F	収納コーナー			1.0	359	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W230 5200lm 昼白色 調光タイプ	5,200	32.5	1
既設棟	1F	4歳保育室(2)			13.0	359	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	8	16	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W230 5200lm 昼白色	5,200	32.5	8
既設棟	1F	4歳保育室(2)			13.0	359	スポットライト	1灯	EFD25	-	-	-	-	-	18	3	3	器具交換	-	LED屋外用スポットライト フランジ取付 電球色	810	7.3	3
既設棟	1F	絵本ルーム			13.0	359	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	8	16	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W230 5200lm 昼白色	5,200	32.5	8
既設棟	1F	絵本ルーム			13.0	359	スポットライト	1灯	EFD25	-	-	-	-	-	18	1	1	器具交換	-	LED屋外用スポットライト フランジ取付 電球色	810	7.3	1
既設棟	1F	絵本ルーム			1.0	359	トラフ形ベースライト	2灯	FHF16	-	-	-	-	-	19	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形トラフ 3200lm 昼白色	3,200	21.6	1
既設棟	1F	絵本ルーム便所	別置人感センサー付		3.0	359	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W230 2500lm 昼白色 防湿防雨	2,390	16.3	1
既設棟	1F	絵本ルーム便所	別置人感センサー付		-	-	ダウンライト	1灯	LED	-	-	-	-	-	-	2	2	対象外	-	LED済/対象外	-	-	-
既設棟	1F	5歳保育室(2)			13.0	359	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	8	16	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W230 5200lm 昼白色	5,200	32.5	8
既設棟	1F	5歳保育室(2)			13.0	359	スポットライト	1灯	EFD25	-	-	-	-	-	18	1	1	器具交換	-	LED屋外用スポットライト フランジ取付 電球色	810	7.3	1
既設棟	1F	5歳教材室(2)			1.0	359	トラフ形ベースライト	2灯	FHF16	-	-	-	-	-	19	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形トラフ 3200lm 昼白色	3,200	21.6	1
既設棟	1F	5歳便所(2)	別置人感センサー付		3.0	359	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W230 2500lm 昼白色 防湿防雨	2,390	16.3	1
既設棟	1F	5歳便所(2)	別置人感センサー付		-	-	ダウンライト	1灯	LED	-	-	-	-	-	-	2	2	対象外	-	LED済/対象外	-	-	-
既設棟	1F	外壁	壁付		4.0	359	スポットライト	1灯	EFD25	-	-	-	-	-	18	8	8	器具交換	-	LED屋外用スポットライト フランジ取付 電球色	810	7.3	8

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯バ ネル番号 ①	誘導灯バ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力	器具台数	ランプ本数	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年									W/本	台	本				lm/台・本	W/台・本	台・本
屋外	-	外灯			12.0	359	街路灯	1灯	HF250	-	-	-	-	-	275	2	2	器具交換	-	LED街路灯 ヘッド交換タイプ 200W相当 昼 白色	4,450	37.6	2

4 児童発達支援センター(つくし園)

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯バ ネル番号 ①	誘導灯バ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力	器具台数	ランプ本数	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年									W/本	台	本				lm/台・本	W/台・本	台・本
-	1F	指導室(b)			7.0	240	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	6	12	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	指導室(c)			7.0	240	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	6	12	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	6
-	1F	アルコーブ			7.0	240	ブラケット灯	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	2	2	器具交換	-	LEDブラケット器具 丸形 920lm 電球色	920	10.7	2
-	1F	くまさん教室倉庫			1.0	12	コップ形シーリングライト	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	1	1	器具交換	-	LEDコップ形シーリングライト	760	6.2	1
-	1F	児童用便所			3.0	240	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	4	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	4
-	1F	廊下			7.0	240	トラフ形ベースライト	4灯	FL40	-	-	-	-	-	47	7	28	ランプ交換	-	LED直管ランプ 40形 2000lm	2,000	12.5	7
-	1F	玄関			7.0	240	ブラケット灯	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	2	2	器具交換	-	LEDブラケット器具 丸形 920lm 電球色	920	10.7	2
-	1F	廊下			7.0	240	ダウンライト	1灯	IL20	-	電池内蔵	-	-	-	20	6	6	器具交換	○	LEDダウンライト兼用非常照明 一体形 FHT24相当 Φ150 電球色	920	8.9	6
-	1F	廊下			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 C級 片面 壁付		1.4	1
-	1F	廊下			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	廊下			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	厨房			7.0	240	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	5	5	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	5
-	1F	厨房倉庫			7.0	240	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 800lm 昼白色	800	5.9	1
-	1F	厨房配線室			7.0	240	コップ形シーリングライト	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	1	1	器具交換	-	LEDコップ形シーリングライト	760	6.2	1
-	1F	便所男女			3.0	240	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1
-	1F	便所男女			3.0	240	ミラー灯	1灯	FL15	-	-	-	-	-	18	1	1	器具交換	-	LEDミラー灯 幅450mm 840lm 昼白色	840	9.5	1
-	1F	便所多目的			3.0	240	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1
-	1F	便所			3.0	240	ミラー灯	1灯	FL15	-	-	-	-	-	18	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	職員用更衣室			1.0	12	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	2
-	1F	相談室			7.0	240	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	6	12	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	6
-	1F	観察室			7.0	240	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形逆富 士 4000lm 昼白色	4,000	26.1	1
-	1F	不自由児訓練室			7.0	240	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	10	20	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	10
-	1F	廊下			7.0	240	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	廊下			7.0	240	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	1	対象外	○	対象外	-	-	-
-	1F	廊下(窓際、EV前)			7.0	240	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1
-	1F	エレベーター機械室			7.0	240	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1
-	1F	事務室			7.0	240	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	9	18	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	9
-	1F	事務室			7.0	240	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	2
-	2F	階段			7.0	240	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	1	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形逆富 士 2000lm 昼白色	2,000	14.9	1

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯パ ネル番号 ①	誘導灯パ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力 W/本	器具台数 台	ランプ本数 本	LED 交換方式	非 常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年															lm/台・本	W/台・本	台・本
-	2F	階段			7.0	240	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	電池内蔵	-	-	-	28	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 20形逆富士 W230 1600lm 昼白色	1,600	13.2	1
-	2F	階段			7.0	240	ブラケット灯	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	2	2	器具交換	-	LEDブラケット器具 丸形 920lm 電球色	920	10.7	2
-	2F	階段			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	2F	物入			1.0	12	コップ形シーリングライト	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	1	1	器具交換	-	LEDコップ形シーリングライト	760	6.2	1
-	2F	廊下			7.0	240	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	3	3	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形逆富士 2000lm 昼白色	2,000	14.9	3
-	2F	廊下			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	2F	廊下			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	2F	面会室a			3.0	240	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	2
-	2F	面会室b			3.0	240	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	2
-	2F	面会室c			3.0	240	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	2
-	2F	言語訓練室			3.0	240	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	6	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	6
-	2F	集会室			5.0	240	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	20	20	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	20
-	2F	保護者研修室			5.0	240	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	12	12	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	12
-	2F	湯沸室			1.0	12	流し元灯	1灯	FL15	-	-	-	-	-	18	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 15W形 プルススイッチ付	405	8.0	1
-	2F	湯沸室			1.0	12	流し元灯	1灯	FL15	-	-	-	-	-	18	2	2	器具交換	-	LED流し元灯 15W形 プルススイッチ付	405	8.0	2
-	2F	便所			3.0	240	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 W230 1600lm 昼白色	1,600	11.9	1
-	2F	指導室(a)			-	-	逆富士ベースライト	1灯	LED	-	-	-	-	-	-	12	12	対象外	-	LED済/対象外	-	-	-

5 第1児童センター

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯バ ネル番号 ①	誘導灯バ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力	器具台数	ランプ本数	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年									W/本	台	本				lm/台・本	W/台・本	台・本
-	1	ポーチ			10.0	250	ポーチ灯	1灯	IL40	-	-	-	-	-	36	1	1	器具交換	-	LEDブラケット器具 丸形 920lm 電球色	920	10.7	1
-	1	玄関			0.0	0	埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用 20	-	電池内蔵	-	-	-	3	1	1	器具交換	○	LED専用非常照明器具 埋込形 BT内蔵 ～3m	-	0.8	1
-	1	玄関			10.0	250	埋込スクエア	4灯	FL20	-	-	-	-	-	28	6	24	器具交換	-	LED埋込スクエア器具 □600 8500lm 昼 白色	8,670	59.0	6
-	1	玄関			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1	事務室			10.0	250	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	2
-	1	湯沸コーナー			10.0	250	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	2	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1	和室			10.0	250	ペンダントライト	2灯	FCL30	-	-	-	-	-	34	1	2	器具交換	-	LED和風シーリングライト 角形	3,800	34.4	1
-	1	幼児室			10.0	250	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	12	24	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	12
-	1	ホール			10.0	250	埋込スクエア	4灯	FL20	-	-	-	-	-	28	5	20	器具交換	-	LED埋込スクエア器具 □600 8500lm 昼 白色	8,670	59.0	5
-	1	倉庫4			1.0	30	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 800lm 昼白色	800	5.9	1
-	1	廊下			10.0	250	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W300 1600lm 昼白色	1,550	11.6	2
-	1	廊下			10.0	250	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	電池内蔵	-	-	-	28	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 20形埋込 W300 1600lm 昼白色	1,530	13.2	1
-	1	廊下			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-

							既存照明内容										LED機器仕様							
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯バ ネル番号 ①	誘導灯バ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力		器具台数	ランプ本数	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年									W/本	台						本	lm/台・本	W/台・本
-	1	制作図工室			10.0	250	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	-	47	16	32	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	16
-	1	倉庫2			1.0	30	逆富士ベースライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1
-	1	倉庫3			1.0	30	逆富士ベースライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1
-	1	女子便所			3.0	250	逆富士ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	-	47	2	4	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1	女子便所			3.0	250	ダウンライト	1灯	IL40	-	-	-	-	-	-	36	2	2	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1	女子便所			3.0	250	ブラケット灯	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	-	47	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1	男子便所			3.0	250	ブラケット灯	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	-	47	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1	男子便所			3.0	250	逆富士ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	-	47	2	4	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1	男子便所			3.0	250	ダウンライト	1灯	IL40	-	-	-	-	-	-	36	2	2	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1	身障者便所			3.0	250	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	-	28	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 W230 1600lm 昼白色	1,600	11.9	1
-	1	倉庫1			1.0	30	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	28	4	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 800lm 昼白色	800	5.9	4
-	1	遊戯室			10.0	250	トラフ形ベースライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	-	47	2	2	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1	遊戯室			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	-	13	3	3	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1	外壁			12.0	250	ポーチ灯	1灯	IL40	-	-	-	-	-	-	36	1	1	器具交換	-	LEDブラケット器具 丸形 920lm 電球色	920	10.7	1
-	1	街灯		高所作業車	12.0	250	街路灯	1灯	HF100	-	-	-	-	-	-	120	4	4	器具交換	-	LED街路灯 ヘッド交換タイプ 100W相当 昼白色	2,100	18.1	4
-	2	図書室			10.0	250	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	-	47	14	28	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	14
-	2	図書室			10.0	250	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	電池内蔵	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	2
-	2	廊下			10.0	250	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	-	28	5	10	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W300 1600lm 昼白色	1,550	11.6	5
-	2	廊下			10.0	250	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	電池内蔵	-	-	-	-	28	2	4	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 20形埋込 W300 1600lm 昼白色	1,530	13.2	2
-	2	廊下			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	28	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	2	音楽室			10.0	250	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	-	47	9	18	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	9
-	2	音楽室			10.0	250	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	電池内蔵	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	1
-	2	音楽室			10.0	250	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	-	28	3	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W300 1600lm 昼白色	1,550	11.6	3
-	2	女子便所			3.0	250	逆富士ベースライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	-	47	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	2
-	2	女子便所			3.0	250	ダウンライト	1灯	IL40	-	-	-	-	-	-	36	2	2	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 Φ150 昼白色	1,080	7.9	2
-	2	女子便所			3.0	250	ブラケット灯	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	-	47	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	2	男子便所			3.0	250	逆富士ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	2
-	2	男子便所			3.0	250	ダウンライト	1灯	IL40	-	-	-	-	-	-	36	2	2	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 Φ150 昼白色	1,080	7.9	2
-	2	男子便所			3.0	250	ブラケット灯	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	-	47	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	2	遊戯室		足場	10.0	250	高天井照明	1灯	M300	-	-	-	-	-	-	330	6	6	器具交換	-	LED高天井照明器具 400W相当 昼白色	15,000	74.5	6

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯バ ネル番号 ①	誘導灯バ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力	器具台数	ランプ本数	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年									W/本	台	本				lm/台・本	W/台・本	台・本
-	2	ホール		足場	10.0	250	高天井照明	1灯	M400	-	-	-	-	-	433	2	2	器具交換	-	LED高天井照明器具 M400相当 昼白色	20,000	99.0	2

6 教育センター

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯バ ネル番号 ①	誘導灯バ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力	器具台数	ランプ本数	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年									W/本	台	本				lm/台・本	W/台・本	台・本
-	1F	ビロティー			9.0	293	ダウンライト	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	2	2	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	2
-	1F	ロビー			24.0	365	A級 誘導灯	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	ロビー			9.0	293	直付下面開放	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	6	12	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	ロビー			9.0	293	スポットライト	1灯	ミニLED 100	-	-	-	-	-	100	3	3	器具交換	-	LEDスポットライト ライティングレール用	685	7.8	3
-	1F	ロビー			0.0	0	直付専用型非常灯	1灯	JE13	-	-	-	-	-	3	1	1	器具交換	-	LED非常灯電源内蔵型 直付		0.8	1
-	1F	資料室			24.0	365	A級 誘導灯	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	2	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	資料室			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	2	2	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	資料室			9.0	293	直付下面開放	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	6	12	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	資料室			9.0	293	ダウンライト	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	3	3	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	3
-	1F	資料室			0.0	0	直付専用型非常灯	1灯	JE13	-	-	-	-	-	3	2	2	器具交換	-	LED非常灯電源内蔵型 直付		0.8	2
-	1F	廊下1			9.0	293	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	電池内蔵	-	-	-	28	2	4	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 20形埋込 W300 1600lm 昼白色	1,530	13.2	2
-	1F	廊下1			9.0	293	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W300 1600lm 昼白色	1,550	11.6	2
-	1F	廊下1			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	廊下1			9.0	293	ダウンライト	1灯	FDL27	-	-	-	-	-	34	1	1	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	1
-	1F	倉庫			1.0	12	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	2
-	1F	身障者用便所			3.0	293	長円型埋込器具	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形長円形埋込 W150 2500lm 昼白色	1,470	23.0	1
-	1F	身障者用便所			3.0	293	ブラケット灯	1灯	FML(FWL) J13	-	-	-	-	-	18	1	1	器具交換	-	LEDブラケット 半円形	510	6.2	1
-	1F	女子便所			3.0	293	ダウンライト	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	4	4	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	4
-	1F	女子便所			3.0	293	長円型埋込器具	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形長円形埋込 W150 2500lm 昼白色	1,470	23.0	1
-	1F	女子便所			3.0	293	ブラケット灯	1灯	FML(FWL) J13	-	-	-	-	-	18	2	2	器具交換	-	LEDブラケット 半円形	510	6.2	2
-	1F	男子便所			3.0	293	ダウンライト	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	1	1	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	1
-	1F	男子便所			3.0	293	長円型埋込器具	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形長円形埋込 W150 2500lm 昼白色	1,470	23.0	1
-	1F	男子便所			3.0	293	ブラケット灯	1灯	FML(FWL) J13	-	-	-	-	-	18	1	1	器具交換	-	LEDブラケット 半円形	510	6.2	1
-	1F	学習室			3.0	293	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	1
-	1F	学習室			3.0	293	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	1
-	1F	学習室			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	更衣室			3.0	293	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	4	8	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	4
-	1F	更衣室			3.0	293	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	2	4	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	2
-	1F	更衣室			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯パ ネル番号 ①	誘導灯パ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力 W/本	器具台数	ランプ本数	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年															lm/台・本	W/台・本	台・本
-	1F	廊下2			9.0	293	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	1
-	1F	廊下2			9.0	293	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	1
-	1F	事務室			9.0	293	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	12	24	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	12
-	1F	事務室			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	事務室			3.0	293	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	2
-	1F	事務室			3.0	293	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	2
-	1F	事務室			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	子供の部屋			3.0	293	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	7	14	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	7
-	1F	子供の部屋			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 C級 片面 壁付		1.4	1
-	1F	子供の部屋			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 片面 壁付		1.9	1
-	1F	子供の部屋			3.0	293	ダウンライト	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	3	3	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	3
-	1F	キュービクル	配灯なし		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	応接室			3.0	293	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	2
-	2F	ポーチ			4.0	293	ウォールライト	1灯	FL20SS/18	-	-	-	-	-	26	2	2	器具交換	-	LED屋外用ウォールライト 20形 1000lm 昼白色	1,000	10.6	2
-	2F	玄関・ホール			9.0	293	埋込スクエア	4灯	FL20	-	-	-	-	-	28	7	28	器具交換	-	LED埋込スクエア器具 □639 5000lm 昼白色	4,050	38.0	7
-	2F	玄関・ホール			9.0	293	ダウンライト	1灯	IL40	-	電池内蔵	-	-	-	36	1	1	器具交換	○	LEDダウンライト兼用非常照明 一体形 FHT24相当 φ150 電球色	920	8.9	1
-	2F	廊下			9.0	293	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 W230 1600lm 昼白色	1,600	11.9	1
-	2F	廊下			9.0	293	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	電池内蔵	-	-	-	28	4	8	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 20形埋込 W300 1600lm 昼白色	1,530	13.2	4
-	2F	廊下			9.0	293	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W300 1600lm 昼白色	1,550	11.6	2
-	2F	廊下			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	2F	倉庫	配灯なし		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	-	対象外	-	-	-
-	2F	プレイルーム			3.0	293	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	7	14	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	7
-	2F	倉庫			3.0	293	ミラー灯	1灯	FL15	-	-	-	-	-	18	1	1	器具交換	-	LEDミラー灯 幅450mm 840lm 昼白色	840	9.5	1
-	2F	倉庫			3.0	293	コップ形シーリングライト	1灯	IL40	-	-	-	-	-	36	2	2	器具交換	-	LEDコップ形シーリングライト	760	6.2	2
-	2F	テラス			3.0	293	ウォールライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	2F	相談室(4)			3.0	293	埋込スクエア	4灯	FL20	-	-	-	-	-	28	4	16	対象外	-	対象外	-	-	-
-	2F	相談室(3)			0.0	0	ダウンライト	1灯	JD13	-	電池内蔵	-	-	-	13	1	1	器具交換	○	LED非常灯電源内蔵型 埋込 φ150		0.8	1
-	2F	サーバー室			1.0	12	埋込スクエア	4灯	FL20	-	-	-	-	-	28	2	8	対象外	-	対象外	-	-	-
-	2F	サーバー室			0.0	0	ダウンライト	1灯	JD13	-	電池内蔵	-	-	-	13	1	1	器具交換	○	LED非常灯電源内蔵型 埋込 φ150		0.8	1
-	2F	踏込			3.0	293	ダウンライト	1灯	FHT32	-	-	-	-	-	35	2	2	対象外	-	対象外	-	-	-
-	2F	女子便所			3.0	293	ダウンライト	1灯	IL100	-	-	-	-	-	90	4	4	対象外	-	対象外	-	-	-
-	2F	女子便所			3.0	293	ダウンライト	1灯	FHT32	-	-	-	-	-	35	2	2	対象外	-	対象外	-	-	-
-	2F	身障者用トイレ			3.0	293	ダウンライト	1灯	CDM-R70	-	-	-	-	-	95	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	2F	男子便所			3.0	293	ダウンライト	1灯	IL100	-	-	-	-	-	90	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	2F	男子便所			3.0	293	ダウンライト	1灯	FHT32	-	-	-	-	-	35	3	3	対象外	-	対象外	-	-	-
-	2F	相談室2			3.0	293	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	2

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯パ ネル番号 ①	誘導灯パ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力	器具台数	ランプ本数	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年						W/本	台	本	lm/台・本	W/台・本	台・本						
-	2F	相談室1			3.0	293	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	5	5	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	5
-	2F	研修室2			9.0	293	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	8	16	対象外	-	対象外	-	-	-
-	2F	研修室3			9.0	293	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	3	6	対象外	-	対象外	-	-	-
-	2F	研修室1			3.0	293	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	7	14	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W220 5200lm Cチャーン回避	5,200	32.5	7
-	2F	研修室1			3.0	293	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	電池内蔵	-	-	-	36	2	4	器具交換	○	LEDベースライト器具兼用非常照明器具 40形埋込 W220 5200lm	4,800	33.8	2
-	2F	バルコニー	配灯なし		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	対象外	-	対象外	-	-	-
-	2F	PS	配灯なし		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	対象外	-	対象外	-	-	-
-	3F	ホール・廊下			9.0	293	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	8	8	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	8
-	3F	ホール・廊下			9.0	293	ダウンライト	1灯	IL40	-	電池内蔵	-	-	-	36	4	4	器具交換	○	LEDダウンライト兼用非常照明 一体形 FHT24相当 φ150 電球色	920	8.9	4
-	3F	ホール・廊下			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	2	2	器具交換	-	LED誘導灯 C級 片面 壁付		1.4	2
-	3F	バルコニー1	配灯なし		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	対象外	-	対象外	-	-	-
-	3F	会議室2			3.0	293	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	4	8	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	4
-	3F	通路			9.0	293	ブラケット灯	1灯	IL20	-	-	-	-	-	20	2	2	器具交換	-	LEDコップ形シーリングライト	760	6.2	2
-	3F	多目的室			3.0	293	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	11	22	対象外	-	対象外	-	-	-
-	3F	多目的室			3.0	293	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	3F	多目的室			3.0	293	ダウンライト	1灯	IL60	-	電池内蔵	-	-	-	54	2	2	対象外	○	対象外	-	-	-
-	3F	多目的室			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	3F	踏込			3.0	293	ダウンライト	1灯	FHT42	-	-	-	-	-	48	2	2	対象外	-	対象外	-	-	-
-	3F	女子便所			3.0	293	ダウンライト	1灯	IL100	-	-	-	-	-	90	4	4	対象外	-	対象外	-	-	-
-	3F	女子便所			3.0	293	ダウンライト	1灯	FHT32	-	-	-	-	-	35	2	2	対象外	-	対象外	-	-	-
-	3F	男子便所			3.0	293	ダウンライト	1灯	IL100	-	-	-	-	-	90	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	3F	男子便所			3.0	293	ダウンライト	1灯	FHT32	-	-	-	-	-	35	2	2	対象外	-	対象外	-	-	-
-	3F	PS	配灯なし		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	対象外	-	対象外	-	-	-
-	3F	廊下			9.0	293	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	6	12	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	6
-	3F	廊下			9.0	293	笠付トラフ形ベースライ ト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	3F	廊下			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	3F	バルコニー2	配灯なし		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	対象外	-	対象外	-	-	-
-	3F	ホール			3.0	293	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	19	38	対象外	-	対象外	-	-	-
-	3F	ホール			3.0	293	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	電源別置 (IL70)	-	-	-	47	2	4	対象外	○	対象外	-	-	-
-	3F	ホール			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	3F	バルコニー3	配灯なし		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	対象外	-	対象外	-	-	-
-	3F	会議室(1)			4.0	293	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	6	12	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	6
-	1-RF	階段室			9.0	293	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	1	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形逆富士 2000lm 昼白色	2,000	14.9	1
-	1-RF	階段室			24.0	365	階段通路誘導灯	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LED階段灯 段調光タイプ 2500lm 昼白色	2,450	19.3	1
-	1-RF	階段室			9.0	293	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	電池内蔵	-	-	-	28	3	6	対象外	○	対象外	-	-	-
-	1-RF	階段室			9.0	293	笠付トラフ形ベースライ ト	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯バ ネル番号 ①	誘導灯バ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力	器具台数	ランプ本数	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年									W/本	台	本				lm/台・本	W/台・本	台・本
-	1-RF	階段室			9.0	293	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	1
-	1-3F	屋外階段			4.0	293	コップ形シーリングライト	1灯	IL40	-	-	-	-	-	36	3	3	器具交換	-	LEDコップ形シーリングライト	760	6.2	3
屋外	2F	植込			4.0	293	庭園灯	1灯	IL100	-	-	-	-	-	90	1	1	器具交換	-	LED庭園灯器具 電球色 1000mmポール	810	7.3	1

7 千里丘公民館

							既存照明内容											LED機器仕様					
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯バ ネル番号 ①	誘導灯バ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力	器具台数	ランプ本数	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年									W/本	台	本				lm/台・本	W/台・本	台・本
既設棟	1F	ポーチ			4.0	347	ダウンライト	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	3	3	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 Φ150 昼白色 防湿防雨	1,030	7.9	3
既設棟	1F	ロビー			13.0	347	ダウンライト	3灯	FHT32	-	-	-	-	-	35	8	24	器具交換	-	LEDダウンライト 一体型 Φ300 8110lm 昼白色	8,110	56.6	8
既設棟	1F	ホール	壁付		13.0	347	ブラケット灯	3灯	IL40	-	-	-	-	-	36	3	9	対象外	-	対象外	-	-	-
既設棟	1F	ホール			13.0	347	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	電池内蔵	-	-	-	28	1	2	対象外	○	対象外	-	-	-
既設棟	1F	ホール	壁付		13.0	347	表示灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
既設棟	1F	ホール			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
既設棟	1F	事務室			13.0	347	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	4	8	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	4
既設棟	1F	和室			3.0	347	埋込スクエア	4灯	FL20	-	-	-	-	-	28	6	24	器具交換	-	LED埋込スクエア器具 □639 5000lm 昼 白色	4,050	38.0	6
既設棟	1F	和室入口			3.0	347	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	1
既設棟	1F	図書フロアー			3.0	347	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	6	12	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	6
既設棟	1F	創作室			1.0	347	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	6	12	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	6
既設棟	1F	炊事室			1.0	347	流し元灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
既設棟	1F	管理人室			13.0	347	ペンダントライト	1灯	FCL30+3 2	-	-	-	-	-	69	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
既設棟	1F	洗面1	壁付		3.0	347	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 ブルスイッチ付	540	10.0	1
既設棟	1F	洗面1			3.0	347	ダウンライト	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	1	1	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 Φ150 昼白色	1,080	7.9	1
既設棟	1F	L便所			13.0	347	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	1
既設棟	1F	洗面2	壁付		3.0	347	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 ブルスイッチ付	540	10.0	1
既設棟	1F	洗面2			3.0	347	ダウンライト	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	1	1	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 Φ150 昼白色	1,080	7.9	1
既設棟	1F	M便所			13.0	347	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	1
既設棟	1F	倉庫			1.0	12	コップ形シーリングライト	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	1	1	器具交換	-	LEDコップ形シーリングライト	760	6.2	1
既設棟	1F	湯沸			1.0	347	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 W230 1600lm 昼白色	1,600	11.9	1
既設棟	1F	機械室			1.0	347	コップ形シーリングライト	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	1	1	器具交換	-	LEDコップ形シーリングライト	760	6.2	1
既設棟	1F	機械室	壁付		1.0	347	コップ型ブラケット	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	1	1	器具交換	-	LEDコップ形シーリングライト	760	6.2	1
既設棟	1F	外壁	壁付		4.0	347	ブラケット灯	1灯	IL40	-	-	-	-	-	36	3	3	器具交換	-	LEDブラケット器具 丸形 920lm 電球色	920	10.7	3
既設棟	2F	ホール・廊下			13.0	347	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W300 1600lm 昼白色	1,550	11.6	2
既設棟	2F	ホール・廊下			13.0	347	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	電池内蔵	-	-	-	28	3	6	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 20形埋込 W300 1600lm 昼白色	1,530	13.2	3
既設棟	2F	ホール・廊下			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	2	2	対象外	-	対象外	-	-	-

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯バ ネル番号 ①	誘導灯バ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力 W/本	器具台 台	ランプ本数 本	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年															lm/台・本	W/台・本	台・本
既設棟	2F	給湯室			1.0	347	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 W230 1600lm 昼白色	1,600	11.9	1
既設棟	2F	トイレ			3.0	347	ダウンライト	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	1	1	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	1
既設棟	2F	講座室1			3.0	347	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	8	16	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	8
既設棟	2F	展示室			3.0	347	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	2	4	対象外	-	対象外	-	-	-
既設棟	2F	図書室			3.0	347	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	2	4	対象外	-	対象外	-	-	-
既設棟	2F	図書室			3.0	347	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	2	4	対象外	-	対象外	-	-	-
既設棟	2F	倉庫			1.0	12	コップ形シーリングライト	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	2	2	器具交換	-	LEDコップ形シーリングライト	760	6.2	2
既設棟	2F	倉庫前			3.0	347	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	電池内蔵	-	-	-	28	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 20形埋込 W300 1600lm 昼白色	1,530	13.2	1
既設棟	2F	講堂兼会議室			3.0	347	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	15	30	対象外	-	対象外	-	-	-
既設棟	2F	講堂兼会議室			3.0	347	黒板灯	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
既設棟	2F	講堂兼会議室			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	2	2	対象外	-	対象外	-	-	-
既設棟	2F	バルコニー			4.0	347	ダウンライト	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	4	4	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色 防湿防雨	1,030	7.9	4
既設棟	2F	外壁	壁付		4.0	347	ブラケット灯	1灯	IL40	-	-	-	-	-	36	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
既設棟	1-2F	階段1			13.0	347	埋込スクエア	4灯	FL20	-	電池内蔵	-	-	-	28	1	4	器具交換	○	LED埋込スクエア器具 □639 5000lm 昼白色	4,050	38.0	1
既設棟	1-2F	階段1			0.0	0	対象外	1灯	-	-	-	-	-	-	-	1	1	対象外	-	LED専用型非常照明器具 直付 低天井用 BT 内蔵		1.0	1
既設棟	1-2F	階段1			13.0	347	埋込スクエア	4灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	4	対象外	-	対象外	-	-	-
既設棟	1-2F	階段1			13.0	347	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	電池内蔵	-	-	-	28	1	2	対象外	○	対象外	-	-	-
既設棟	1-2F	倉庫前ホール			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 C級 片面 壁付		1.4	1
既設棟	1-2F	階段2			-	-	対象外	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	-	対象外	-	-	-
増築棟	1F	ピロティ			-	-	ダウンライト	1灯	LED	-	-	-	-	-	-	4	4	対象外	-	LED済/対象外	-	-	-
増築棟	1F	EVホール			-	-	C級 誘導灯	1灯	LED	-	-	-	-	-	-	1	1	対象外	-	LED済/対象外	-	-	-
増築棟	1F	EVホール			13.0	347	埋込スクエア	3灯	FHP32	-	-	-	-	-	36	2	6	器具交換	-	LED埋込スクエア器具 □450 7900lm 昼白色	7,960	50.0	2
増築棟	1F	身障者便所			13.0	347	埋込ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 2500lm	2,400	17.0	1
増築棟	1F	集会室2-2			3.0	347	埋込ベースライト	2灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	48	4	8	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 6900lm 昼白色	6,500	43.0	4
増築棟	1F	集会室2-2			-	-	C級 誘導灯	1灯	LED	-	-	-	-	-	-	1	1	対象外	-	LED済/対象外	-	-	-
増築棟	1F	集会室2-1			3.0	347	埋込ベースライト	2灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	48	12	24	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 6900lm 昼白色	6,500	43.0	12
増築棟	1F	集会室2-1			-	-	C級 誘導灯	1灯	LED	-	-	-	-	-	-	1	1	対象外	-	LED済/対象外	-	-	-
増築棟	1F	倉庫(階段下)	壁付		1.0	12	トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形トラフ 2500lm 昼白色	2,500	17.0	1
増築棟	1F	倉庫			1.0	12	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2500lm 昼白色	2,500	17.0	2
増築棟	1F	踏込					ダウンライト	3灯	FHT32	-	-	-	-	-	35	1	3	器具交換	-	LEDダウンライト 一体型 φ300 8110lm 昼白色	8,110	56.6	1
増築棟	1F	女子便所	壁付		13.0	347	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 ブルスイッチ付	540	10.0	1
増築棟	1F	女子便所			-	-	ダウンライト	1灯	LED	-	-	-	-	-	-	2	2	対象外	-	LED済/対象外	-	-	-
増築棟	1F	男子便所	壁付		13.0	347	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 ブルスイッチ付	540	10.0	1
増築棟	1F	男子便所			-	-	ダウンライト	1灯	LED	-	-	-	-	-	-	3	3	対象外	-	LED済/対象外	-	-	-
増築棟	1F	湯沸し室			1.0	347	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2500lm 昼白色	2,500	17.0	1
増築棟	1F	湯沸し室			1.0	347	流し元灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 ブルスイッチ付	540	10.0	1

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯バ ネル番号 ①	誘導灯バ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力	器具台数	ランプ本数	LED 交換方式	非 常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年									W/本	台	本				lm/台・本	W/台・本	台・本
増築棟	2F	渡り廊下			4.0	347	埋込スクエア	3灯	FHP32	-	-	-	-	-	36	2	6	器具交換	-	LED埋込スクエア器具 □450 7900lm 昼 白色	7,960	50.0	2
増築棟	2F	廊下			-	-	C級 誘導灯	1灯	LED	-	-	-	-	-	-	2	2	対象外	-	LED済/対象外	-	-	-
増築棟	2F	廊下			-	-	C級 誘導灯	1灯	LED	-	-	-	-	-	-	1	1	対象外	-	LED済/対象外	-	-	-
増築棟	2F	廊下			13.0	347	埋込スクエア	3灯	FHP32	-	-	-	-	-	36	5	15	器具交換	-	LED埋込スクエア器具 □450 7900lm 昼 白色	7,960	50.0	5
増築棟	2F	廊下			-	-	ダウンライト	1灯	LED	-	-	-	-	-	-	1	1	対象外	-	LED済/対象外	-	-	-
増築棟	2F	身障者便所			13.0	347	埋込ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 2500lm	2,400	17.0	1
増築棟	2F	生活実習室			3.0	347	埋込ベースライト	2灯	FHF32(高 出力)	-	-	-	-	-	48	6	12	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 6900lm 昼白色	6,500	43.0	6
増築棟	2F	生活実習室換気扇用			3.0	347	-	1灯	IL40	-	-	-	-	-	36	4	4	ランプ交換	-	LED電球 60W相当 810lm 電球色	810	7.8	4
増築棟	2F	講座室2			3.0	347	埋込ベースライト	2灯	FHF32(高 出力)	-	-	-	-	-	48	6	12	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 6900lm 昼白色	6,500	43.0	6
増築棟	2F	倉庫(会議室)			1.0	12	トラフ形ベースライト	1灯	FHF16	-	-	-	-	-	19	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形トラフ 1600lm 昼白色	1,600	11.9	1
増築棟	2F	倉庫			1.0	12	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2500lm 昼白色	2,500	17.0	1
増築棟	2F	給湯室			1.0	347	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2500lm 昼白色	2,500	17.0	1
増築棟	2F	給湯室			1.0	347	流し元灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 15W形 プルススイッチ付	405	8.0	1
増築棟	2F	男子便所	壁付		13.0	347	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 プルススイッチ付	540	10.0	1
増築棟	2F	男子便所			-	-	ダウンライト	1灯	LED	-	-	-	-	-	-	3	3	対象外	-	LED済/対象外	-	-	-
増築棟	2F	女子便所	壁付		13.0	347	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 プルススイッチ付	540	10.0	1
増築棟	2F	女子便所			-	-	ダウンライト	1灯	LED	-	-	-	-	-	-	4	4	対象外	-	LED済/対象外	-	-	-
増築棟	1~2F	屋内階段	壁付		13.0	347	階段通路誘導灯	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	1	1	器具交換	-	LED階段灯 非調光タイプ 2500lm 昼白色	2,450	18.6	1
屋外	-	街路灯			-	-	街路灯	1灯	LED	-	-	-	-	-	-	3	3	対象外	-	LED済/対象外	-	-	-
屋外	-	庭園灯			13.0	347	庭園灯	1灯	FDL27	-	-	-	-	-	34	2	2	器具交換	-	LED庭園灯器具 電球色 1000mmボール	810	7.3	2

8 新鳥飼公民館

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯バ ネル番号 ①	誘導灯バ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力	器具台数	ランプ本数	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年									W/本	台	本				lm/台・本	W/台・本	台・本
-	1F	ポーチ			13.0	347	小形シーリングライト	1灯	IL40	-	-	-	-	-	36	2	2	器具交換	-	LEDコップ形シーリングライト	760	6.2	2
-	1F	玄関			13.0	347	ユニバーサルダウンライ ト	1灯	RF100	-	-	-	-	-	90	5	5	器具交換	-	LEDユニバーサルダウンライト器具 ユニット交換 形 100W相当 Φ150 電球色	850	5.8	5
-	1F	玄関			13.0	347	ダウンライト	1灯	IL40	-	電池内蔵	-	-	-	36	1	1	対象外	○	対象外	-	-	-
-	1F	玄関			24.0	365	A級 誘導灯	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	2	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	展示台			13.0	347	ユニバーサルダウンライ ト	1灯	RF100	-	-	-	-	-	90	1	1	器具交換	-	LEDユニバーサルダウンライト器具 ユニット交換 形 100W相当 Φ150 電球色	850	5.8	1
-	1F	ロビー			13.0	347	ブラケット灯	2灯	IL40	-	-	-	-	-	36	1	2	器具交換	-	LEDブラケット器具 丸形 920lm 電球色	920	10.7	1
-	1F	ロビー			13.0	347	ユニバーサルダウンライ ト	1灯	RF100	-	-	-	-	-	90	5	5	器具交換	-	LEDユニバーサルダウンライト器具 ユニット交換 形 100W相当 Φ150 電球色	850	5.8	5
-	1F	ホール			13.0	347	ダウンライト	1灯	IL40	-	電池内蔵	-	-	-	36	4	4	対象外	○	対象外	-	-	-
-	1F	ホール			13.0	347	ダウンライト	1灯	IL40	-	電池内蔵	-	-	-	36	4	4	対象外	○	対象外	-	-	-
-	1F	ホール			13.0	347	ダウンライト	1灯	IL40	-	電池内蔵	-	-	-	36	4	4	対象外	○	対象外	-	-	-

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯バ ネル番号 ①	誘導灯バ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力 W/本	器具台数 台	ランプ本数 本	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年															lm/台・本	W/台・本	台・本
-	1F	渡り廊下			13.0	347	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 800lm 昼白色	800	5.9	1
-	1F	渡り廊下			13.0	347	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 800lm 昼白色	800	5.9	1
-	1F	幼児室			4.0	347	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	4	8	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 4000lm 昼白色	4,000	25.0	4
-	1F	女子便所			3.0	347	逆富士ベースライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1
-	1F	男子便所			3.0	347	逆富士ベースライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1
-	1F	身障者便所			3.0	347	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 800lm 昼白色	800	5.9	1
-	1F	洗面所			3.0	347	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 W230 1600lm 昼白色	1,600	11.9	1
-	1F	洗面所	壁付		3.0	347	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 ブルスイッチ付	540	10.0	1
-	1F	事務室			13.0	347	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	4	8	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	4
-	1F	事務室			13.0	347	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	1
-	1F	図書室			13.0	347	逆富士ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	20	40	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	20
-	1F	廊下			13.0	347	逆富士ベースライト	1灯	FLR40	-	電池内蔵	-	-	-	47	3	3	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形逆富 士 2000lm 昼白色	2,000	14.9	3
-	1F	廊下			24.0	365	A級 誘導灯	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	2	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	廊下			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	生活実習室			4.0	347	逆富士ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	8	16	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	8
-	1F	準備室			1.0	347	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 800lm 昼白色	800	5.9	1
-	1F	物置			3.0	347	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 800lm 昼白色	800	5.9	1
-	1F	創作室			3.0	347	逆富士ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	1
-	1F	便所			3.0	347	コップ形シーリングライト	1灯	IL40	-	-	-	-	-	36	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	風呂場			1.0	347	コップ形シーリングライト	1灯	IL40	-	-	-	-	-	36	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	玄関・台所			13.0	347	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	2	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	玄関・台所			13.0	347	流し元灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	玄関・台所			13.0	347	ダウンライト	1灯	IL40	-	-	-	-	-	36	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	和室(6帖)			13.0	347	直付下面開放	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	3	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形直付和風 4000lm 昼白色	2,800	24.8	3
-	1F	和室(6帖)			13.0	347	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 ブルスイッチ付	540	10.0	1
-	1F	広縁			13.0	347	ペンダントライト	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	2	2	器具交換	-	LED和風ペンダントライト ブルスイッチ付	3,405	28.1	2
-	1F	踏込			13.0	347	小形シーリングライト	1灯	IL40	-	-	-	-	-	36	1	1	器具交換	-	LEDコップ形シーリングライト	760	6.2	1
-	1F	踏込	壁付		13.0	347	ブラケット灯	1灯	IL40	-	-	-	-	-	36	1	1	器具交換	-	LEDブラケット器具 丸形 920lm 電球色	920	10.7	1
-	1F	給湯室			13.0	347	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 800lm 昼白色	800	5.9	1
-	1F	給湯室			13.0	347	流し元灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 ブルスイッチ付	540	10.0	1
-	1F	出入口			13.0	347	小形シーリングライト	1灯	IL40	-	-	-	-	-	36	1	1	器具交換	-	LEDブラケット器具 丸形 920lm 電球色	920	10.7	1
-	1F	倉庫			1.0	12	コップ形シーリングライト	1灯	IL40	-	-	-	-	-	36	1	1	器具交換	-	LEDコップ形シーリングライト	760	6.2	1
-	2F	和室(12帖)			4.0	347	直付下面開放	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	6	12	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形直付和風 4000lm 昼白色	2,800	24.8	6
-	2F	広縁			4.0	347	ペンダントライト	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	4	4	器具交換	-	LED和風ペンダントライト ブルスイッチ付	3,405	28.1	4
-	2F	和室(10帖)			4.0	347	直付下面開放	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	4	8	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形直付和風 4000lm 昼白色	2,800	24.8	4
-	2F	和室(10帖)			4.0	347	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 ブルスイッチ付	540	10.0	1

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯バ ネル番号 ①	誘導灯バ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力	器具台数	ランプ本数	LED 交換方式	非 常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年									W/本	台	本				lm/台・本	W/台・本	台・本
-	2F	倉庫			1.0	12	逆富士ベースライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1
-	2F	湯沸室			1.0	347	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 800lm 昼白色	800	5.9	1
-	2F	湯沸室			1.0	347	流し元灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 ブルスイッチ付	540	10.0	1
-	2F	廊下			13.0	347	逆富士ベースライト	1灯	FLR40	-	電池内蔵	-	-	-	47	6	6	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形逆富士 2000lm 昼白色	2,000	14.9	6
-	2F	廊下			24.0	365	A級 誘導灯	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	3	6	対象外	-	対象外	-	-	-
-	2F	男子便所			3.0	347	逆富士ベースライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1
-	2F	身障者便所			3.0	347	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 800lm 昼白色	800	5.9	1
-	2F	女子便所			3.0	347	逆富士ベースライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1
-	2F	洗面所			3.0	347	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 W230 1600lm 昼白色	1,600	11.9	1
-	2F	洗面所			3.0	347	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 ブルスイッチ付	540	10.0	1
-	2F	学習室			4.0	347	逆富士ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	6	12	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	6
-	2F	学習室			4.0	347	逆富士ベースライト	2灯	FLR40	-	電池内蔵	-	-	-	47	2	4	対象外	○	対象外	-	-	-
-	2F	物置			1.0	347	埋込ベースライト	1灯	FLR40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	1	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,870	14.9	1
-	2F	集会室			4.0	347	逆富士ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	15	30	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	15
-	2F	集会室			4.0	347	逆富士ベースライト	2灯	FLR40	-	電池内蔵	-	-	-	47	6	12	対象外	○	対象外	-	-	-
-	2F	集会室			4.0	347	ユニバーサルダウンライ ト	1灯	RF100	-	-	-	-	-	90	3	3	器具交換	-	LEDユニバーサルダウンライト器具 ユニット交換 形 100W相当 Φ150 電球色	850	5.8	3
-	2F	集会室			4.0	347	スポットライト	1灯	RF150	-	-	-	-	-	135	10	10	器具交換	-	LED屋外用スポットライト フランジ取付 電球色	1,000	11.7	10
-	2F	吹抜			13.0	347	シャンデリア	4灯	IL60	-	-	-	-	-	54	1	4	ランプ交換	-	LED電球 60W相当 810lm 電球色	810	7.8	4
-	1-2F	階段	壁付		24.0	365	階段通路誘導灯	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LED階段灯 40形2灯用高出力 人センサーオン オフタイプ	6,000	44.8	1
-	1-2F	屋外階段	壁付		13.0	347	コップ形シーリングライト	1灯	IL40	-	-	-	-	-	36	1	1	器具交換	-	LEDコップ形シーリングライト	760	6.2	1
屋外		屋外			13.0	347	街路灯	1灯	H250	-	-	-	-	-	275	1	1	器具交換	-	LED街路灯器具 200W相当	6,700	47.6	1
屋外		屋外			13.0	347	街路灯	1灯	H100	-	-	-	-	-	120	1	1	器具交換	-	LED街路灯器具 100W相当	2,695	21.0	1
屋外		屋外			13.0	347	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 W150 1600lm 昼白色 防湿防雨	1,520	11.6	1

9 鳥飼東公民館

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯バ ネル番号 ①	誘導灯バ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力	器具台数	ランプ本数	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年									W/本	台	本				lm/台・本	W/台・本	台・本
-	1F	ポーチ			13.0	347	ダウンライト	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	4	4	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 Φ150 昼白色+RNP(200→150)	1,080	7.9	4
-	1F	玄関ホール			13.0	347	埋込ベースライト	1灯	FL20	-	電池内蔵	-	-	-	28	1	1	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 20形埋込 W190 800lm 昼白色	760	7.2	1
-	1F	玄関ホール			13.0	347	埋込スクエア	4灯	FL20	-	-	-	-	-	28	10	40	器具交換	-	LED埋込スクエア器具 □639 5000lm 昼 白色	4,050	38.0	10
-	1F	玄関ホール			13.0	347	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	1
-	1F	玄関ホール			13.0	347	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	1
-	1F	玄関ホール			13.0	347	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	1
-	1F	玄関ホール			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 片面 天井付		1.9	1

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯バ ネル番号 ①	誘導灯バ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力	器具台数	ランプ本数	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年									W/本	台	本				lm/台・本	W/台・本	台・本
-	1F	廊下			13.0	347	埋込ベースライト	1灯	FL20	-	電池内蔵	-	-	-	28	2	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 20形埋込 W190 800lm 昼白色	760	7.2	2
-	1F	会議室			13.0	347	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	6	12	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	身障者便所			13.0	347	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 W230 1600lm 昼白色	1,600	11.9	1
-	1F	音楽室入口			13.0	347	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 800lm 昼白色	800	5.9	1
-	1F	女子便所			13.0	347	逆富士ベースライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1
-	1F	女子便所	壁付		13.0	347	ミラー灯	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDブラケット器具 40形1260幅 昼白色	2,500	23.0	1
-	1F	男子便所			13.0	347	逆富士ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	1
-	1F	男子便所	壁付		13.0	347	ミラー灯	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDブラケット器具 40形1260幅 昼白色	2,500	23.0	1
-	1F	湯沸室			1.0	347	逆富士ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	2
-	1F	倉庫A			1.0	12	逆富士ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	1
-	1F	倉庫B			1.0	12	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 W230 1600lm 昼白色	1,600	11.9	1
-	1F	事務室			13.0	347	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	10	20	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	生活実習室			13.0	347	埋込ベースライト	4灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	4	16	ランプ交換	-	LED直管ランプ 40形 2000lm	2,000	12.5	4
-	1F	事務室			13.0	347	埋込ベースライト	3灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	3	9	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 6900lm 昼白色	6,500	43.0	3
-	2F	廊下			13.0	347	埋込ベースライト	1灯	FL20	-	電池内蔵	-	-	-	28	2	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 20形埋込 W190 800lm 昼白色	760	7.2	2
-	2F	廊下			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 両面 天井付		3.2	1
-	2F	踏込2			13.0	347	ダウンライト	1灯	IL40	-	-	-	-	-	36	1	1	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 □150木枠 昼白色	880	7.9	1
-	2F	和室2			13.0	347	シーリングライト	5灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	5	器具交換	-	LED和風シーリングライト 角形 12畳用	5,000	43.9	1
-	2F	男子便所			13.0	347	逆富士ベースライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	2
-	2F	男子便所	壁付		13.0	347	ミラー灯	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDブラケット器具 40形1260幅 昼白色	2,500	23.0	1
-	2F	女子便所			13.0	347	逆富士ベースライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1
-	2F	女子便所	壁付		13.0	347	ミラー灯	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDブラケット器具 40形1260幅 昼白色	2,500	23.0	1
-	2F	給湯室			1.0	347	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 800lm 昼白色	800	5.9	1
-	2F	踏込1			13.0	347	ダウンライト	1灯	IL40	-	-	-	-	-	36	2	2	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 □150木枠 昼白色	880	7.9	2
-	2F	和室1			13.0	347	埋込スクエア	4灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	2	8	器具交換	-	LED埋込スクエア器具 □1257 13100lm 昼白色	13,220	169.0	2
-	2F	和室1			13.0	347	コーナーライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDコーナーライト器具 40形 5200lm 昼白色	5,200	32.5	2
-	2F	和室1			13.0	347	ダウンライト	1灯	IL40	-	-	-	-	-	36	6	6	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 □150木枠 昼白色	880	7.9	6
-	2F	ロビー			13.0	347	埋込スクエア	4灯	FL20	-	-	-	-	-	28	6	24	器具交換	-	LED埋込スクエア器具 □639 5000lm 昼白色	4,050	38.0	6
-	2F	集会室			13.0	347	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	17	34	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 5200lm 調光対応	4,950	32.5	17
-	2F	集会室			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 片面 天井付		1.9	1
-	2F	倉庫			1.0	12	逆富士ベースライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	3	3	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	3
-	2F	会議室			13.0	347	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	6	12	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	6
-	1-2F	階段	壁付		13.0	347	階段通路誘導灯	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	2	4	器具交換	-	LED階段灯 20形2灯用 センサーオンオフタイプ	1,600	13.9	2
屋外	-	街路灯			4.0	347	街路灯	1灯	HF100	-	-	-	-	-	120	3	3	器具交換	-	LED街路灯 ヘッド交換タイプ 100W相当 昼白色	2,100	18.1	3

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯パネル番号①	誘導灯パネル番号②	階段灯文字	消費電力	器具台数	ランプ本数	LED交換方式	非常灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年									W/本	台	本				lm/台・本	W/台・本	台・本
屋外	-	集会室下			4.0	347	街路灯	1灯	HF100	-	-	-	-	-	120	2	2	器具交換	-	LED街路灯 ヘッド交換タイプ 100W相当 昼白色	2,100	18.1	2

10 市民図書館

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯パネル番号 ①	誘導灯パネル番号 ②	階段灯文字	消費電力	器具台数	ランプ本数	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年									W/本	台	本				lm/台・本	W/台・本	台・本
-	1F	玄関ホール	壁付		9.7	323	トラフ形ベースライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	6	6	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	玄関ホール	壁付		9.7	323	トラフ形ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	玄関ホール			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	ELV機械室	壁付		1.0	12	片反射笠付トラフ形ベースライト	1灯	FLR40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	1	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形トラフ 2000lm 昼白色	2,000	14.9	1
-	1F	開架貸出室			9.7	323	埋込ベースライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	13	13	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	13
-	1F	開架貸出室			9.7	323	埋込ベースライト	1灯	FLR40	-	電池別置 (IL40)	-	-	-	47	1	1	器具交換	○	LEDベースライト器具 40形埋込連結左 W190 2000lm 昼白色	1,940	13.1	1
-	1F	開架貸出室			0.0	0	対象外	1灯	-	-	-	-	-	-	-	1	1	対象外	-	LED専用型非常照明器具 直付 低天井用 電源別置		6.6	1
-	1F	開架貸出室			9.7	323	埋込ベースライト	1灯	FLR40	-	電池別置 (IL40)	-	-	-	47	3	3	器具交換	○	LEDベースライト器具 40形埋込連結中 W190 2000lm 昼白色	1,940	13.1	3
-	1F	開架貸出室			0.0	0	対象外	1灯	-	-	-	-	-	-	-	3	3	対象外	-	LED専用型非常照明器具 直付 低天井用 電源別置		6.6	3
-	1F	開架貸出室			9.7	323	埋込ベースライト	1灯	FLR40	-	電池別置 (IL40)	-	-	-	47	1	1	器具交換	○	LEDベースライト器具 40形埋込連結右 W190 2000lm 昼白色	1,940	13.1	1
-	1F	開架貸出室			0.0	0	対象外	1灯	-	-	-	-	-	-	-	1	1	対象外	-	LED専用型非常照明器具 直付 低天井用 電源別置		6.6	1
-	1F	開架貸出室			9.7	323	埋込ベースライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	4	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	4
-	1F	開架貸出室			9.7	323	埋込ベースライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	102	102	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	102
-	1F	開架貸出室			9.7	323	埋込ベースライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	4	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	4
-	1F	開架貸出室			9.7	323	埋込ベースライト	1灯	FLR40	-	電池別置 (IL40)	-	-	-	47	2	2	器具交換	○	LEDベースライト器具 40形埋込連結左 W190 2000lm 昼白色	1,940	13.1	2
-	1F	開架貸出室			0.0	0	対象外	1灯	-	-	-	-	-	-	-	2	2	対象外	-	LED専用型非常照明器具 直付 低天井用 電源別置		6.6	2
-	1F	開架貸出室			9.7	323	埋込ベースライト	1灯	FLR40	-	電池別置 (IL40)	-	-	-	47	6	6	器具交換	○	LEDベースライト器具 40形埋込連結中 W190 2000lm 昼白色	1,940	13.1	6
-	1F	開架貸出室			0.0	0	対象外	1灯	-	-	-	-	-	-	-	6	6	対象外	-	LED専用型非常照明器具 直付 低天井用 電源別置		6.6	6
-	1F	開架貸出室			9.7	323	埋込ベースライト	1灯	FLR40	-	電池別置 (IL40)	-	-	-	47	2	2	器具交換	○	LEDベースライト器具 40形埋込連結右 W190 2000lm 昼白色	1,940	13.1	2
-	1F	開架貸出室			0.0	0	対象外	1灯	-	-	-	-	-	-	-	2	2	対象外	-	LED専用型非常照明器具 直付 低天井用 電源別置		6.6	2
-	1F	開架貸出室			9.7	323	埋込ベースライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	1
-	1F	開架貸出室			9.7	323	埋込ベースライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	15	15	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	15
-	1F	開架貸出室			9.7	323	埋込ベースライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	1
-	1F	開架貸出室			9.7	323	埋込ベースライト	1灯	FLR40	-	電池別置 (IL40)	-	-	-	47	1	1	器具交換	○	LEDベースライト器具 40形埋込連結左 W190 2000lm 昼白色	1,940	13.1	1
-	1F	開架貸出室			0.0	0	対象外	1灯	-	-	-	-	-	-	-	1	1	対象外	-	LED専用型非常照明器具 直付 低天井用 電源別置		6.6	1
-	1F	開架貸出室			9.7	323	埋込ベースライト	1灯	FLR40	-	電池別置 (IL40)	-	-	-	47	1	1	器具交換	○	LEDベースライト器具 40形埋込連結中 W190 2000lm 昼白色	1,940	13.1	1
-	1F	開架貸出室			0.0	0	対象外	1灯	-	-	-	-	-	-	-	1	1	対象外	-	LED専用型非常照明器具 直付 低天井用 電源別置		6.6	1
-	1F	開架貸出室			9.7	323	埋込ベースライト	1灯	FLR40	-	電池別置 (IL40)	-	-	-	47	1	1	器具交換	○	LEDベースライト器具 40形埋込連結右 W190 2000lm 昼白色	1,940	13.1	1
-	1F	開架貸出室			0.0	0	対象外	1灯	-	-	-	-	-	-	-	1	1	対象外	-	LED専用型非常照明器具 直付 低天井用 電源別置		6.6	1