

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯バ ネル番号 ①	誘導灯バ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力 W/本	器具台数 台	ランプ本数 本	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年															lm/台・本	W/台・本	台・本
-	1F	開架貸出室			9.7	323	埋込ベースライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	1
-	1F	開架貸出室			9.7	323	埋込ベースライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	6	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	6
-	1F	開架貸出室			9.7	323	埋込ベースライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	1
-	1F	開架貸出室			9.7	323	埋込ベースライト	1灯	FLR40	-	電池別置 (IL40)	-	-	-	47	1	1	器具交換	○	LEDベースライト器具 40形埋込連結左 W190 2000lm 昼白色	1,940	13.1	1
-	1F	開架貸出室			0.0	0	対象外	1灯	-	-	-	-	-	-	-	1	1	対象外	-	LED専用型非常照明器具 直付 低天井用 電源 別置		6.6	1
-	1F	開架貸出室			9.7	323	埋込ベースライト	1灯	FLR40	-	電池別置 (IL40)	-	-	-	47	1	1	器具交換	○	LEDベースライト器具 40形埋込連結右 W190 2000lm 昼白色	1,940	13.1	1
-	1F	開架貸出室			0.0	0	対象外	1灯	-	-	-	-	-	-	-	1	1	対象外	-	LED専用型非常照明器具 直付 低天井用 電源 別置		6.6	1
-	1F	開架貸出室			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	2	2	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 片面 天井付		1.9	2
-	1F	部屋1			9.7	323	埋込スクエア	12灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	2	24	ランプ交換	-	LED直管ランプ 40形 2000lm	2,000	12.5	2
-	1F	部屋1			9.7	323	ダウンライト	1灯	IL100	-	-	-	-	-	90	8	8	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT32相当 φ150 昼白色	1,630	11.1	8
-	1F	廊下1			9.7	323	ダウンライト	1灯	IL100	-	-	-	-	-	90	3	3	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	児童便所(男)			9.7	323	埋込ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	児童便所(男)	壁付		9.7	323	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	児童便所(女)			9.7	323	埋込ベースライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	児童便所(女)	壁付		9.7	323	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	2	2	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	廊下2			9.7	323	埋込ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	廊下2			9.7	323	埋込ベースライト	1灯	FL20	-	電池内蔵	-	-	-	28	1	1	対象外	○	対象外	-	-	-
-	1F	部屋2			1.0	12	笠付トラフ形ベースライ ト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	便所(女)			9.7	323	埋込ベースライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	便所(女)	壁付		9.7	323	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	2	2	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	便所(男)			9.7	323	埋込ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	便所(男)	壁付		9.7	323	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	身障者便所			9.7	323	埋込ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	授乳室			9.7	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	1
-	1F	授乳室			9.7	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	1
-	1F	貸出事務室			9.7	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	1
-	1F	貸出事務室			9.7	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	2
-	1F	貸出事務室			9.7	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	1
-	1F	廊下3			9.7	323	埋込ベースライト	1灯	FL20	-	電池内蔵	-	-	-	28	1	1	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 20形埋込 W190 800lm 昼白色	760	7.2	1
-	1F	廊下3			9.7	323	埋込ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W190 800lm 昼白色	800	5.9	1
-	1F	軒下			4.0	323	ダウンライト	1灯	IL100	-	-	-	-	-	90	1	1	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT32相当 φ150 昼白色	1,630	11.1	1
-	1F	軒下			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 C級 片面 天井付		1.4	1
-	1F	ポンプ室	壁付		1.0	12	片反射笠付トラフ形ベ ースライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形片反射笠 2000lm 昼白色	1,680	13.6	2
-	1F	階段下倉庫	壁付		1.0	12	片反射笠付トラフ形ベ ースライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形片反射笠 2000lm 昼白色	1,680	13.6	1
-	1F	外壁	壁付		4.0	323	トラフ形ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	2	2	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	外壁	壁付		4.0	323	トラフ形ベースライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	3	3	対象外	-	対象外	-	-	-

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯/パ ネル番号 ①	誘導灯/パ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力	器具台数	ランプ本数	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年									W/本	台	本				lm/台・本	W/台・本	台・本
-	2F	廊下			9.7	323	埋込ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	3	3	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W190 800lm 昼白色	800	5.9	3
-	2F	廊下			9.7	323	埋込ベースライト	1灯	FL20	-	電池内蔵	-	-	-	28	2	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 20形埋込 W190 800lm 昼白色	760	7.2	2
-	2F	廊下			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 C級 片面 天井付		1.4	1
-	2F	便所(女)	壁付		9.7	323	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	2	2	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 ブルスイッチ付	540	10.0	2
-	2F	便所(女)			9.7	323	埋込ベースライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	1
-	2F	身障者便所			9.7	323	埋込ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W190 800lm 昼白色	800	5.9	1
-	2F	身障者便所			9.7	323	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 ブルスイッチ付	540	10.0	1
-	2F	便所(男)			9.7	323	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	2	2	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 ブルスイッチ付	540	10.0	2
-	2F	便所(男)			9.7	323	埋込ベースライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	1
-	2F	ポンベ室			1.0	12	笠付トラフ形ベースライ ト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形笠付 800lm 昼 白色	780	5.9	1
-	2F	郷土資料展示室			9.7	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	4	8	対象外	-	対象外	-	-	-
-	2F	郷土資料展示室			9.7	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	12	24	対象外	-	対象外	-	-	-
-	2F	郷土資料展示室			9.7	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	4	8	対象外	-	対象外	-	-	-
-	2F	郷土資料展示室			9.7	323	スポットライト	1灯	ビームトラフ 100	-	-	-	-	-	100	20	20	対象外	-	対象外	-	-	-
-	2F	郷土資料展示室			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 C級 片面 天井付		1.4	1
-	2F	郷土資料保存室			9.7	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	電池内蔵	-	-	-	47	2	4	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	2
-	2F	郷土資料保存室			9.7	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	電池内蔵	-	-	-	47	2	4	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	2
-	2F	郷土資料保存室			9.7	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	2
-	2F	郷土資料保存室			9.7	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	12	24	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	12
-	2F	郷土資料保存室			9.7	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	2
-	2F	郷土資料保存室			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 C級 片面 天井付		1.4	1
-	2F	廊下1			9.7	323	埋込ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	3	3	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W190 800lm 昼白色	800	5.9	3
-	2F	廊下1			9.7	323	埋込ベースライト	1灯	FL20	-	電池内蔵	-	-	-	28	1	1	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 20形埋込 W190 800lm 昼白色	760	7.2	1
-	2F	研究室			3.0	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	1
-	2F	研究室			3.0	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	1
-	2F	研究室			3.0	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	1
-	2F	レファレンス室			9.7	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	3	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	3
-	2F	レファレンス室			9.7	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	21	42	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	21
-	2F	レファレンス室			9.7	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	3	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	3
-	2F	レファレンス室			9.7	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	電池内蔵	-	-	-	47	4	8	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	4
-	2F	レファレンス室			9.7	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	電池内蔵	-	-	-	47	4	8	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	4
-	2F	レファレンス室			9.7	323	埋込ベースライト	1灯	FL20	-	電池内蔵	-	-	-	28	1	1	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 20形埋込 W190 800lm 昼白色	760	7.2	1
-	2F	レファレンス室			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	2	2	器具交換	-	LED誘導灯 C級 片面 天井付		1.4	2
-	2F	書庫			3.0	323	逆富士ベースライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	2
-	2F	貴重書庫			3.0	323	逆富士ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	4	8	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	4
-	2F	EPS			1.0	12	笠付トラフ形ベースライ ト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形笠付 800lm 昼 白色	780	5.9	1

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯パネル番号①	誘導灯パネル番号②	階段灯文字	消費電力 W/本	器具台数 台	ランプ本数 本	LED交換方式	非常灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年															lm/台・本	W/台・本	台・本
-	3F	廊下1			9.7	323	埋込ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	7	7	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W190 800lm 昼白色	800	5.9	7
-	3F	廊下1			9.7	323	埋込ベースライト	1灯	FL20	-	電池内蔵	-	-	-	28	7	7	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 20形埋込 W190 800lm 昼白色	760	7.2	7
-	3F	廊下1			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	2	2	器具交換	-	LED誘導灯 C級 片面 壁付		1.4	2
-	3F	廊下1			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	2	2	器具交換	-	LED誘導灯 C級 片面 天井付		1.4	2
-	3F	便所(女)			9.7	323	埋込ベースライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	1
-	3F	便所(女)	壁付		9.7	323	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	2	2	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 ブルスイッチ付	540	10.0	2
-	3F	身障者便所			9.7	323	埋込ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W190 800lm 昼白色	800	5.9	1
-	3F	便所(男)			9.7	323	埋込ベースライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	1
-	3F	便所(男)	壁付		9.7	323	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	2	2	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 ブルスイッチ付	540	10.0	2
-	3F	会議室1			4.0	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	1
-	3F	会議室1			4.0	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	1
-	3F	会議室1			4.0	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	1
-	3F	会議室1			4.0	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	4	8	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	4
-	3F	会議室1			4.0	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	1
-	3F	大会議室			4.0	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	電池内蔵	-	-	-	47	2	4	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	2
-	3F	大会議室			4.0	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	電池内蔵	-	-	-	47	2	4	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	2
-	3F	大会議室			4.0	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	2
-	3F	大会議室			4.0	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	8	16	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	8
-	3F	大会議室			4.0	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	2
-	3F	大会議室			4.0	323	ダウンライト	1灯	IL100	-	-	-	-	-	90	12	12	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT32相当 φ150 昼白色	1,630	11.1	12
-	3F	部屋1			1.0	12	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 800lm 昼白色	800	5.9	1
-	3F	映写室			3.0	323	埋込ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W190 800lm 昼白色	800	5.9	2
-	3F	映写室			3.0	323	埋込ベースライト	1灯	FL20	-	電池内蔵	-	-	-	28	1	1	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 20形埋込 W190 800lm 昼白色	760	7.2	1
-	3F	映写室			3.0	323	ダウンライト	1灯	IL100	-	-	-	-	-	90	2	2	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT32相当 φ150 昼白色	1,630	11.1	2
-	3F	倉庫			1.0	12	笠付トラフ形ベースライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	4	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形笠付 2000lm 昼白色	1,920	13.6	4
-	3F	視聴覚資料室			3.0	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	1
-	3F	視聴覚資料室			3.0	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	1
-	3F	視聴覚資料室			3.0	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	1
-	3F	視聴覚資料室			3.0	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	6	12	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	6
-	3F	視聴覚資料室			3.0	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	1
-	3F	会議室2			4.0	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	1
-	3F	会議室2			4.0	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	1
-	3F	会議室2			4.0	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	1
-	3F	会議室2			4.0	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	4	8	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	4
-	3F	会議室2			4.0	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	1
-	3F	廊下2			9.7	323	埋込ベースライト	1灯	FL20	-	電池内蔵	-	-	-	28	2	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 20形埋込 W190 800lm 昼白色	760	7.2	2

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯パネル番号①	誘導灯パネル番号②	階段灯文字	消費電力	器具台数	ランプ本数	LED交換方式	非常灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年									W/本	台	本				lm/台・本	W/台・本	台・本
-	3F	廊下2			9.7	323	埋込ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W190 800lm 昼白色	800	5.9	1
-	3F	警備員・清掃員控室			3.0	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	1
-	3F	警備員・清掃員控室			3.0	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	1
-	3F	部屋2			1.0	323	流し元灯	1灯	FL15	-	-	-	-	-	18	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 15W形 ブルスイッチ付	405	8.0	1
-	3F	部屋2			1.0	323	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 800lm 昼白色	800	5.9	1
-	3F	部屋3			1.0	323	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	3F	職員休憩室			3.0	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	1
-	3F	職員休憩室			3.0	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	1
-	3F	事務作業室			9.7	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	電池内蔵	-	-	-	47	2	4	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	2
-	3F	事務作業室			9.7	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	電池内蔵	-	-	-	47	3	6	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	3
-	3F	事務作業室			9.7	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	3	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	3
-	3F	事務作業室			9.7	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	10	20	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	10
-	3F	事務作業室			9.7	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	2
-	3F	コンピュータ室			3.0	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	2
-	3F	コンピュータ室			3.0	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	1
-	3F	コンピュータ室			3.0	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	1
-	3F	EPS			1.0	12	笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形笠付 800lm 昼白色	780	5.9	1
-	4F	機械室			1.0	12	笠付トラフ形ベースライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	4	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形笠付 2000lm 昼白色	1,920	13.6	4
-	4F	機械室			1.0	12	笠付トラフ形ベースライト	1灯	FLR40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	1	対象外	○	対象外	-	-	-
-	4F	EPS			1.0	12	笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形笠付 800lm 昼白色	780	5.9	1
-	4F	外壁	壁付		4.0	323	シーリングライト	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	3	3	器具交換	-	LED小形シーリングライト	540	4.0	3
-	1-4F	階段室1	天井直付		9.7	323	階段通路誘導灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED階段灯 20形 非調光タイプ 790lm 昼白色	790	6.6	1
-	1-4F	階段室1			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 C級 片面 天井付		1.4	1
-	1-4F	階段室1			9.7	323	埋込ベースライト	1灯	FLR40	-	電池内蔵	-	-	-	47	5	5	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,870	14.9	5
-	1-4F	階段室1	壁付		9.7	323	片反射笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形片反射笠 800lm 昼白色	670	5.9	1
-	1-3F	階段室2	天井直付		9.7	323	階段通路誘導灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	2	2	器具交換	-	LED階段灯 20形 非調光タイプ 790lm 昼白色	790	6.6	2
-	1-3F	階段室2			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 C級 片面 天井付		1.4	1
-	1-3F	階段室2			9.7	323	埋込ベースライト	1灯	FL20	-	電池内蔵	-	-	-	28	2	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 20形埋込 W190 800lm 昼白色	760	7.2	2
-	-	街路灯			12.0	365	街路灯	1灯	MF200	-	-	-	-	-	230	2	2	器具交換	-	LED街路灯器具 300W相当	11,650	88.4	2

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯パネル番号①	誘導灯パネル番号②	階段灯文字	消費電力	器具台数	ランプ本数	LED交換方式	非常灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年									W/本	台	本				lm/台・本	W/台・本	台・本
-	-	庭園灯			4.0	323	庭園灯	1灯	HF80	-	-	-	-	-	80	3	3	器具交換	-	LED庭園灯器具 電球色 1000mmボール	810	7.3	3

11 鳥飼図書センター

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯パ ネル番号 ①	誘導灯パ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力	器具台数	ランプ本数	LED 交換方式	非 常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年						W/本	台	本	lm/台・本	W/台・本	台・本						
-	1F	踏込			4.0	323	丸形投光器	1灯	HF100	-	-	-	-	-	120	2	2	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	踏込	壁付		4.0	323	ブラケット灯	1灯	FDL27	-	-	-	-	-	34	1	1	器具交換	-	LEDブラケット器具 角形 60W相当 電球色	455	7.7	1
-	1F	踏込	壁付		4.0	323	ウォールライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED屋外用ウォールライト 20形 1000lm 昼 白色	1,000	10.6	1
-	1F	風除室			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 片面 埋込		1.9	1
-	1F	ホール			8.5	323	ダウンライト	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	11	11	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 Φ150 昼白色	1,080	7.9	11
-	1F	機械室			8.5	323	コップ形シーリングライト	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	2	2	器具交換	-	LEDコップ形シーリングライト 防湿防雨 電球色	309	4.3	2
-	1F	図書室			8.5	323	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	4	8	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W300 1600lm 昼白色	1,550	11.6	4
-	1F	図書室			8.5	323	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	5	10	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W300 1600lm 昼白色	1,550	11.6	5
-	1F	図書室			8.5	323	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	6	12	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	6
-	1F	図書室			8.5	323	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	37	74	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	37
-	1F	図書室			8.5	323	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	6	12	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	6
-	1F	図書室			8.5	323	ダウンライト	1灯	FDL13	-	-	-	-	-	18	28	28	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 Φ100 昼白色	1,030	7.9	28
-	1F	図書室	壁付		8.5	323	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 プルススイッチ付	540	10.0	1
-	1F	図書室			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	2	2	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 片面 埋込		1.9	2
-	1F	カウンター			8.5	323	ダウンライト	1灯	FDL13	-	-	-	-	-	18	3	3	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 Φ100 昼白色	1,030	7.9	3
-	1F	カウンター			8.5	323	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	4	8	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	4
-	1F	書庫			8.5	323	逆富士ベースライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	2
-	1F	授乳室			8.5	323	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	2
-	1F	女子便所			3.0	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	1
-	1F	女子便所	壁付		3.0	323	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	2	2	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 プルススイッチ付	540	10.0	2
-	1F	男子便所			3.0	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	1
-	1F	男子便所	壁付		3.0	323	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 プルススイッチ付	540	10.0	1
-	1F	多目的便所			3.0	323	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W300 1600lm 昼白色	1,550	11.6	1
-	1F	外壁	壁付		4.0	323	ウォールライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	2	2	器具交換	-	LED屋外用ウォールライト 20形 1000lm 昼 白色	1,000	10.6	2
-	2F	ホール1			8.5	323	ダウンライト	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	6	6	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 Φ150 昼白色	1,080	7.9	6
-	2F	ホール2			8.5	323	特殊器具	30灯	IL40	-	-	-	-	-	36	1	30	ランプ交換	-	LED電球 60W相当 810lm 電球色	810	7.8	30
-	2F	図書室			8.5	323	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	4	8	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W300 1600lm 昼白色	1,550	11.6	4
-	2F	図書室			8.5	323	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	4	8	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W300 1600lm 昼白色	1,550	11.6	4
-	2F	図書室			8.5	323	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	6	12	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	6

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯バ ネル番号 ①	誘導灯バ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力 W/本	器具台数 台	ランプ本数 本	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年															lm/台・本	W/台・本	台・本
-	2F	図書室			8.5	323	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	34	68	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	34
-	2F	図書室			8.5	323	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	6	12	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	6
-	2F	図書室			24.0	365	ダウンライト	1灯	FDL13	-	-	-	-	-	18	34	34	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ100 昼白色	1,030	7.9	34
-	2F	図書室			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	2	2	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 片面 埋込		1.9	2
-	2F	図書室			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	2	2	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 片面 埋込		1.9	2
-	2F	図書室			1.0	323	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	2	2	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 ブルスイッチ付	540	10.0	2
-	2F	事務室			8.5	323	ダウンライト	1灯	FDL13	-	-	-	-	-	18	4	4	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ100 昼白色	1,030	7.9	4
-	2F	事務室			8.5	323	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	3	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	3
-	2F	事務室			8.5	323	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	3	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	3
-	2F	書庫			8.5	323	逆富士ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	2
-	2F	女子便所			3.0	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	1
-	2F	女子便所	壁付		3.0	323	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	2	2	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 ブルスイッチ付	540	10.0	2
-	2F	男子便所			3.0	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	1
-	2F	男子便所	壁付		3.0	323	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 ブルスイッチ付	540	10.0	1
-	2F	多目的便所			3.0	323	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W300 1600lm 昼白色	1,550	11.6	1
-	3F	ホール			8.5	323	ダウンライト	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	4	4	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	4
-	3F	ホール			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 片面 埋込		1.9	1
-	3F	夜間受付			8.5	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	1
-	3F	夜間受付			8.5	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	1
-	3F	和室1			8.5	323	ペンダントライト	4灯	IL60	-	-	-	-	-	54	1	4	器具交換	-	LED和風ペンダントライト ブルスイッチ付	3,405	28.1	1
-	3F	和室1			8.5	323	ダウンライト	1灯	IL40	-	-	-	-	-	36	1	1	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	1
-	3F	和室2			8.5	323	トラフ形ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形トラフ 800lm 昼白色	800	5.9	1
-	3F	和室2			8.5	323	ペンダントライト	4灯	IL60	-	-	-	-	-	54	1	4	器具交換	-	LED和風ペンダントライト ブルスイッチ付	3,405	28.1	1
-	3F	和室2			8.5	323	ダウンライト	1灯	IL40	-	-	-	-	-	36	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	3F	女子便所	壁付		3.0	323	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	2	2	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 ブルスイッチ付	540	10.0	2
-	3F	女子便所			3.0	323	ダウンライト	1灯	IL100	-	-	-	-	-	90	1	1	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT32相当 φ150 昼白色	1,630	11.1	1
-	3F	女子便所			3.0	323	ダウンライト	1灯	IL50	-	-	-	-	-	50	2	2	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ125 昼白色	1,060	7.9	2
-	3F	男子便所	壁付		3.0	323	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 ブルスイッチ付	540	10.0	1
-	3F	男子便所			3.0	323	ダウンライト	1灯	IL100	-	-	-	-	-	90	1	1	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT32相当 φ150 昼白色	1,630	11.1	1
-	3F	男子便所			3.0	323	ダウンライト	1灯	IL50	-	-	-	-	-	50	1	1	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ125 昼白色	1,060	7.9	1
-	3F	多目的便所			3.0	323	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W300 1600lm 昼白色	1,550	11.6	1
-	3F	会議室			8.5	323	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	8	16	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	8
-	3F	会議室			8.5	323	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	8	16	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	8
-	3F	会議室			8.5	323	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	8	16	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	8
-	3F	会議室			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	2	2	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 片面 埋込		1.9	2
-	3F	学習室			8.5	323	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	9	18	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	9

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯バネル番号①	誘導灯バネル番号②	階段灯文字	消費電力	器具台数	ランプ本数	LED交換方式	非常灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年									W/本	台	本				lm/台・本	W/台・本	台・本
-	3F	学習室			8.5	323	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	9	18	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	9
-	3F	学習室			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 片面 埋込		1.9	1
-	3F	バルコニー	壁付		4.0	365	ウォールライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	2	2	器具交換	-	LED屋外用ウォールライト 20形 1000lm 昼白色	1,000	10.6	2
-	3F	廊下			8.5	323	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W300 1600lm 昼白色	1,550	11.6	1
-	3F	廊下			8.5	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	2
-	3F	廊下			8.5	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	電池内蔵	-	-	-	47	2	4	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	2
-	3F	廊下			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 C級 片面 壁付		1.4	1
-	RF	ホール			8.5	323	逆富士ベースライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1
-	RF	ホール			8.5	323	逆富士ベースライト	1灯	FLR40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	1	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形逆富士 2000lm 昼白色	2,000	14.9	1
-	1-3F	階段1			8.5	323	小形シーリングライト	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1-3F	階段1			8.5	323	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	2
-	1-3F	階段1			8.5	323	ペンダントライト	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	3	3	器具交換	-	LED和風ペンダントライト プルススイッチ付	3,405	28.1	3
-	1-3F	階段1	壁付		8.5	323	階段通路誘導灯	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	2	器具交換	-	LED階段灯 非調光タイプ 2500lm 昼白色	2,450	18.6	2
-	1-3F	屋外階段	壁付		4.0	323	ウォールライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	3	3	器具交換	-	LED屋外用ウォールライト 20形 1000lm 昼白色	1,000	10.6	3
-	3-RF	階段2			8.5	323	逆富士ベースライト	1灯	FLR40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	1	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形逆富士 2000lm 昼白色	2,000	14.9	1
自転車置場	-	自転車置場			4.0	323	逆富士ベースライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 2000lm 昼白色 防湿防雨	2,150	13.5	2
屋外	-	街路灯			4.0	323	街路灯	1灯	HF100	-	-	-	-	-	120	4	4	器具交換	-	LED街路灯 ヘッド交換タイプ 100W相当 昼白色	2,100	18.1	4

12 消防庁舎

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯バネル番号①	誘導灯バネル番号②	階段灯文字	消費電力	器具台数	ランプ本数	LED交換方式	非常灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年									W/本	台	本				lm/台・本	W/台・本	台・本
-	1F	庇			14.0	365	ダウンライト	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	19	19	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 Φ150 昼白色 防湿防雨	1,030	7.9	19
-	1F	庇	壁付		14.0	365	赤色灯	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	受付			14.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	1
-	1F	受付			14.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	1
-	1F	展示ホール			14.0	365	埋込スクエア	3灯	FPL36	-	-	-	-	-	44	15	45	器具交換	-	LED埋込スクエア器具 □450 7900lm 昼白色	7,960	50.0	15
-	1F	展示ホール			14.0	365	ダウンライト	1灯	FDL27	-	-	-	-	-	34	2	2	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT32相当 Φ150 昼白色	1,630	11.1	2
-	1F	展示ホール			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 C級 片面 埋込		1.4	1
-	1F	展示ホール			14.0	365	ダウンライト	1灯	FDL27	-	-	-	-	-	34	2	2	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT32相当 Φ150 ウォールウォッシャー	1,470	11.1	2
-	1F	展示ホール			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 C級 片面 壁付		1.4	1
-	1F	展示ホール			0.0	0	埋込専用型非常灯	1灯	JD13	-	-	-	-	-	13	2	2	器具交換	-	LED専用非常照明器具 埋込形 BT内蔵 ～3m	-	0.8	2
-	1F	倉庫(1)	壁付		0.5	50	片反射笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形片反射笠 2000lm 昼白色	1,680	13.6	2
-	1F	身障者用便所			14.0	365	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	2
-	1F	身障者用便所			14.0	365	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	1

建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	既存照明内容										LED機器仕様						
							器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯バ ネル番号 ①	誘導灯バ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力 W/本	器具台数 台	ランプ本数 本	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束 lm/台・本	消費電力 W/台・本	数量 台・本
				仮設内容	/日	/年																	
-	1F	便所			14.0	365	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	1
-	1F	便所	壁付		14.0	365	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 ブルスイッチ付	540	10.0	1
-	1F	便所			14.0	365	ダウンライト	1灯	FDL13	-	-	-	-	-	18	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	工具庫			1.0	245	笠付トラフ形ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形笠付 4000lm 昼白色+パイプ吊り具	3,800	24.8	1
-	1F	車庫1			14.0	365	笠付トラフ形ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	15	30	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形笠付 4000lm 昼白色+パイプ吊り具	3,800	24.8	15
-	1F	車庫1			14.0	365	笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	5	5	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形笠付 2000lm 昼白色+パイプ吊り具	1,920	13.6	5
-	1F	車庫1			14.0	365	笠付トラフ形ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	3	6	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形笠付 4000lm 昼白色+パイプ吊り具	3,800	26.1	3
-	1F	救急対策室			4.0	365	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	1
-	1F	倉庫(2)			0.5	50	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	2
-	1F	倉庫(棚下)			0.5	50	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	2
-	1F	危険物貯蔵所	天井付		0.2	50	赤色灯	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	危険物貯蔵所			0.2	50	安全増防爆型器具	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LED防爆灯器具 HF32W1灯相当	3,500	21.0	1
-	1F	倉庫(3)			0.5	50	笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形笠付 800lm 昼白色	780	5.9	1
-	1F	洗濯乾燥室			1.0	365	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 2000lm 昼白色 防湿防雨	2,150	13.5	2
-	1F	防火衣収納室			0.1	365	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	2
-	1F	防火衣収納室			0.1	365	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	3	6	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	26.1	3
-	1F	防火衣収納室			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 C級 片面 壁付		1.4	1
-	1F	受水槽室			0.5	50	笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	3	3	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形笠付 2000lm 昼白色+パイプ吊り具	1,920	13.6	3
-	1F	車庫2			14.0	365	笠付トラフ形ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	7	14	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形笠付 4000lm 昼白色	3,800	24.8	7
-	2F	消防署事務室			24.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	18	36	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	18
-	2F	消防署事務室			24.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	4	8	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	4
-	2F	OA室			24.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	4	対象外	-	対象外	-	-	-
-	2F	OA室			24.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	2	対象外	-	対象外	-	-	-
-	2F	OA室			24.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	対象外	○	対象外	-	-	-
-	2F	廊下			14.0	365	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	7	7	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	7
-	2F	廊下			14.0	365	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	4	4	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,870	14.9	4
-	2F	廊下			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	2	2	器具交換	-	LED誘導灯 C級 片面 壁付		1.4	2
-	2F	廊下			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 C級 片面 壁付		1.4	1
-	2F	廊下			14.0	365	ダウンライト	1灯	FDL27	-	-	-	-	-	34	2	2	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT32相当 Φ150 昼白色	1,630	11.1	2
-	2F	署長室			2.0	50	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	2
-	2F	署長室			2.0	50	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	2
-	2F	食堂			1.0	245	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	1
-	2F	食堂			1.0	245	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	1	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,870	14.9	1
-	2F	食堂			1.0	245	流し元灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	2F	食堂			3.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	8	16	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	8
-	2F	食堂			3.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	2	4	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	2

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯パ ネル番号 ①	誘導灯パ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力	器具台数	ランプ本数	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年						W/本	台	本	lm/台・本	W/台・本	台・本						
-	2F	女性仮眠室			2.0	365	シーリングライト	5灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	5	対象外	-	対象外	-	-	-
-	2F	救急仮眠室(2)			2.0	365	ダウンライト	1灯	FDL27	-	-	-	-	-	34	2	2	対象外	-	対象外	-	-	-
-	2F	救急仮眠室(1)			2.0	365	シーリングライト	5灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	5	対象外	-	対象外	-	-	-
-	2F	救急仮眠室(1)			2.0	365	ダウンライト	1灯	FDL27	-	-	-	-	-	34	2	2	対象外	-	対象外	-	-	-
-	2F	仮眠室			2.0	365	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	10	10	対象外	-	対象外	-	-	-
-	2F	仮眠室			2.0	365	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	3	3	対象外	○	対象外	-	-	-
-	2F	仮眠室	壁付		2.0	365	フットライト	1灯	IL5	-	-	-	-	-	5	5	5	対象外	-	対象外	-	-	-
-	2F	洗面所	壁付		3.0	365	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	3	3	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 プルススイッチ付	540	10.0	3
-	2F	洗面所			3.0	365	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1
-	2F	男子便所	壁付		14.0	365	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 プルススイッチ付	540	10.0	1
-	2F	男子便所			14.0	365	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1
-	2F	男子便所			14.0	365	ダウンライト	1灯	FDL13	-	-	-	-	-	18	2	2	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	2
-	2F	女子便所	壁付		14.0	365	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	3	3	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 プルススイッチ付	540	10.0	3
-	2F	女子便所			14.0	365	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1
-	2F	女子便所			14.0	365	ダウンライト	1灯	FDL13	-	-	-	-	-	18	2	2	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	2
-	2F	倉庫			2.0	50	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	1
-	2F	暗室	壁付		2.0	50	赤色灯	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	2F	暗室	壁付		2.0	50	三色灯	1灯	IL20	-	-	-	-	-	20	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	2F	通路			14.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W300 1600lm 昼白色	1,550	11.6	2
-	2F	通路			14.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	電池内蔵	-	-	-	28	2	4	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 20形埋込 W300 1600lm 昼白色	1,530	13.2	2
-	2F	通路			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 C級 片面 壁付		1.4	1
-	2F	脱衣			2.0	365	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 2000lm 昼白色 防湿防雨	2,150	13.5	1
-	2F	脱衣	壁付		2.0	365	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 プルススイッチ付	540	10.0	1
-	2F	浴室			2.0	365	シーリングライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LED浴室灯 FHF32高出力×2灯相当	5,160	62.0	1
-	2F	浴室	壁付		2.0	365	ブラケット灯	1灯	IL40	-	-	-	-	-	36	1	1	器具交換	-	LEDブラケット器具 丸形 920lm 電球色	920	10.7	1
-	2F	更衣室			2.0	365	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	8	8	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	8
-	2F	書庫			1.0	200	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	2
-	2F	書庫			1.0	200	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	1	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形逆富士 2000lm 昼白色	2,000	14.9	1
-	2F	書庫			1.0	200	ダウンライト	1灯	FDL27	-	-	-	-	-	34	10	10	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT32相当 φ150 昼白色	1,630	11.1	10
-	3F	消防本部事務室			24.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	18	36	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	18
-	3F	消防本部事務室			24.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	4	8	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	4
-	3F	OA室			24.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	4	対象外	-	対象外	-	-	-
-	3F	OA室			24.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	2	対象外	-	対象外	-	-	-
-	3F	OA室			24.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	対象外	○	対象外	-	-	-
-	3F	廊下			14.0	365	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	6	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	6
-	3F	廊下			14.0	365	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	4	4	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,870	14.9	4

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯/パネル番号①	誘導灯/パネル番号②	階段灯文字	消費電力	器具台数	ランプ本数	LED交換方式	非常灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年									W/本	台	本				lm/台・本	W/台・本	台・本
-	3F	廊下			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	2	2	器具交換	-	LED誘導灯 C級 片面 壁付		1.4	2
-	3F	廊下			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 C級 両面 バイブ吊		1.7	1
-	3F	廊下			14.0	365	ダウンライト	1灯	FDL27	-	-	-	-	-	34	2	2	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT32相当 Φ150 昼白色	1,630	11.1	2
-	3F	相談室			2.0	50	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	6	12	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	6
-	3F	消防長室			9.0	245	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	3	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	3
-	3F	消防長室			9.0	245	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	3	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	3
-	3F	消防長室			9.0	245	ダウンライト	1灯	FDL27	-	-	-	-	-	34	2	2	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT32相当 Φ150 昼白色	1,630	11.1	2
-	3F	消防長室			1.0	245	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 プルススイッチ付	540	10.0	1
-	3F	消防団室兼会議室			1.0	245	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	2
-	3F	消防団室兼会議室			1.0	245	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	2
-	3F	消防団室兼会議室			1.0	245	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	2
-	3F	消防団室兼会議室			1.0	245	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	2
-	3F	消防団室兼会議室			1.0	245	埋込スクエア	3灯	FCL30	-	-	-	-	-	34	4	12	器具交換	-	LED埋込スクエア器具 □450 7900lm 昼白色	7,960	50.0	4
-	3F	消防団室兼会議室			1.0	245	ダウンライト	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	10	10	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 Φ150 昼白色	1,080	7.9	10
-	3F	消防団室兼会議室			1.0	245	スポットライト	1灯	JD85	-	-	-	-	-	85	3	3	器具交換	-	LED配線ダクト用スポットライト 100W相当 電球色	700	7.1	3
-	3F	消防団室兼会議室			0.0	0	埋込専用型非常灯	1灯	JD13	-	-	-	-	-	13	2	2	器具交換	-	LED専用非常照明器具 埋込形 BT内蔵 ～3m	-	0.8	2
-	3F	第一小隊仮眠室			2.0	365	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	3F	通信仮眠室			2.0	365	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	1	対象外	○	対象外	-	-	-
-	3F	会議室			1.0	245	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	12	24	対象外	-	対象外	-	-	-
-	3F	倉庫(4)			0.5	50	笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形笠付 2000lm 昼白色	1,920	13.6	2
-	3F	倉庫(5)			24.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	5	10	対象外	-	対象外	-	-	-
-	3F	通信事務室			24.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	対象外	○	対象外	-	-	-
-	3F	警備企画課室			24.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	16	32	対象外	-	対象外	-	-	-
-	3F	警備企画課室			0.0	0	埋込専用型非常灯	1灯	JD13	-	-	-	-	-	13	2	2	器具交換	-	LED専用非常照明器具 埋込形 BT内蔵 ～3m	-	0.8	2
-	3F	控室			24.0	365	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	4	対象外	-	対象外	-	-	-
-	3F	控室			0.0	0	埋込専用型非常灯	1灯	JD13	-	-	-	-	-	13	1	1	器具交換	-	LED専用非常照明器具 埋込形 BT内蔵 ～3m	-	0.8	1
-	3F	男子便所			14.0	365	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	2
-	3F	男子便所	壁付		14.0	365	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 プルススイッチ付	540	10.0	1
-	3F	男子便所			14.0	365	ダウンライト	1灯	FDL13	-	-	-	-	-	18	1	1	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 Φ150 昼白色	1,080	7.9	1
-	3F	湯沸室			1.0	245	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 2000lm 昼白色 防湿防雨	2,150	13.5	1
-	3F	湯沸室			1.0	245	流し元灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 プルススイッチ付	540	10.0	1
-	3F	無線機械室			0.5	50	ダウンライト	1灯	FDL27	-	-	-	-	-	34	2	2	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT32相当 Φ150 昼白色	1,630	11.1	2
-	3F	外壁	壁付	高所作業車	14.0	365	角形投光器	1灯	MF400	-	-	-	-	-	433	3	3	器具交換	-	LED丸形投光器 屋外用 400W相当	15,000	79.4	3
-	4F	廊下			14.0	365	ダウンライト	1灯	FDL27	-	-	-	-	-	34	2	2	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT32相当 Φ150 昼白色	1,630	11.1	2
-	4F	廊下			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 C級 片面 壁付		1.4	1
-	4F	廊下			14.0	365	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	1

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯バ ネル番号 ①	誘導灯バ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力 W/本	器具台数 台	ランプ本数 本	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年															lm/台・本	W/台・本	台・本
-	4F	保健室			4.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	2
-	4F	保健室			4.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	2
-	4F	保健室			4.0	365	ダウンライト	1灯	FDL27	-	-	-	-	-	34	2	2	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT32相当 Φ150 昼白色	1,630	11.1	2
-	4F	保健室			0.0	0	埋込専用型非常灯	1灯	JD13	-	-	-	-	-	13	1	1	器具交換	-	LED専用非常照明器具 埋込形 BT内蔵 〜3m	-	0.8	1
-	4F	倉庫(5)			0.5	50	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	3	3	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	3
-	4F	倉庫			0.5	365	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1
-	4F	トレーニング室			2.0	200	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	5	10	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	5
-	4F	トレーニング室			2.0	200	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	1
-	4F	トレーニング室			2.0	200	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	1
-	4F	空調機械室			0.5	200	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1
-	4F	体育室	壁付		2.0	200	片反射笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	16	16	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形片反射笠 2000lm 昼白色	1,680	13.6	16
-	4F	体育室			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	2	2	器具交換	-	LED誘導灯 C級 片面 壁付＋ガード		1.4	2
-	4F	倉庫(7)			0.5	200	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	1
-	4F	倉庫(6)			0.5	50	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	4	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	4
-	4F	空調機械室			0.5	50	笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形笠付 2000lm 昼白色＋パイプ吊り具	1,920	13.6	1
-	4F	電気室	レースウェイ取付		0.5	50	笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	7	7	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形笠付 2000lm 昼白色	1,920	13.6	7
-	4F	電気室	レースウェイ取付		0.5	50	笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	1	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形笠付 2000lm 昼白色	1,920	14.9	1
-	4F	ホース干し機械室			1.0	365	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1
-	4F	通路			14.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	電池内蔵	-	-	-	28	2	4	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 20形埋込 W300 1600lm 昼白色	1,530	13.2	2
-	4F	通路			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 C級 片面 壁付		1.4	1
-	4F	男子シャワー室	壁付		2.0	365	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 ブルスイッチ付	540	10.0	1
-	4F	男子シャワー室	壁付		2.0	365	ブラケット灯	1灯	IL40	-	-	-	-	-	36	1	1	器具交換	-	LEDブラケット器具 丸形 920lm 電球色	920	10.7	1
-	4F	男子シャワー室			2.0	365	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 W120 800lm 昼白色 防湿防雨	800	5.9	1
-	4F	男子便所			14.0	365	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1
-	4F	男子便所	壁付		14.0	365	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 ブルスイッチ付	540	10.0	1
-	4F	男子便所			14.0	365	ダウンライト	1灯	FDL13	-	-	-	-	-	18	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	4F	女子シャワー室	壁付		2.0	365	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 ブルスイッチ付	540	10.0	1
-	4F	女子シャワー室	壁付		2.0	365	ブラケット灯	1灯	IL40	-	-	-	-	-	36	1	1	器具交換	-	LEDブラケット器具 丸形 920lm 電球色	920	10.7	1
-	4F	女子シャワー室			2.0	365	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 W120 800lm 昼白色 防湿防雨	800	5.9	1
-	4F	女子便所			14.0	365	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1
-	4F	女子便所	壁付		14.0	365	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 ブルスイッチ付	540	10.0	1
-	4F	外壁	壁付		14.0	365	トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形トラフ 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1
-	5F	ELEV機械室			0.5	50	笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形笠付 2000lm 昼白色＋パイプ吊り具	1,920	13.6	1
-	5F	ELEV機械室			0.5	50	笠付トラフ形ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形笠付 4000lm 昼白色＋パイプ吊り具	3,800	26.1	1
-	5F	トレーニングスペース			2.0	200	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	3	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	3
-	5F	トレーニングスペース			2.0	200	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	26.1	1

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯バネル番号①	誘導灯バネル番号②	階段灯文字	消費電力	器具台数	ランプ本数	LED交換方式	非常灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年									W/本	台	本				lm/台・本	W/台・本	台・本
-	5F	トレーニングスペース			2.0	200	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1
-	5F	危険物試験室			0.5	50	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	6	12	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	6
-	5F	危険物試験室			0.5	50	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	2	4	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	2
-	5F	危険物試験室	壁付		0.5	50	片反射笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形片反射笠 2000lm 昼白色	1,680	13.6	2
-	5F	部屋1			1.0	200	笠付トラフ形ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形笠付 4000lm 昼白色+パイプ吊り具	3,800	26.1	1
-	5F	吹抜			2.0	200	高天井照明	1灯	MF700	-	-	-	-	-	760	9	9	器具交換	-	LED高天井照明器具 700W相当 昼白色	30,000	149.0	9
-	5F	外壁	壁付	高所作業車	14.0	365	トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形トラフ 2000lm 昼白色	2,000	13.6	2
-	1-5F	階段1			14.0	365	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	5	5	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形逆富士 2000lm 昼白色	2,000	14.9	5
-	1-5F	階段1			14.0	365	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	電池内蔵	-	-	-	28	1	2	対象外	○	対象外	-	-	-
-	1-5F	階段1			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 C級 片面 壁付		1.4	1
-	1-5F	階段1	壁付		14.0	365	階段通路誘導灯	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	4	4	器具交換	-	LED階段灯 非調光タイプ 2500lm 昼白色	2,450	18.6	4
-	1-4F	階段2	壁付		14.0	365	階段通路誘導灯	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	4	4	器具交換	-	LED階段灯 非調光タイプ 2500lm 昼白色	2,450	18.6	4
-	1-4F	階段2			14.0	365	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	電池内蔵	-	-	-	28	1	2	対象外	○	対象外	-	-	-
-	1-4F	階段2			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 C級 片面 壁付		1.4	1
-	1-4F	階段2			14.0	365	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	3	3	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形逆富士 2000lm 昼白色	2,000	14.9	3
屋外	-	駐輪場			14.0	365	笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	3	3	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形笠付 2000lm 昼白色	1,920	13.6	3
屋外	-	街路灯			14.0	365	街路灯	1灯	MF100	-	-	-	-	-	120	1	1	器具交換	-	LED街路灯器具 100W相当	2,695	21.0	1
屋外	-	庭園灯			14.0	365	庭園灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED庭園灯器具 電球色 1000mmポール	810	7.3	1

13 消防署味生出張所

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯バ ネル番号 ①	誘導灯バ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力	器具台数	ランプ本数	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年									W/本	台	本				lm/台・本	W/台・本	台・本
-	1F	玄関			4.0	365	ダウンライト	1灯	IL100	-	-	-	-	-	90	2	2	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT32相当 Φ150 昼白色	1,630	11.1	2
-	1F	通信室			3.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	2
-	1F	事務室			24.0	365	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	8	16	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	8
-	1F	廊下			14.0	365	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	3	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 W230 1600lm 昼白色	1,600	11.9	3
-	1F	便所			14.0	365	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1
-	1F	便所	壁付		14.0	365	ミラー灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	2	2	器具交換	-	LEDミラー灯 幅450mm 840lm 昼白色	840	9.5	2
-	1F	便所			14.0	365	小形シーリングライト	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	1	1	器具交換	-	LED小形シーリングライト	540	4.0	1
-	1F	脱衣室			1.0	365	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 800lm 昼白色	800	5.9	1
-	1F	脱衣室	壁付		1.0	365	ミラー灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	1	1	器具交換	-	LEDミラー灯 幅450mm 840lm 昼白色	840	9.5	1
-	1F	浴室	壁付		1.0	365	コップ型ブラケット	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	1	1	器具交換	-	LEDコップ形シーリングライト	760	6.2	1
-	1F	食堂・待機室			3.0	365	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	6	12	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	6
-	1F	食堂裏出口			4.0	365	ウォールライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED屋外用ウォールライト 20形 1000lm 昼 白色	1,000	10.6	1

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯パ ネル番号 ①	誘導灯パ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力	器具台数	ランプ本数	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年									W/本	台	本				lm/台・本	W/台・本	台・本
-	1F	仮眠室			3.0	365	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	4	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	4
-	1F	仮眠室			3.0	365	ダウンライト	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	3	3	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	3
-	1F	防火衣服室			1.0	365	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	1
-	1F	階段下物入			1.0	12	コップ形シーリングライト	1灯	IL40	-	-	-	-	-	36	1	1	器具交換	-	LEDコップ形シーリングライト	760	6.2	1
-	1F	車庫			4.0	365	笠付トラフ形ベースライ ト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形笠付 4000lm 昼 白色	3,800	24.8	2
-	1F	車庫			4.0	365	笠付トラフ形ベースライ ト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	7	14	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形笠付 4000lm 昼 白色+パイプ吊り具	3,800	24.8	7
-	1F	車庫	壁付		4.0	365	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	2	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形逆富 士 2000lm 昼白色	2,000	14.9	2
-	1F	外壁	壁付		4.0	365	コップ型ブラケット	1灯	IL40	-	-	-	-	-	36	6	6	器具交換	-	LEDコップ形シーリングライト	760	6.2	6
-	2F	更衣室・書庫			1.0	365	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	4	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	4
-	2F	トレーニング室			3.0	365	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	6	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	6
-	RF	外壁	壁付		4.0	365	丸形投光器	1灯	CDM- R150	-	-	-	-	-	180	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1~2F	階段室			14.0	365	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 W230 1600lm 昼白色	1,600	11.9	1
屋外	-	倉庫			1.0	12	コップ形シーリングライト	1灯	IL40	-	-	-	-	-	36	2	2	器具交換	-	LEDコップ形シーリングライト	760	6.2	2
																					-	-	-

14 消防署鳥飼出張所

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯パ ネル番号 ①	誘導灯パ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力	器具台数	ランプ本数	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年									W/本	台	本				lm/台・本	W/台・本	台・本
-	1F	車庫		高所作業車	4.0	365	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	8	16	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	8
-	1F	倉庫1			1.0	12	コップ形シーリングライト	1灯	IL40	-	-	-	-	-	36	1	1	器具交換	-	LEDコップ形シーリングライト	760	6.2	1
-	1F	仮眠室			3.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	対象外	○	対象外	-	-	-
-	1F	仮眠室			3.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	2
-	1F	仮眠室			3.0	365	ダウンライト	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	2	2	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	2
-	1F	洗濯室			1.0	12	コップ形シーリングライト	1灯	IL40	-	-	-	-	-	36	1	1	器具交換	-	LEDコップ形シーリングライト	760	6.2	1
-	1F	廊下			14.0	365	ダウンライト	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	5	5	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	5
-	1F	廊下			14.0	365	ダウンライト	1灯	IL60	-	電池内蔵	-	-	-	54	1	1	器具交換	○	LEDダウンライト兼用非常照明 一体形 FHT24相当 φ150 電球色	920	8.9	1
-	1F	廊下			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	2	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 片面 壁付		1.9	2
-	1F	食堂			5.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	1
-	1F	食堂			5.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	1
-	1F	浴室			5.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	2	4	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	浴室	壁付		5.0	365	ブラケット灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	1	1	器具交換	-	LED屋外用ウォールライト 10形 419lm 昼白 色	419	4.5	1
-	1F	WC			3.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W300 1600lm 昼白色	1,550	11.6	2
-	1F	WC	壁付		3.0	365	ブラケット灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	1	1	器具交換	-	LED屋外用ウォールライト 10形 419lm 昼白 色	419	4.5	1
-	1F	待機室			5.0	365	ペンダントライト	2灯	FCL30	-	-	-	-	-	34	1	2	器具交換	-	LED和風シーリングライト 角形	3,800	34.4	1
-	1F	事務室			5.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	1

							既存照明内容											LED機器仕様					
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯バ ネル番号 ①	誘導灯バ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力	器具台数	ランプ本数	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年									W/本	台	本				lm/台・本	W/台・本	台・本
-	1F	事務室			5.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	4	8	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	4
-	1F	受付			5.0	365	コーナーライト	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	1	1	器具交換	-	LEDトラフ器具+直管10W形LEDランプ 昼白色	475	5.0	1
-	1F	受付			5.0	365	ダウンライト	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	1	1	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 Φ150 昼白色	1,080	7.9	1
-	1F	受付			5.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	1
-	1F	外壁	壁付		4.0	365	ウォールライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	2	器具交換	-	LED屋外用ウォールライト 20形 1000lm 昼白色	1,000	10.6	1
-	1F	屋外			4.0	365	街路灯	1灯	HF400	-	-	-	-	-	435	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
屋外	-	ポンパ室			8.0	365	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 W230 1600lm 昼白色	1,600	11.9	2

15 いきいきプラザ

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯バ ネル番号 ①	誘導灯バ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力	器具台数	ランプ本数	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年									W/本	台	本				lm/台・本	W/台・本	台・本
-	1F	玄関			13.0	347	ダウンライト	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	3	3	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	3
-	1F	廊下			13.0	347	埋込スクエア	4灯	FL20	-	-	-	-	-	28	8	32	器具交換	-	LED埋込スクエア器具 □639 5000lm 昼 白色	4,050	38.0	8
-	1F	廊下			13.0	347	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	3	3	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	3
-	1F	休日診療所廊下			13.0	347	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	2
-	1F	休日診療所廊下			13.0	347	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	2	4	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	2
-	1F	休日診療所男子トイレ			24.0	365	A級 誘導灯	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LED誘導灯 B級BH形 片面 壁付		3.1	1
-	1F	休日診療所男子トイレ	壁付		13.0	347	表示灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	1	1	器具交換	-	LED表示灯器具 壁直付タイプ「使用中」	500	5.0	1
-	1F	休日診療所女子トイレ			13.0	347	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2500lm 昼白色	2,500	17.0	1
-	1F	応接室			5.0	300	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	1
-	1F	応接室			3.0	347	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	2
-	1F	倉庫1			13.0	347	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2500lm 昼白色	2,500	17.0	1
-	1F	応接室			13.0	347	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 W230 1600lm 昼白色	1,600	11.9	1
-	1F	事務室			13.0	347	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	4	8	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	4
-	1F	事務室窓口			5.0	300	ウォールライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LED屋外用ウォールライト 40形 2000lm 昼 白色	2,000	19.9	1
-	1F	事務室			5.0	300	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	4	8	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	4
-	1F	休日診療所待合室			5.0	300	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	3	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	3
-	1F	検診室			5.0	300	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	2	2	対象外	○	対象外	-	-	-
-	1F	休日診療所窓口			5.0	300	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W230 5200lm 昼白色	5,200	32.5	2
-	1F	事務室窓口			24.0	365	ウォールライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	3	3	器具交換	-	LED屋外用ウォールライト 20形 1000lm 昼 白色	1,000	10.6	3
-	1F	検診室			5.0	300	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	2	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	終日診療所廊下			5.0	300	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 800lm 昼白色	800	5.9	1
-	1F	終日診療所廊下			5.0	300	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	5	5	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 800lm 昼白色	800	5.9	5
-	1F	終日診療所廊下			5.0	300	ウォールライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED屋外用ウォールライト 20形 1000lm 昼 白色	1,000	10.6	1

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯パ ネル番号 ①	誘導灯パ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力	器具台数	ランプ本数	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年						W/本	台	本	lm/台・本	W/台・本	台・本						
-	1F	処置室			5.0	300	逆富士ベースライト	2灯	FHF16	-	-	-	-	-	19	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形トラフ 3200lm 昼白色	3,200	21.6	2
-	1F	処置室・診療室・医師 控室			5.0	300	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	5	10	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W230 5200lm 昼白色	5,200	32.5	5
-	1F	医師控室			5.0	300	ウォールライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED屋外用ウォールライト 20形 1000lm 昼 白色	1,000	10.6	1
-	1F	休日診療所廊下			1.0	12	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 800lm 昼白色	800	5.9	1
-	1F	廊下2			13.0	347	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	4	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 800lm 昼白色	800	5.9	4
-	1F	廊下2			13.0	347	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	対象外	○	対象外	-	-	-
-	1F	廊下2			24.0	365	A級 誘導灯	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	2	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	男子便所			3.0	347	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	3	3	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2500lm 昼白色	2,500	17.0	3
-	1F	男子便所			3.0	347	ミラー灯	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	車イス便所			3.0	347	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	2	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	車イス便所			3.0	347	表示灯	1灯	FL4	-	-	-	-	-	4	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	女子便所			3.0	347	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	3	3	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2500lm 昼白色	2,500	17.0	3
-	1F	女子便所			3.0	347	ミラー灯	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	車イス便所			3.0	347	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2500lm 昼白色	2,500	17.0	1
-	1F	部屋3			3.0	347	ミラー灯	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	部屋3			13.0	347	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	部屋3			13.0	347	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	1	対象外	○	対象外	-	-	-
-	1F	廊下3			13.0	347	ウォールライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED屋外用ウォールライト 20形 1000lm 昼 白色	1,000	10.6	1
-	1F	部屋3			13.0	347	表示灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	廊下3			24.0	365	A級 誘導灯	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LED誘導灯 B級BH形 片面 壁付		3.1	1
-	1F	倉庫2			5.0	300	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W230 5200lm 昼白色 調光タイプ	5,200	32.5	2
-	1F	X線TV室			5.0	300	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	2	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	清掃員控室			5.0	300	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W230 5200lm 昼白色	5,200	32.5	2
-	1F	清掃員控室			5.0	300	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具兼用非常照明器具 40形 逆富士 W150 2500lm	2,500	18.3	1
-	1F	操作室・読影室			5.0	300	ダウンライト	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	2	2	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	操作室・読影室	壁付		5.0	300	表示灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	清掃員控室			5.0	300	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2500lm 昼白色	2,500	17.0	1
-	1F	清掃員控室			5.0	300	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具兼用非常照明器具 40形 逆富士 W150 2500lm	2,500	18.3	1
-	2F	廊下1			13.0	347	埋込ベースライト	1灯	FL20SS/ 18	-	-	-	-	-	26	3	3	器具交換	-	LEDベースライト 20形埋込 W190 800lm	800	5.9	3
-	2F	廊下1			13.0	347	埋込ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト兼用非常照明器具 20形埋込 W190 800lm 昼白色	800	7.0	1
-	2F	廊下1			24.0	365	A級 誘導灯	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	2	対象外	-	対象外	-	-	-
-	2F	女子便所			3.0	347	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	2
-	2F	女子便所			3.0	347	ミラー灯	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDブラケット器具 40形1260幅 昼白色	2,500	23.0	1
-	2F	男子便所			3.0	347	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1
-	2F	男子便所			3.0	347	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	2F	女子更衣室			5.0	300	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2500lm 昼白色	2,500	17.0	1

建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	既存照明内容										LED機器仕様						
							器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯バ ネル番号 ①	誘導灯バ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力 W/本	器具台数 台	ランプ本数 本	LED 交換方式	非 常 灯	製品仕様	定格光束 lm/台・本	消費電力 W/台・本	数量 台・本
				仮設内容	/日	/年																	
-	2F	女子更衣室			5.0	300	逆富士ベースライト	2灯	FHF16	-	-	-	-	-	19	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形トラフ 3200lm 昼白色	3,200	21.6	1
-	2F	防災倉庫			5.0	300	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W230 5200lm 昼白色 調光タイプ	5,200	32.5	1
-	2F	廊下2			13.0	347	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	2F	男子更衣室			13.0	347	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	2	4	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	26.1	2
-	2F	倉庫3			1.0	12	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	2
-	2F	給湯室			1.0	12	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 W230 1600lm 昼白色	1,600	11.9	1
-	2F	給湯室			1.0	12	流し元灯	1灯	FL15	-	-	-	-	-	18	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 15W形 ブルスイッチ付	405	8.0	1
-	2F	倉庫			1.0	12	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	2F	調理実習室			5.0	300	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	6	6	対象外	-	対象外	-	-	-
-	2F	第3会議室			5.0	300	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	8	16	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W230 5200lm 昼白色	5,200	32.5	8
-	2F	調理実習室			5.0	300	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	2	4	対象外	○	対象外	-	-	-
-	2F	調理実習室			5.0	300	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	2F	第3会議室			5.0	300	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W230 5200lm 昼白色	5,200	32.5	1
-	2F	第2会議室			5.0	300	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	4	8	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W230 5200lm 昼白色	5,200	32.5	4
-	2F	第2会議室			5.0	300	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	4	8	器具交換	-	LEDベースライト器具兼用非常照明器具 40形 逆富士 W150 5200lm	5,200	33.8	4
-	2F	育児相談室			5.0	300	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	2F	育児相談室			5.0	300	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	2F	第1会議室			3.0	347	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	4	8	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W230 5200lm 昼白色	5,200	32.5	4
-	2F	第1会議室			3.0	347	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	対象外	○	対象外	-	-	-
-	2F	第1会議室			5.0	300	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	6	12	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	6
-	2F	会議室			5.0	300	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	対象外	○	対象外	-	-	-
-	2F	会議室			5.0	300	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	2F	ホール			13.0	347	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	1
-	2F	ホール			13.0	347	埋込ベースライト	1灯	FL20SS/ 18	-	-	-	-	-	26	1	1	器具交換	-	LEDベースライト 20形埋込 W190 800lm	800	5.9	1
-	2F	ホール			24.0	365	A級 誘導灯	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	2	対象外	-	対象外	-	-	-
-	2F	ホール			13.0	347	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	4	8	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	4
-	2F	ホール			13.0	347	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	2	4	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	2
-	2F	ホール			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	3F	ホール			13.0	347	埋込ベースライト	2灯	FL20SS/ 18	-	-	-	-	-	26	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	2
-	3F	ホール			13.0	347	埋込ベースライト	2灯	FL20SS/ 18	-	-	-	-	-	26	2	4	器具交換	-	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	2
-	3F	ホール			13.0	347	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	4	8	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	4
-	3F	ホール			13.0	347	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	対象外	○	対象外	-	-	-
-	3F	ホール			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	3F	ホール			24.0	365	A級 誘導灯	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LED誘導灯 B級BH形 片面 壁付		3.1	1
-	3F	男子便所			24.0	365	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1
-	3F	男子便所			24.0	365	トラフ形ベースライト	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 10形トラフ 475lm	475	5.0	2

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯バ ネル番号 ①	誘導灯バ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力 W/本	器具台数	ランプ本数	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年															lm/台・本	W/台・本	台・本
-	3F	男子便所			24.0	365	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	3F	女子便所			24.0	365	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	2
-	3F	女子便所			24.0	365	ミラー灯	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDブラケット器具 40形1260幅 昼白色	2,500	23.0	1
-	3F	女子便所			24.0	365	ミラー灯	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDブラケット器具 40形1260幅 昼白色	2,500	23.0	1
-	3F	薬剤師会			24.0	365	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	4	8	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	4
-	3F	廊下			24.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	1
-	3F	廊下			24.0	365	A級 誘導灯	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LED誘導灯 B級BH形 片面 壁付		3.1	1
-	3F	歯科医師会			5.0	300	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	6	12	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 5200lm	4,950	32.5	6
-	3F	集団相談室			5.0	300	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	対象外	○	対象外	-	-	-
-	3F	集団相談室			5.0	300	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	3F	大会議室			5.0	300	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	15	30	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	15
-	3F	大会議室			5.0	300	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	7	7	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	7
-	3F	大会議室			5.0	300	トラフ形ベースライト	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	10	10	器具交換	-	LEDベースライト器具 10形トラフ 475lm	475	5.0	10
-	3F	大会議室			5.0	300	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	4	8	対象外	○	対象外	-	-	-
-	3F	大会議室			5.0	300	スポットライト	1灯	ハイビーム 150	-	-	-	-	-	11	2	2	器具交換	-	LED配線ダクト用スポットライト 100W相当 電球色	700	7.1	2
-	3F	大会議室控室			5.0	300	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	4	8	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W230 5200lm 昼白色	5,200	32.5	4
-	3F	会議室			5.0	300	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	対象外	○	対象外	-	-	-
-	3F	倉庫4			1.0	12	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	1
-	3F	湯沸室			1.0	300	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1
-	3F	湯沸室			1.0	300	流し元灯	1灯	FL15	-	-	-	-	-	18	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 15W形 ブルスイッチ付	405	8.0	1
-	4F	ホール			13.0	347	埋込スクエア	4灯	FL20	-	-	-	-	-	28	3	12	器具交換	-	LED埋込スクエア器具 □639 5000lm 昼白色	4,050	38.0	3
-	4F	ホール			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 片面 壁付		1.9	1
-	4F	ホール			24.0	365	A級 誘導灯	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	2	対象外	-	対象外	-	-	-
-	4F	会議室			5.0	300	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	4	対象外	-	対象外	-	-	-
-	4F	会議室			5.0	300	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	4	対象外	-	対象外	-	-	-
-	4F	会議室			5.0	300	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	4	対象外	-	対象外	-	-	-
-	4F	会議室			5.0	300	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	4	対象外	-	対象外	-	-	-
-	4F	会議室			5.0	300	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	4F	応接室			5.0	300	埋込スクエア	4灯	FL20	-	-	-	-	-	28	3	12	対象外	-	対象外	-	-	-
-	4F	事務室			13.0	347	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	4	対象外	-	対象外	-	-	-
-	4F	事務室			13.0	347	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	対象外	○	対象外	-	-	-
-	4F	事務室			13.0	347	ウォールライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	2	対象外	-	対象外	-	-	-
-	4F	WC			3.0	347	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1
-	4F	WC			3.0	347	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1
-	4F	WC			3.0	347	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	ランプ交換	-	LED直管形ランプ 20形 1000lm 昼白色	1,000	6.1	1
-	4F	屋外			8.0	365	ウォールライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED屋外用ウォールライト 20形 1000lm 昼白色	1,000	10.6	1

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯バネル番号 ①	誘導灯バネル番号 ②	階段灯文字	消費電力	器具台数	ランプ本数	LED 交換方式	非常灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年									W/本	台	本				lm/台・本	W/台・本	台・本
-	PHF	EV機械室			1.0	12	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1
-	PHF	EV機械室			1.0	12	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	1	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形逆富士 2000lm 昼白色	2,000	14.9	1
-	PHF	EV機械室	壁付		1.0	12	コップ型ブラケット	1灯	IL40	-	-	-	-	-	36	1	1	器具交換	-	LEDコップ形シーリングライト	760	6.2	1
-	1-4F	階段室			13.0	347	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	電池内蔵	-	-	-	28	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 20形逆富士 W230 1600lm 昼白色	1,600	13.2	1
-	1-4F	階段室			13.0	347	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	4	4	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形逆富士 2000lm 昼白色	2,000	14.9	4
-	1-4F	階段室			24.0	365	階段通路誘導灯	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	4	4	器具交換	-	LED階段灯 非調光タイプ 2500lm 昼白色	2,450	18.6	4
-	1-3F	階段室			13.0	347	ウォールライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	5	5	器具交換	-	LED屋外用ウォールライト 20形 1000lm 昼白色	1,000	10.6	5
屋外	-	屋外	壁付		8.0	365	ウォールライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	4	4	器具交換	-	LED屋外用ウォールライト 20形 1000lm 昼白色	1,000	10.6	4
屋外	-	外灯			8.0	365	街路灯	1灯	HF100	-	-	-	-	-	120	1	1	器具交換	-	LED街路灯 ヘッド交換タイプ 100W相当 昼白色	2,100	18.1	1

16 くすの木公園テニスコート

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯バ ネル番号 ①	誘導灯バ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力	器具台数	ランプ本数	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年									W/本	台	本				lm/台・本	W/台・本	台・本
管理棟	-	廊下			13.0	359	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	2
管理棟	-	廊下			13.0	359	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 W230 1600lm 昼白色	1,600	11.9	1
管理棟	-	事務室			13.0	359	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	4	8	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	4
管理棟	-	会議室			4.0	359	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 W230 1600lm 昼白色	1,600	11.9	1
管理棟	-	会議室			4.0	359	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	6	12	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	6
管理棟	-	倉庫			1.0	12	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1
管理棟	-	(男)便所			13.0	359	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1
管理棟	-	(男)便所	壁付		13.0	359	ミラー灯	1灯	FL15	-	-	-	-	-	18	2	2	器具交換	-	LEDミラー灯 幅450mm 840lm 昼白色	840	9.5	2
管理棟	-	(女)便所			13.0	359	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1
管理棟	-	(女)便所	壁付		13.0	359	ミラー灯	1灯	FL15	-	-	-	-	-	18	2	2	器具交換	-	LEDミラー灯 幅450mm 840lm 昼白色	840	9.5	2
屋外	-	街路灯		高所作業車	12.0	365	街路灯	1灯	HF300	-	-	-	-	-	330	4	4	器具交換	-	LED街路灯 ヘッド交換タイプ 400W相当 昼 白色	10,200	92.8	4
テニスコート	-	テニスコート			4.0	359	テニスコート照明	1灯	MF400	-	-	-	-	-	433	12	12	器具交換	-	テニスコート用照明 300クラス 1灯用	48,000	300.0	12
テニスコート	-	テニスコート			4.0	359	テニスコート照明	1灯	MF400	-	-	-	-	-	433	4	4	器具交換	-	テニスコート用照明 300クラス 2灯用	48,000	300.0	4
テニスコート	-	テニスコート			4.0	359	テニスコート照明	1灯	MF400	-	-	-	-	-	433	12	12	器具交換	-	テニスコート用照明 300クラス 4灯用	48,000	300.0	2
テニスコート	-	テニスコート			12.0	365	街路灯	2灯	H300	-	-	-	-	-	330	1	2	器具交換	-	LED街路灯器具 300W2灯相当	14,310	176.4	1
テニスコート	-	テニスコート			12.0	365	街路灯	1灯	HF300	-	-	-	-	-	330	2	2	器具交換	-	LED街路灯器具 300W相当	11,650	88.4	2
管理棟		多目的トイレ			13.0	359	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDミラー灯 幅450mm 840lm 昼白色	840	9.5	1

建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	既存照明内容										LED機器仕様						
				仮設内容	/日	/年	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯パネル番号①	誘導灯パネル番号②	階段灯文字	消費電力	器具台数	ランプ本数	LED交換方式	非常灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
															W/本	台	本				lm/台・本	W/台・本	台・本
管理棟		多目的トイレ			13.0	359	ミラー灯	1灯	FL15	-	-	-	-	-	18	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1

17 南千里丘別館

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯パネル番号 ①	誘導灯パネル番号 ②	階段灯文字	消費電力	器具台数	ランプ本数	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年									W/本	台	本				lm/台・本	W/台・本	台・本
-	1F	軒下			12.0	294	小形シーリングライト	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	4	4	器具交換	-	LED小形シーリングライト	540	4.0	4
-	1F	風除室			12.0	294	ダウンライト	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	6	6	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	エントランス			12.0	294	ダウンライト	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	2	2	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 Φ150 昼白色	1,080	7.9	2
-	1F	エントランス			-	-	LED器具	1灯	LED	-	-	-	-	-	-	1	1	対象外	-	LED済/対象外	-	-	-
-	1F	分電盤室			-	-	LED器具	1灯	LED	-	-	-	-	-	-	1	1	対象外	-	LED済/対象外	-	-	-
-	1F	駐車場1			24.0	365	笠付トラフ形ベースライ ト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	17	17	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形笠付 4000lm 昼 白色+パイプ吊り具	3,800	24.8	17
-	1F	駐車場1			-	-	LED器具	1灯	LED	-	-	-	-	-	-	3	3	対象外	-	LED済/対象外	-	-	-
-	1F	自転車置場			-	-	LED器具	1灯	LED	-	-	-	-	-	-	1	1	対象外	-	LED済/対象外	-	-	-
-	1F	駐車場2			-	-	LED器具	1灯	LED	-	-	-	-	-	-	1	1	対象外	-	LED済/対象外	-	-	-
-	1-3F	階段室			12.0	294	階段通路誘導灯	1灯	FHT32	-	-	-	-	-	35	2	2	器具交換	-	LEDダウンライト兼用非常照明 一体形 FHT24相当 Φ150 電球色	920	8.9	2
-	1-3F	階段室			-	-	LED器具	1灯	LED	-	-	-	-	-	-	1	1	対象外	-	LED済/対象外	-	-	-
屋外	-	防犯灯			12.0	365	防犯灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	2	2	器具交換	-	LED防犯灯 1080lm 昼白色 100V専用 照 度センサー内蔵 ボール取付	1,080	9.2	2
屋外	-	庭園灯			12.0	365	庭園灯	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	5	5	器具交換	-	LED庭園灯器具 電球色 1000mmボール	810	7.3	5
		コインパーキングの料 金看板			12.0	365	片反射笠付トラフ形ベ ースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	4	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形片反射笠 2000lm 昼白色 防湿防雨	1,800	13.5	4

18 スtockヤード(リサイクルプラザ)

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯パネル番号①	誘導灯パネル番号②	階段灯文字	消費電力	器具台数	ランプ本数	LED交換方式	非常灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年									W/本	台	本				lm/台・本	W/台・本	台・本
-	1F	廊下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	事務室			6.0	242	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 5200lm 防湿防雨	4,900	32.5	2
-	1F	事務室			6.0	242	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	電池内蔵	-	-	-	36	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 5200lm 昼白色	4,950	33.8	1
-	1F	休憩室			6.0	242	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W230 5200lm 昼白色 防湿防雨	5,000	32.5	2
-	1F	MWC			6.0	242	ダウンライト	1灯	FDL27	-	-	-	-	-	34	3	3	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	身障者WC			6.0	242	ダウンライト	1灯	FDL27	-	-	-	-	-	34	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	WWC			6.0	242	ダウンライト	1灯	FDL27	-	-	-	-	-	34	3	3	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	資源ゴミ搬入車両通路			6.0	242	高天井照明	1灯	HF300	-	-	-	-	-	330	4	4	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	その他紙箱等ヤード		高所作業車	6.0	242	高天井照明	1灯	HF300	-	-	-	-	-	330	2	2	器具交換	-	LED高天井照明器具 250W相当 昼白色	10,000	50.0	2

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯パ ネル番号 ①	誘導灯パ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力	器具台数	ランプ本数	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年									W/本	台	本				lm/台・本	W/台・本	台・本
-	1F	段ボール用ヤード		高所作業車	6.0	242	高天井照明	1灯	HF300	-	-	-	-	-	330	4	4	器具交換	-	LED高天井照明器具 250W相当 昼白色	10,000	50.0	4
-	1F	カレット用ヤード		高所作業車	6.0	242	高天井照明	1灯	HF300	-	-	-	-	-	330	3	3	器具交換	-	LED高天井照明器具 250W相当 昼白色	10,000	50.0	3
-	1F	DS			-	-	対象外	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	アルミ缶ヤード		高所作業車	6.0	242	高天井照明	1灯	HF300	-	-	-	-	-	330	2	2	器具交換	-	LED高天井照明器具 250W相当 昼白色	10,000	50.0	2
-	1F	缶圧縮機室		高所作業車	6.0	242	高天井照明	1灯	HF300	-	-	-	-	-	330	1	1	器具交換	-	LED高天井照明器具 250W相当 昼白色	10,000	50.0	1
-	1F	缶圧縮機室			6.0	242	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W230 5200lm 昼白色 防湿防雨	5,000	32.5	2
-	1F	ペット圧縮梱包室			6.0	242	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W230 5200lm 昼白色 防湿防雨	5,000	32.5	2
-	1F	プラスチック用ヤード		高所作業車	6.0	242	高天井照明	1灯	HF300	-	-	-	-	-	330	2	2	器具交換	-	LED高天井照明器具 250W相当 昼白色	10,000	50.0	2
屋外	-	街路灯		高所作業車	2.0	242	街路灯	1灯	HF300	-	-	-	-	-	330	8	8	器具交換	-	LED街路灯 ヘッド交換タイプ 400W相当 昼白色	10,200	92.8	8
-		風呂場			1.0	242	コップ型ブラケット	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	1	1	器具交換	-	LEDコップ形シーリングライト 防湿防雨 電球色	309	4.3	1
-		シャワー室(4区画)			1.0	242	コップ型ブラケット	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	4	4	器具交換	-	LEDコップ形シーリングライト 防湿防雨 電球色	309	4.3	4

19 地域福祉活動支援センター

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯パ ネル番号 ①	誘導灯パ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力	器具台数	ランプ本数	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年									W/本	台	本				lm/台・本	W/台・本	台・本
-	1F	風除室			8.0	235	ダウンライト	1灯	FHT42	-	-	-	-	-	48	4	4	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT42相当 φ150 昼白色	2,100	14.0	4
-	1F	湯沸室			1.0	235	埋込ベースライト	2灯	FHF16(高 出力)	-	-	-	-	-	27	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W220 3200lm 昼白色	3,050	21.6	1
-	1F	多目的便所	別置人感センサー付		3.0	235	埋込ベースライト	2灯	FHF16(高 出力)	-	-	-	-	-	27	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W220 3200lm 昼白色	3,050	21.6	1
-	1F	多目的便所	壁付		3.0	235	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 プルススイッチ付	540	10.0	1
-	1F	女子便所	別置人感センサー付		3.0	235	ダウンライト	1灯	FHT16	-	-	-	-	-	19	1	1	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	1
-	1F	女子便所			3.0	235	ダウンライト	1灯	FHT32	-	-	-	-	-	35	1	1	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT32相当 φ150 昼白色	1,630	11.1	1
-	1F	女子便所	壁付		3.0	235	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 プルススイッチ付	540	10.0	1
-	1F	男子便所	別置人感センサー付		3.0	235	ダウンライト	1灯	FHT16	-	-	-	-	-	19	1	1	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	1
-	1F	男子便所			3.0	235	ダウンライト	1灯	FHT32	-	-	-	-	-	35	2	2	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT32相当 φ150 昼白色	1,630	11.1	2
-	1F	男子便所	壁付		3.0	235	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 プルススイッチ付	540	10.0	1
-	1F	エレベーターホール			8.0	235	埋込ベースライト	2灯	FHF16(高 出力)	-	-	-	-	-	27	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W220 3200lm 昼白色	3,050	21.6	1
-	1F	エレベーターホール			8.0	235	埋込ベースライト	2灯	FHF16	-	電池内蔵	-	-	-	19	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 20形埋込 W220 3200lm 昼白色	1,490	13.3	1
-	1F	エレベーターホール			8.0	235	ダウンライト	1灯	FHT42	-	-	-	-	-	48	3	3	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT42相当 φ150 昼白色	2,100	14.0	3
-	1F	相談室1			3.0	235	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高 出力)	-	-	-	-	-	48	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	19.5	1
-	1F	相談室1			3.0	235	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高 出力)	-	電池内蔵	-	-	-	48	1	1	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	21.5	1
-	1F	相談室2			3.0	235	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高 出力)	-	-	-	-	-	48	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	19.5	1
-	1F	相談室2			3.0	235	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高 出力)	-	電池内蔵	-	-	-	48	1	1	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	21.5	1
-	1F	OA室			8.0	235	埋込ベースライト	1灯	FHF16(高 出力)	-	-	-	-	-	27	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W150 1600lm 昼白色	1,510	11.9	1
-	1F	金庫室			1.0	235	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2500lm 昼白色	2,500	17.0	1