

建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所			既存照明内容										LED機器仕様						
				仮設内容	点灯時間 /日	稼働日数 /年	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯バ ネル番号 ①	誘導灯バ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力 W/本	器具台数 台	ランプ本数 本	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
																					lm/台・本	W/台・本	台・本
-	1F	スタッフルーム			8.0	235	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	48	36	36	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	19.5	36
-	1F	スタッフルーム			8.0	235	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	電池内蔵	-	-	-	48	4	4	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	21.5	4
-	1F	スタッフルーム			8.0	235	埋込ベースライト	1灯	FHF16(高出力)	-	-	-	-	-	27	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W150 1600lm 昼白色	1,510	11.9	1
-	1F	スタッフルーム			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	CF200	-	-	-	-	-	6	2	2	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	洗濯室			1.0	235	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2500lm 昼白色	2,500	17.0	1
-	1F	洗濯室	壁付		1.0	235	片反射笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形片反射笠 800lm 昼白色	670	5.9	1
-	1F	外壁	壁付		4.0	235	ブラケット灯	1灯	FDL27	-	-	-	-	-	34	2	2	器具交換	-	LEDブラケット器具 丸形 920lm 電球色	920	10.7	2
-	1F	外壁	壁付		4.0	235	ブラケット灯	1灯	IL20	-	-	-	-	-	20	2	2	器具交換	-	LEDブラケット器具 丸形 920lm 電球色	920	10.7	2
-	2F	湯沸室			1.0	235	埋込ベースライト	2灯	FHF16(高出力)	-	-	-	-	-	27	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W220 3200lm 昼白色	3,050	21.6	1
-	2F	多目的便所	別置人感センサー付		3.0	235	埋込ベースライト	2灯	FHF16(高出力)	-	-	-	-	-	27	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W220 3200lm 昼白色	3,050	21.6	1
-	2F	多目的便所	壁付		3.0	235	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 プルススイッチ付	540	10.0	1
-	2F	女子便所	別置人感センサー付		3.0	235	ダウンライト	1灯	FHT16	-	-	-	-	-	19	1	1	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	1
-	2F	女子便所			3.0	235	ダウンライト	1灯	FHT32	-	-	-	-	-	35	1	1	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT32相当 φ150 昼白色	1,630	11.1	1
-	2F	女子便所	壁付		3.0	235	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 プルススイッチ付	540	10.0	1
-	2F	男子便所	別置人感センサー付		3.0	235	ダウンライト	1灯	FHT16	-	-	-	-	-	19	1	1	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色 人感センサー内蔵	1,050	8.2	1
-	2F	男子便所			3.0	235	ダウンライト	1灯	FHT32	-	-	-	-	-	35	2	2	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT32相当 φ150 昼白色	1,630	11.1	2
-	2F	男子便所	壁付		3.0	235	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 プルススイッチ付	540	10.0	1
-	2F	エレベーターホール			8.0	235	埋込ベースライト	2灯	FHF16(高出力)	-	-	-	-	-	27	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W220 3200lm 昼白色	3,050	21.6	1
-	2F	エレベーターホール			8.0	235	埋込ベースライト	2灯	FHF16	-	電池内蔵	-	-	-	19	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 20形埋込 W220 3200lm 昼白色	1,490	13.3	1
-	2F	エレベーターホール			8.0	235	ダウンライト	1灯	FHT42	-	-	-	-	-	48	3	3	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT42相当 φ150 昼白色	2,100	14.0	3
-	2F	エレベーターホール			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	CF200	-	-	-	-	-	6	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	2F	エレベーターホール			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	CF200	-	-	-	-	-	6	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	2F	ボランティア休憩室・多目的コーナー			8.0	235	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	48	14	14	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	19.5	14
-	2F	ボランティア休憩室・多目的コーナー			8.0	235	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	電池内蔵	-	-	-	48	2	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	21.5	2
-	2F	待合室			3.0	235	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	48	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	19.5	1
-	2F	待合室			3.0	235	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	電池内蔵	-	-	-	48	1	1	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	21.5	1
-	2F	ボランティア事務室・会議室			8.0	235	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	48	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	19.5	2
-	2F	ボランティア事務室・会議室			8.0	235	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	電池内蔵	-	-	-	48	1	1	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	21.5	1
-	2F	更衣室1			1.0	235	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	48	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	19.5	1
-	2F	更衣室2			1.0	235	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	48	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	19.5	1
-	2F	録音室			3.0	235	埋込ベースライト	2灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	48	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W220 6900lm 昼白色	6,600	43.0	2
-	2F	廊下			8.0	235	埋込ベースライト	2灯	FHF16(高出力)	-	-	-	-	-	27	3	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W220 3200lm 昼白色	3,050	21.6	3
-	2F	廊下			8.0	235	埋込ベースライト	2灯	FHF16	-	電池内蔵	-	-	-	19	2	4	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 20形埋込 W220 3200lm 昼白色	1,490	13.3	2
-	2F	廊下			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	CF200	-	-	-	-	-	6	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 片面 天井付	-	1.9	1
-	2F	ボランティア倉庫			1.0	12	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	48	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	19.5	2
-	2F	ボランティア作業室			3.0	235	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	48	6	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	19.5	6

建物名	階数	部屋名	備考	既存照明内容			LED機器仕様																	
				仮設必要箇所 仮設内容	点灯時間 /日	稼働日数 /年	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯パ ネル番号 ①	誘導灯パ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力 W/本	器具台数 台	ランプ本数 本	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量	
																					lm/台・本	W/台・本	台・本	
-	2F	ボランティア作業室			3.0	235	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	電池内蔵	-	-	-	-	48	2	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	21.5	2
-	2F	ミーティングルーム			3.0	235	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	48	3	3	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	19.5	3	
-	2F	ミーティングルーム			3.0	235	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	電池内蔵	-	-	-	48	1	1	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	21.5	1	
-	3F	湯沸室			1.0	235	埋込ベースライト	2灯	FHF16(高出力)	-	-	-	-	-	27	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W220 3200lm 昼白色	3,050	21.6	1	
-	3F	多目的便所	別置人感センサー付		3.0	235	埋込ベースライト	2灯	FHF16(高出力)	-	-	-	-	-	27	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W220 3200lm 昼白色	3,050	21.6	1	
-	3F	多目的便所	壁付		3.0	235	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 プルススイッチ付	540	10.0	1	
-	3F	女子便所	別置人感センサー付		3.0	235	ダウンライト	1灯	FHT16	-	-	-	-	-	19	1	1	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	1	
-	3F	女子便所			3.0	235	ダウンライト	1灯	FHT32	-	-	-	-	-	35	1	1	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT32相当 φ150 昼白色	1,630	11.1	1	
-	3F	女子便所	壁付		3.0	235	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 プルススイッチ付	540	10.0	1	
-	3F	男子便所	別置人感センサー付		3.0	235	ダウンライト	1灯	FHT16	-	-	-	-	-	19	1	1	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	1	
-	3F	男子便所			3.0	235	ダウンライト	1灯	FHT32	-	-	-	-	-	35	2	2	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT32相当 φ150 昼白色	1,630	11.1	2	
-	3F	男子便所	壁付		3.0	235	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 プルススイッチ付	540	10.0	1	
-	3F	エレベーターホール			8.0	235	埋込ベースライト	2灯	FHF16(高出力)	-	-	-	-	-	27	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W220 3200lm 昼白色	3,050	21.6	1	
-	3F	エレベーターホール			8.0	235	埋込ベースライト	2灯	FHF16	-	電池内蔵	-	-	-	19	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 20形埋込 W220 3200lm 昼白色	1,490	13.3	1	
-	3F	エレベーターホール			8.0	235	ダウンライト	1灯	FHT42	-	-	-	-	-	48	3	3	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT42相当 φ150 昼白色	2,100	14.0	3	
-	3F	エレベーターホール			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	CF200	-	-	-	-	-	6	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 C級 片面 壁付		1.4	1	
-	3F	エレベーターホール			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	CF200	-	-	-	-	-	6	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 C級 両面 壁付		1.7	1	
-	3F	相談室1			3.0	235	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	48	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	19.5	1	
-	3F	相談室1			3.0	235	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	電池内蔵	-	-	-	48	1	1	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	21.5	1	
-	3F	相談室2			3.0	235	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	48	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	19.5	1	
-	3F	相談室2			3.0	235	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	電池内蔵	-	-	-	48	1	1	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	21.5	1	
-	3F	更衣室1			1.0	235	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	48	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	19.5	1	
-	3F	更衣室2			1.0	235	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	48	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	19.5	1	
-	3F	書庫			1.0	235	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	48	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	19.5	2	
-	3F	スタッフルーム			8.0	235	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	48	33	33	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	19.5	33	
-	3F	スタッフルーム			8.0	235	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	電池内蔵	-	-	-	48	5	5	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	21.5	5	
-	3F	スタッフルーム			8.0	235	埋込ベースライト	1灯	FHF16(高出力)	-	-	-	-	-	27	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W150 1600lm 昼白色	1,510	11.9	2	
-	3F	スタッフルーム			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	CF200	-	-	-	-	-	6	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 片面 天井付		1.9	1	
-	4F	湯沸室			1.0	235	埋込ベースライト	2灯	FHF16(高出力)	-	-	-	-	-	27	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W220 3200lm 昼白色	3,050	21.6	1	
-	4F	多目的便所	別置人感センサー付		3.0	235	埋込ベースライト	2灯	FHF16(高出力)	-	-	-	-	-	27	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W220 3200lm 昼白色	3,050	21.6	1	
-	4F	多目的便所	壁付		3.0	235	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 プルススイッチ付	540	10.0	1	
-	4F	女子便所	別置人感センサー付		3.0	235	ダウンライト	1灯	FHT16	-	-	-	-	-	19	1	1	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	1	
-	4F	女子便所			3.0	235	ダウンライト	1灯	FHT32	-	-	-	-	-	35	1	1	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT32相当 φ150 昼白色	1,630	11.1	1	
-	4F	女子便所	壁付		3.0	235	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 プルススイッチ付	540	10.0	1	
-	4F	男子便所	別置人感センサー付		3.0	235	ダウンライト	1灯	FHT16	-	-	-	-	-	19	1	1	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	1	
-	4F	男子便所			3.0	235	ダウンライト	1灯	FHT32	-	-	-	-	-	35	2	2	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT32相当 φ150 昼白色	1,630	11.1	2	

建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所			既存照明内容										LED機器仕様							
				仮設内容	点灯時間 /日	稼働日数 /年	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯パ ネル番号 ①	誘導灯パ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力 W/本	器具台数 台	ランプ本数 本	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量	
																					lm/台・本	W/台・本	台・本	
-	4F	男子便所	壁付		3.0	235	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 プルススイッチ付	540	10.0	1
-	4F	エレベーターホール			8.0	235	埋込ベースライト	2灯	FHF16(高出力)	-	-	-	-	-	-	27	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W220 3200lm 昼白色	3,050	21.6	1
-	4F	エレベーターホール			8.0	235	埋込ベースライト	2灯	FHF16	-	電池内蔵	-	-	-	-	19	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 20形埋込 W220 3200lm 昼白色	1,490	13.3	1
-	4F	エレベーターホール			8.0	235	ダウンライト	1灯	FHT42	-	-	-	-	-	-	48	3	3	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT42相当 φ150 昼白色	2,100	14.0	3
-	4F	エレベーターホール			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	CF200	-	-	-	-	-	-	6	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 C級 片面 壁付		1.4	1
-	4F	エレベーターホール			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	CF200	-	-	-	-	-	-	6	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 C級 両面 壁付		1.7	1
-	4F	廊下			8.0	235	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	-	48	6	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	19.5	6
-	4F	廊下			8.0	235	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	電池内蔵	-	-	-	-	48	2	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	21.5	2
-	4F	研修室2			3.0	235	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	-	48	3	3	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	19.5	3
-	4F	研修室2			3.0	235	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	電池内蔵	-	-	-	-	48	1	1	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	21.5	1
-	4F	研修室1			3.0	235	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	-	48	20	20	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	19.5	20
-	4F	研修室1			3.0	235	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	電池内蔵	-	-	-	-	48	4	4	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	21.5	4
-	4F	研修室1			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	CF200	-	-	-	-	-	-	6	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 片面 天井付		1.9	1
-	4F	研修室3			3.0	235	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	-	48	4	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	19.5	4
-	4F	研修室3			3.0	235	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	電池内蔵	-	-	-	-	48	2	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	21.5	2
-	4F	研修室3			3.0	235	埋込ベースライト	1灯	FHF16(高出力)	-	-	-	-	-	-	27	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W150 1600lm 昼白色	1,510	11.9	2
-	4F	ミーティングルーム			3.0	235	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	-	48	3	3	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	19.5	3
-	4F	ミーティングルーム			3.0	235	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	電池内蔵	-	-	-	-	48	1	1	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	21.5	1
-	1-4F	階段室			8.0	235	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 800lm 昼白色	800	5.9	1
-	1-4F	階段室			8.0	235	階段通路誘導灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED階段灯 20形 段調光タイプ 790lm 昼白色	790	6.6	1
-	1-4F	階段室			8.0	235	階段通路誘導灯	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	-	36	3	3	器具交換	-	LED階段灯 段調光タイプ 2500lm 昼白色	2,450	19.3	3
-	1-4F	階段室			8.0	235	階段通路誘導灯	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	-	36	3	3	器具交換	-	LED階段灯 段調光タイプ 2500lm 昼白色	2,450	19.3	3
-	1-4F	階段室			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	CF200	-	-	-	-	-	-	6	2	2	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1-4F	屋外階段			4.0	235	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	28	4	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 W120 800lm 昼白色 防湿防雨	800	5.9	4
-	1-4F	屋外階段			4.0	235	ブラケット灯	1灯	IL20	-	-	-	-	-	-	20	3	3	器具交換	-	LEDブラケット器具 丸形 920lm 電球色	920	10.7	3
屋外	-	自転車置場			4.0	235	トラフ形ベースライト	1灯	FL10	-	-	-	-	-	-	13	1	1	器具交換	-	LEDトラフ器具+直管10W形LEDランプ 昼白色	475	5.0	1
屋外	-	街路灯			-	-	街路灯	1灯	LED	-	-	-	-	-	-	-	1	1	対象外	-	LED済/対象外	-	-	-
屋外	-	防犯灯			-	-	防犯灯	1灯	LED	-	-	-	-	-	-	-	1	1	対象外	-	LED済/対象外	-	-	-
屋外	-	防犯灯			-	-	防犯灯	1灯	LED	-	-	-	-	-	-	-	1	1	対象外	-	LED済/対象外	-	-	-

20 さわやか広場とりかい

建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所			既存照明内容										LED機器仕様							
				仮設内容	点灯時間 /日	稼働日数 /年	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯パ ネル番号 ①	誘導灯パ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力 W/本	器具台数 台	ランプ本数 本	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量	
																					lm/台・本	W/台・本	台・本	
-	1F	玄関			-	-	ダウンライト	1灯	LED	-	-	-	-	-	-	-	6	6	対象外	-	LED済/対象外	-	-	-

建物名	階数	部屋名	備考	既存照明内容										LED機器仕様									
				仮設必要箇所 仮設内容	点灯時間 /日	稼働日数 /年	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯パ ネル番号 ①	誘導灯パ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力 W/本	器具台数 台	ランプ本数 本	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
																					lm/台・本	W/台・本	台・本
-	1F	玄関			-	-	C級 誘導灯	1灯	LED	-	-	-	-	-	1	1	対象外	-	LED済/対象外	-	-	-	
-	1F	廊下			9.0	293	埋込スクエア	3灯	FHP32	-	-	-	-	-	36	4	12	器具交換	-	LED埋込スクエア器具 □450 7900lm 昼 白色	7,960	50.0	4
-	1F	廊下			-	-	C級 誘導灯	1灯	LED	-	-	-	-	-	1	1	対象外	-	LED済/対象外	-	-	-	
-	1F	廊下			-	-	C級 誘導灯	1灯	LED	-	-	-	-	-	1	1	対象外	-	LED済/対象外	-	-	-	
-	1F	学習コーナー			9.0	293	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	8	16	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W230 5200lm 昼白色	5,200	32.5	8
-	1F	会議室			3.0	293	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W230 5200lm 昼白色	5,200	32.5	2
-	1F	身障者用便所	別置人感センサー付		-	-	ダウンライト	1灯	LED	-	-	-	-	-	2	2	対象外	-	LED済/対象外	-	-	-	
-	1F	身障者用便所	壁付/別置人感センサー付		3.0	293	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 プルススイッチ付	540	10.0	1
-	1F	男子便所	別置人感センサー付		-	-	ダウンライト	1灯	LED	-	-	-	-	-	2	2	対象外	-	LED済/対象外	-	-	-	
-	1F	男子便所	別置人感センサー付		-	-	ダウンライト	1灯	LED	-	-	-	-	-	1	1	対象外	-	LED済/対象外	-	-	-	
-	1F	男子便所	壁付/別置人感センサー付		3.0	293	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 プルススイッチ付	540	10.0	1
-	1F	女子便所	別置人感センサー付		-	-	ダウンライト	1灯	LED	-	-	-	-	-	2	2	対象外	-	LED済/対象外	-	-	-	
-	1F	女子便所	別置人感センサー付		-	-	ダウンライト	1灯	LED	-	-	-	-	-	2	2	対象外	-	LED済/対象外	-	-	-	
-	1F	女子便所	壁付/別置人感センサー付		3.0	293	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	2	2	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 プルススイッチ付	540	10.0	2
-	1F	受付・事務室			9.0	293	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W230 5200lm 昼白色	5,200	32.5	2
-	1F	多目的室			9.0	293	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	10	20	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W230 5200lm 昼白色	5,200	32.5	10
-	1F	多目的室			9.0	293	埋込スクエア	3灯	FHP32	-	-	-	-	-	36	1	3	器具交換	-	LED埋込スクエア器具 □450 7900lm 昼 白色	7,960	50.0	1
-	1F	湯沸室			1.0	293	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W230 5200lm 昼白色	5,200	32.5	2
-	1F	倉庫			1.0	12	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W230 5200lm 昼白色	5,200	32.5	1
-	1F	中2階室			1.0	200	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W230 5200lm 昼白色	5,200	32.5	2
-	1F	屋外	壁付		12.0	293	ウォールライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	3	3	器具交換	-	LED屋外用ウォールライト 20形 1000lm 昼 白色 センサー内蔵 縦付専用	1,450	15.9	3

21 障害者支援施設みきの路

建物名	階数	部屋名	備考	既存照明内容										LED機器仕様									
				仮設必要箇所 仮設内容	点灯時間 /日	稼働日数 /年	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯パ ネル番号 ①	誘導灯パ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力 W/本	器具台数 台	ランプ本数 本	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
																					lm/台・本	W/台・本	台・本
-	1F	ピロティ			4.0	365	ダウンライト	1灯	FDL27	-	-	-	-	-	34	13	13	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	玄関ホール			24.0	365	埋込スクエア	4灯	FPL55	-	-	-	-	-	60	4	16	器具交換	-	LED埋込スクエア器具 □600 8500lm 昼 白色	8,670	59.0	4
-	1F	玄関ホール			24.0	365	ダウンライト	1灯	FDL27	-	-	-	-	-	34	6	6	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	玄関ホール			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	-	-	-	-	-	8	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 片面 音付加減		4.6	1
-	1F	玄関ホール			24.0	365	スポットライト	1灯	IL75	-	-	-	-	-	75	2	2	器具交換	-	LEDフランススポットライト 60W相当 電球色	610	6.8	2
-	1F	日常生活訓練室(デイルーム)			12.0	365	埋込スクエア	4灯	FPL55	-	-	-	-	-	60	4	16	器具交換	-	LED埋込スクエア器具 □600 8500lm 昼 白色	8,670	59.0	4
-	1F	日常生活訓練室(デイルーム)			12.0	365	ダウンライト	1灯	FDL27	-	-	-	-	-	34	2	2	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT32相当 φ150 昼白色	1,630	11.1	2
-	1F	日常生活訓練室(デイルーム)			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	-	-	-	-	-	8	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 片面 壁付		1.9	1
-	1F	日常生活訓練室(デイルーム)			12.0	365	トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形トラフ 2000lm 昼白色	2,000	13.6	2

建物名	階数	部屋名	備考	既存照明内容										LED機器仕様										
				仮設必要箇所 仮設内容	点灯時間 /日	稼働日数 /年	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯バ ネル番号 ①	誘導灯バ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力 W/本	器具台数		LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束 lm/台・本	消費電力 W/台・本	数量 台・本	
																器具台数 台	ランプ本数 本							
-	1F	食堂			12.0	365	埋込スクエア	4灯	FPL55	-	-	-	-	-	60	11	44	器具交換	-	LED埋込スクエア器具 □600 8500lm 昼白色	8,670	59.0	11	
-	1F	食堂			12.0	365	ダウンライト	1灯	FDL27	-	-	-	-	-	34	6	6	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT32相当 φ150 昼白色	1,630	11.1	6	
-	1F	食堂			12.0	365	ダウンライト	1灯	IL40	-	-	-	-	-	36	1	1	器具交換	-	LEDダウンライト 一体形 60W相当 φ75 電球色	585	4.2	1	
-	1F	食堂			12.0	365	ブラケット灯	2灯	IL40	-	-	-	-	-	36	2	4	器具交換	-	LEDブラケット器具 丸形 920lm 電球色	920	10.7	2	
-	1F	食堂			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	-	-	-	-	-	8	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 片面 壁付		1.9	1	
-	1F	厨房			12.0	365	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	5	10	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色 防湿防雨	3,840	24.8	5	
-	1F	厨房			12.0	365	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	2	4	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形逆富士 W230 4000lm 昼白色 防湿防雨	3,840	26.5	2	
-	1F	休憩室			3.0	365	シーリングライト	1灯	FCL30+3 2	-	-	-	-	-	69	1	1	器具交換	-	LED和風シーリングライト 角形	3,800	34.4	1	
-	1F	休憩室			3.0	365	ダウンライト	1灯	FDL27	-	-	-	-	-	34	1	1	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT32相当 φ150 昼白色	1,630	11.1	1	
-	1F	便所			3.0	365	ダウンライト	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	1	1	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	1	
-	1F	栄養士詰所			12.0	365	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形逆富士 W230 4000lm 昼白色 防湿防雨	3,840	26.5	1	
-	1F	食品庫			12.0	365	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色 防湿防雨	3,840	24.8	1	
-	1F	廊下(トップライト部)	壁付		24.0	365	ウォールライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	4	8	器具交換	-	LEDブラケット器具 40形1260幅 昼白色	2,500	23.0	4	
-	1F	職員更衣室(男)			1.0	365	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 W230 1600lm 昼白色	1,600	11.9	2	
-	1F	職員更衣室(女)			1.0	365	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	2	
-	1F	事務室			24.0	365	埋込ベースライト	2灯	FHF32(高 出力)	-	-	-	-	-	48	3	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込連結左 W220 6900lm 昼白色	6,680	43.1	3	
-	1F	事務室			24.0	365	埋込ベースライト	2灯	FHF32(高 出力)	-	-	-	-	-	48	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込連結中 W220 6900lm 昼白色	6,680	43.1	1	
-	1F	事務室			24.0	365	埋込ベースライト	2灯	FHF32(高 出力)	-	-	-	-	-	48	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込連結右 W220 6900lm 昼白色	6,680	43.1	2	
-	1F	事務室			24.0	365	埋込ベースライト	2灯	FHF32(高 出力)	-	電池内蔵	-	-	-	48	1	2	器具交換	○	LEDベースライト器具 40形埋込連結中 W220 6900lm 昼白色	6,680	43.1	1	
-	1F	事務室			0.0	0	対象外	1灯	-	-	-	-	-	-	-	1	1	対象外	-	LED専用型非常照明器具 直付 低天井用 BT内蔵		1.0	1	
-	1F	事務室			24.0	365	埋込ベースライト	2灯	FHF32(高 出力)	-	電池内蔵	-	-	-	48	1	2	器具交換	○	LEDベースライト器具 40形埋込連結右 W220 6900lm 昼白色	6,680	43.1	1	
-	1F	事務室			0.0	0	対象外	1灯	-	-	-	-	-	-	-	1	1	対象外	-	LED専用型非常照明器具 直付 低天井用 BT内蔵		1.0	1	
-	1F	倉庫2			1.0	50	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1	
-	1F	湯沸室			1.0	365	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 W120 800lm 昼白色 防湿防雨	800	5.9	1	
-	1F	便所(男子)	別置人感センサー付		3.0	365	ダウンライト	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	4	4	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	4	
-	1F	便所(女子)	別置人感センサー付		3.0	365	ダウンライト	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	3	3	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	3	
-	1F	女子便所	別置人感センサー付		3.0	365	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高 出力)	-	-	-	-	-	48	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	19.5	1	
-	1F	女子便所	別置人感センサー付		3.0	365	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高 出力)	-	-	-	-	-	48	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	19.5	1	
-	1F	女子便所	別置人感センサー付		3.0	365	ダウンライト	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	4	4	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	4	
-	1F	男子便所	別置人感センサー付		3.0	365	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高 出力)	-	-	-	-	-	48	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	19.5	2	
-	1F	男子便所	別置人感センサー付		3.0	365	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高 出力)	-	-	-	-	-	48	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	19.5	2	
-	1F	男子便所	別置人感センサー付		3.0	365	ダウンライト	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	2	2	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	2	
-	1F	廊下			24.0	365	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高 出力)	-	-	-	-	-	48	5	5	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	19.5	5	
-	1F	廊下			24.0	365	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高 出力)	-	電池内蔵	-	-	-	48	5	5	対象外	○	対象外		-	-	-
-	1F	廊下			24.0	365	ダウンライト	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	3	3	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	3	
-	1F	廊下			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	-	-	-	-	-	8	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 片面 音付加減		4.6	1	

建物名	階数	部屋名	備考	既存照明内容										LED機器仕様									
				仮設必要箇所 仮設内容	点灯時間 /日	稼働日数 /年	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯バ ネル番号 ①	誘導灯バ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力 W/本	器具台数 台	ランプ本数 本	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
																					lm/台・本	W/台・本	台・本
-	1F	廊下			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	-	-	-	-	-	8	2	2	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 片面 壁付		1.9	2
-	1F	社会適応訓練室2			12.0	365	埋込ベースライト	2灯	FHF32(高 出力)	-	-	-	-	-	48	3	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込連結左 W220 6900lm 昼白色	6,680	43.1	3
-	1F	社会適応訓練室2			12.0	365	埋込ベースライト	2灯	FHF32(高 出力)	-	-	-	-	-	48	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込連結右 W220 6900lm 昼白色	6,680	43.1	2
-	1F	社会適応訓練室2			12.0	365	埋込ベースライト	2灯	FHF32(高 出力)	-	電池内蔵	-	-	-	48	1	2	器具交換	○	LEDベースライト器具 40形埋込連結右 W220 6900lm 昼白色	6,680	43.1	1
-	1F	社会適応訓練室2			0.0	0	対象外	1灯	-	-	-	-	-	-	-	1	1	対象外	-	LED専用型非常照明器具 直付 低天井用 BT 内蔵		1.0	1
-	1F	社会適応訓練室2			12.0	365	ダウンライト	1灯	KR(LDS) 60	-	-	-	-	-	54	4	4	器具交換	-	LEDダウンライト 薄型 60W相当 φ125 電 球色 100V専用	510	5.1	4
-	1F	社会適応訓練室1			12.0	365	埋込ベースライト	2灯	FHF32(高 出力)	-	-	-	-	-	48	3	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込連結左 W220 6900lm 昼白色	6,680	43.1	3
-	1F	社会適応訓練室1			12.0	365	埋込ベースライト	2灯	FHF32(高 出力)	-	-	-	-	-	48	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込連結右 W220 6900lm 昼白色	6,680	43.1	2
-	1F	社会適応訓練室1			12.0	365	埋込ベースライト	2灯	FHF32(高 出力)	-	電池内蔵	-	-	-	48	1	2	器具交換	○	LEDベースライト器具 40形埋込連結右 W220 6900lm 昼白色	6,680	43.1	1
-	1F	社会適応訓練室1			0.0	0	対象外	1灯	-	-	-	-	-	-	-	1	1	対象外	-	LED専用型非常照明器具 直付 低天井用 BT 内蔵		1.0	1
-	1F	社会適応訓練室1			12.0	365	ダウンライト	1灯	KR(LDS) 60	-	-	-	-	-	54	4	4	器具交換	-	LEDダウンライト 薄型 60W相当 φ125 電 球色 100V専用	510	5.1	4
-	1F	相談室兼静養室			12.0	365	埋込ベースライト	2灯	FHF32(高 出力)	-	-	-	-	-	48	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込連結左 W220 6900lm 昼白色	6,680	43.1	2
-	1F	相談室兼静養室			12.0	365	埋込ベースライト	2灯	FHF32(高 出力)	-	-	-	-	-	48	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込連結右 W220 6900lm 昼白色	6,680	43.1	1
-	1F	相談室兼静養室			12.0	365	埋込ベースライト	2灯	FHF32(高 出力)	-	電池内蔵	-	-	-	48	1	2	器具交換	○	LEDベースライト器具 40形埋込連結右 W220 6900lm 昼白色	6,680	43.1	1
-	1F	相談室兼静養室			0.0	0	対象外	1灯	-	-	-	-	-	-	-	1	1	対象外	-	LED専用型非常照明器具 直付 低天井用 BT 内蔵		1.0	1
-	1F	作業室			12.0	365	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	7	14	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	7
-	1F	物入			1.0	50	コップ形シーリングライト	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	1	1	器具交換	-	LEDコップ形シーリングライト	760	6.2	1
-	1F	更衣室1			1.0	365	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 800lm 昼白色	800	5.9	2
-	1F	更衣室2			1.0	365	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 800lm 昼白色	800	5.9	2
-	1F	倉庫1			1.0	50	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	2
-	1F	ELV機械室			1.0	12	笠付トラフ形ベースライ ト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形笠付 2000lm 昼 白色	1,920	13.6	1
-	1F	ELV機械室			1.0	12	笠付トラフ形ベースライ ト	1灯	FLR40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	1	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形笠付 2000lm 昼白色	1,920	14.9	1
-	1F	機械室			1.0	12	片反射笠付トラフ形ベー スライト	1灯	FLR20	-	-	-	-	-	30	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形片反射笠 800lm 昼白色	670	5.9	1
-	1F	機械室	壁付		1.0	12	片反射笠付トラフ形ベー スライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形片反射笠 2000lm 昼白色	1,680	13.6	1
-	1F	食品搬入口	壁付		4.0	365	ブラケット灯	1灯	EFD13	-	角形カバー 付	-	-	-	13	1	1	器具交換	○	LED屋外用ブラケット兼用非常照明 250lm 電球色	250	8.8	1
-	1F	外壁	壁付		4.0	365	ブラケット灯	1灯	EFD13	-	角形カバー 付	-	-	-	13	5	5	器具交換	○	LED屋外用ブラケット兼用非常照明 250lm 電球色	250	8.8	5
-	2F	更衣室1			1.0	365	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 W230 1600lm 昼白色	1,600	11.9	2
-	2F	更衣室2			1.0	365	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 W230 1600lm 昼白色	1,600	11.9	2
-	2F	作業室			12.0	365	埋込スクエア	4灯	FPL55	-	-	-	-	-	60	3	12	器具交換	-	LED埋込スクエア器具 □600 8500lm 昼 白色	8,670	59.0	3
-	2F	作業室			12.0	365	ブラケット灯	2灯	IL40	-	-	-	-	-	36	1	2	器具交換	-	LEDブラケット器具 丸形 920lm 電球色	920	10.7	1
-	2F	倉庫1			1.0	50	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 800lm 昼白色	800	5.9	1
-	2F	ショートステイ			14.0	365	シーリングライト	1灯	FHC20+ 27+34	-	-	-	-	-	106	1	1	器具交換	-	LEDシーリングライト 10畳用 昼白色	4,899	39.2	1
-	2F	ショートステイ			14.0	365	ダウンライト	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	1	1	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	1
-	2F	ショートステイ			14.0	365	ベッドライト	1灯	FL15	-	-	-	-	-	18	1	1	器具交換	-	LEDベッドライト FL15形 プルススイッチ付	230	8.0	1
-	2F	居室10			14.0	365	シーリングライト	1灯	FHC20+ 27+34	-	-	-	-	-	106	1	1	器具交換	-	LEDシーリングライト 10畳用 昼白色	4,899	39.2	1
-	2F	居室10			14.0	365	ダウンライト	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	1	1	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	1

建物名	階数	部屋名	備考	既存照明内容											LED機器仕様								
				仮設必要箇所 仮設内容	点灯時間 /日	稼働日数 /年	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯バ ネル番号 ①	誘導灯バ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力 W/本	器具台数 台	ランプ本数 本	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
																					lm/台・本	W/台・本	台・本
-	2F	居室10	壁付		14.0	365	ベッドライト	1灯	FL15	-	-	-	-	-	18	1	1	器具交換	-	LEDベッドライト FL15形 プルススイッチ付	230	8.0	1
-	2F	居室9			14.0	365	シーリングライト	1灯	FHC20+27+34	-	-	-	-	-	106	1	1	器具交換	-	LEDシーリングライト 10畳用 昼白色	4,899	39.2	1
-	2F	居室9			14.0	365	ダウンライト	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	1	1	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	1
-	2F	居室9	壁付		14.0	365	ベッドライト	1灯	FL15	-	-	-	-	-	18	1	1	器具交換	-	LEDベッドライト FL15形 プルススイッチ付	230	8.0	1
-	2F	静養室			4.0	365	シーリングライト	1灯	FHC20+27+34	-	-	-	-	-	106	1	1	器具交換	-	LEDシーリングライト 10畳用 昼白色	4,899	39.2	1
-	2F	静養室			4.0	365	ダウンライト	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	1	1	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	1
-	2F	静養室	壁付		4.0	365	ベッドライト	1灯	FL15	-	-	-	-	-	18	1	1	器具交換	-	LEDベッドライト FL15形 プルススイッチ付	230	8.0	1
-	2F	食堂			12.0	365	埋込丸形器具	4灯	FML55	-	-	-	-	-	55	6	24	器具交換	-	LED埋込丸形器具 φ600 6700lm 昼白色	7,560	67.0	6
-	2F	食堂			12.0	365	流し元灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 プルススイッチ付	540	10.0	1
-	2F	居室8			14.0	365	シーリングライト	1灯	FHC20+27+34	-	-	-	-	-	106	1	1	器具交換	-	LEDシーリングライト 10畳用 昼白色	4,899	39.2	1
-	2F	居室8			14.0	365	ダウンライト	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	1	1	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	1
-	2F	居室8	壁付		14.0	365	ベッドライト	1灯	FL15	-	-	-	-	-	18	1	1	器具交換	-	LEDベッドライト FL15形 プルススイッチ付	230	8.0	1
-	2F	居室7			14.0	365	シーリングライト	1灯	FHC20+27+34	-	-	-	-	-	106	1	1	器具交換	-	LEDシーリングライト 10畳用 昼白色	4,899	39.2	1
-	2F	居室7			14.0	365	ダウンライト	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	1	1	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	1
-	2F	居室7	壁付		14.0	365	ベッドライト	1灯	FL15	-	-	-	-	-	18	1	1	器具交換	-	LEDベッドライト FL15形 プルススイッチ付	230	8.0	1
-	2F	居室6			14.0	365	シーリングライト	1灯	FHC20+27+34	-	-	-	-	-	106	1	1	器具交換	-	LEDシーリングライト 10畳用 昼白色	4,899	39.2	1
-	2F	居室6			14.0	365	ダウンライト	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	1	1	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	1
-	2F	居室6	壁付		14.0	365	ベッドライト	1灯	FL15	-	-	-	-	-	18	1	1	器具交換	-	LEDベッドライト FL15形 プルススイッチ付	230	8.0	1
-	2F	居室5			14.0	365	シーリングライト	1灯	FHC20+27+34	-	-	-	-	-	106	2	2	器具交換	-	LEDシーリングライト 10畳用 昼白色	4,899	39.2	2
-	2F	居室5			14.0	365	ダウンライト	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	1	1	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	1
-	2F	居室5	壁付		14.0	365	ベッドライト	1灯	FL15	-	-	-	-	-	18	2	2	器具交換	-	LEDベッドライト FL15形 プルススイッチ付	230	8.0	2
-	2F	居室4			14.0	365	シーリングライト	1灯	FHC20+27+34	-	-	-	-	-	106	2	2	器具交換	-	LEDシーリングライト 10畳用 昼白色	4,899	39.2	2
-	2F	居室4			14.0	365	ダウンライト	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	2	2	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	2
-	2F	居室4	壁付		14.0	365	ベッドライト	1灯	FL15	-	-	-	-	-	18	2	2	器具交換	-	LEDベッドライト FL15形 プルススイッチ付	230	8.0	2
-	2F	居室3			14.0	365	シーリングライト	1灯	FHC20+27+34	-	-	-	-	-	106	2	2	器具交換	-	LEDシーリングライト 10畳用 昼白色	4,899	39.2	2
-	2F	居室3			14.0	365	ダウンライト	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	3	3	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	3
-	2F	居室3	壁付		14.0	365	ベッドライト	1灯	FL15	-	-	-	-	-	18	2	2	器具交換	-	LEDベッドライト FL15形 プルススイッチ付	230	8.0	2
-	2F	居室2			14.0	365	シーリングライト	1灯	FHC20+27+34	-	-	-	-	-	106	2	2	器具交換	-	LEDシーリングライト 10畳用 昼白色	4,899	39.2	2
-	2F	居室2			14.0	365	ダウンライト	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	3	3	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	3
-	2F	居室2	壁付		14.0	365	ベッドライト	1灯	FL15	-	-	-	-	-	18	2	2	器具交換	-	LEDベッドライト FL15形 プルススイッチ付	230	8.0	2
-	2F	居室1			14.0	365	シーリングライト	1灯	FHC20+27+34	-	-	-	-	-	106	2	2	器具交換	-	LEDシーリングライト 10畳用 昼白色	4,899	39.2	2
-	2F	居室1			14.0	365	ダウンライト	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	2	2	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	2
-	2F	居室1	壁付		14.0	365	ベッドライト	1灯	FL15	-	-	-	-	-	18	2	2	器具交換	-	LEDベッドライト FL15形 プルススイッチ付	230	8.0	2
-	2F	ゲストルーム(家族懇談室)1			12.0	365	埋込ベースライト	2灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	48	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込連結左 W220 6900lm 昼白色	6,680	43.1	1
-	2F	ゲストルーム(家族懇談室)1			12.0	365	埋込ベースライト	2灯	FHF32(高出力)	-	電池内蔵	-	-	-	48	1	2	器具交換	○	LEDベースライト器具 40形埋込連結右 W220 6900lm 昼白色	6,680	43.1	1
-	2F	ゲストルーム(家族懇談室)1			0.0	0	対象外	1灯	-	-	-	-	-	-	-	1	1	対象外	-	LED専用型非常照明器具 直付 低天井用 BT内蔵		1.0	1

建物名	階数	部屋名	備考	既存照明内容										LED機器仕様										
				仮設必要箇所 仮設内容	点灯時間 /日	稼働日数 /年	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯バ ネル番号 ①	誘導灯バ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力 W/本	器具台数 台	ランプ本数 本	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量	
																					lm/台・本	W/台・本	台・本	
-	2F	ゲストルーム(家族懇談室)2			12.0	365	埋込ベースライト	2灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	48	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込連結左 W220 6900lm 昼白色	6,680	43.1	1	
-	2F	ゲストルーム(家族懇談室)2			12.0	365	埋込ベースライト	2灯	FHF32(高出力)	-	電池内蔵	-	-	-	48	1	2	器具交換	○	LEDベースライト器具 40形埋込連結右 W220 6900lm 昼白色	6,680	43.1	1	
-	2F	ゲストルーム(家族懇談室)2			0.0	0	対象外	1灯	-	-	-	-	-	-	-	1	1	対象外	-	LED専用型非常照明器具 直付 低天井用 BT内蔵		1.0	1	
-	2F	便所1	別置人感センサー付		3.0	365	ダウンライト	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	3	3	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	3	
-	2F	倉庫2			1.0	50	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1	
-	2F	娯楽室・散髪室			12.0	365	埋込ベースライト	2灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	48	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込連結左 W220 6900lm 昼白色	6,680	43.1	2	
-	2F	娯楽室・散髪室			12.0	365	埋込ベースライト	2灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	48	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込連結右 W220 6900lm 昼白色	6,680	43.1	1	
-	2F	娯楽室・散髪室			12.0	365	埋込ベースライト	2灯	FHF32(高出力)	-	電池内蔵	-	-	-	48	1	2	器具交換	○	LEDベースライト器具 40形埋込連結右 W220 6900lm 昼白色	6,680	43.1	1	
-	2F	娯楽室・散髪室			0.0	0	対象外	1灯	-	-	-	-	-	-	-	1	1	対象外	-	LED専用型非常照明器具 直付 低天井用 BT内蔵		1.0	1	
-	2F	廊下・ホール			24.0	365	埋込スクエア	4灯	FPL55	-	-	-	-	-	60	3	12	器具交換	-	LED埋込スクエア器具 □600 8500lm 昼白色	8,670	59.0	3	
-	2F	廊下・ホール			24.0	365	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	48	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	19.5	2	
-	2F	廊下・ホール			24.0	365	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	電池内蔵	-	-	-	48	2	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	21.5	2	
-	2F	廊下・ホール			24.0	365	ダウンライト	1灯	FDL27	-	-	-	-	-	34	5	5	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT32相当 φ150 昼白色	1,630	11.1	5	
-	2F	廊下・ホール			24.0	365	ダウンライト	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	3	3	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	3	
-	2F	廊下・ホール			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	-	-	-	-	-	8	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 片面 音付加減		4.6	1	
-	2F	廊下・ホール			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	-	-	-	-	-	8	2	2	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 片面 壁付		1.9	2	
-	2F	廊下2			24.0	365	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	48	6	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	19.5	6	
-	2F	廊下2			24.0	365	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	電池内蔵	-	-	-	48	6	6	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	21.5	6	
-	2F	廊下2			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	-	-	-	-	-	8	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 片面 音付加減		4.6	1	
-	2F	廊下2			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	-	-	-	-	-	8	2	2	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 片面 壁付		1.9	2	
-	2F	指導員室			24.0	365	埋込ベースライト	2灯	FHF32(高出力)	-	電池内蔵	-	-	-	48	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W220 6900lm 昼白色	6,500	44.3	1	
-	2F	指導員室			24.0	365	埋込ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W190 800lm 昼白色	800	5.9	1	
-	2F	スタッフルーム			24.0	365	埋込ベースライト	2灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	48	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W220 6900lm 昼白色	6,600	43.0	1	
-	2F	スタッフルーム			24.0	365	埋込ベースライト	2灯	FHF32(高出力)	-	電池内蔵	-	-	-	48	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W220 6900lm 昼白色	6,500	44.3	1	
-	2F	スタッフルーム			24.0	365	流し元灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	対象外	-	対象外		-	-	-
-	2F	便所2			3.0	365	ダウンライト	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	1	1	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	1	
-	2F	宿直室			3.0	365	シーリングライト	1灯	FCL30+32	-	-	-	-	-	69	1	1	器具交換	-	LED和風シーリングライト 角形	3,800	34.4	1	
-	2F	吹抜	壁付		24.0	365	ブラケット灯	1灯	EFD13	-	角形カバー付	-	-	-	13	2	2	器具交換	○	LED屋外用ブラケット兼用非常照明 250lm 電球色	250	8.8	2	
-	2F	便所3	別置人感センサー付		3.0	365	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	48	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	19.5	2	
-	2F	便所3	別置人感センサー付		3.0	365	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	48	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	19.5	2	
-	2F	便所3	別置人感センサー付		3.0	365	ダウンライト	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	7	7	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	7	
-	2F	脱衣所			1.0	365	ダウンライト	1灯	FDL27	-	-	-	-	-	34	7	7	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT32相当 φ150 昼白色	1,630	11.1	7	
-	2F	脱衣所便所	別置人感センサー付		3.0	365	ダウンライト	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	1	1	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	1	
-	2F	特殊浴室			1.0	365	シーリングライト	2灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	48	5	10	器具交換	-	LED浴室灯 FHF32高出力×2灯相当	5,160	62.0	5	
-	2F	特殊浴室			1.0	365	ブラケット灯	1灯	FML(FWL)18	-	-	-	-	-	22	3	3	器具交換	-	LEDブラケット器具 丸形 920lm 電球色	920	10.7	3	
-	2F	廊下3			24.0	365	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	48	3	3	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	19.5	3	

建物名	階数	部屋名	備考	既存照明内容										LED機器仕様									
				仮設必要箇所 仮設内容	点灯時間 /日	稼働日数 /年	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯バ ネル番号 ①	誘導灯バ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力 W/本	器具台数 台	ランプ本数 本	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
																					lm/台・本	W/台・本	台・本
-	2F	廊下3			24.0	365	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	電池内蔵	-	-	-	48	4	4	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	21.5	4
-	2F	廊下3			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	-	-	-	-	-	8	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 片面 音付加減		4.6	1
-	2F	廊下3			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	-	-	-	-	-	8	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 片面 壁付		1.9	1
-	2F	廊下3			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	-	-	-	-	-	8	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 片面 壁付		1.9	1
-	2F	物干スペース	壁付		4.0	365	ブラケット灯	1灯	EFD13	-	角形カバー付	-	-	-	13	2	2	器具交換	○	LED屋外用ブラケット兼用非常照明 250lm 電球色	250	8.8	2
-	2F	避難すべり台	壁付		4.0	365	ブラケット灯	1灯	EFD13	-	角形カバー付	-	-	-	13	1	1	器具交換	○	LED屋外用ブラケット兼用非常照明 250lm 電球色	250	8.8	1
-	3F	会議室			3.0	365	埋込ベースライト	2灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	48	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W220 6900lm 昼白色	6,600	43.0	2
-	3F	会議室			3.0	365	埋込ベースライト	2灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	48	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W220 6900lm 昼白色	6,600	43.0	1
-	3F	会議室			3.0	365	埋込ベースライト	2灯	FHF32(高出力)	-	電池内蔵	-	-	-	48	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W220 6900lm 昼白色	6,500	44.3	1
-	3F	ショートステイ2			14.0	365	シーリングライト	1灯	FHC20+27+34	-	-	-	-	-	106	2	2	器具交換	-	LEDシーリングライト 10畳用 昼白色	4,899	39.2	2
-	3F	ショートステイ2			14.0	365	ダウンライト	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	1	1	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 Φ150 昼白色	1,080	7.9	1
-	3F	ショートステイ2	壁付		14.0	365	ベッドライト	1灯	FL15	-	-	-	-	-	18	2	2	器具交換	-	LEDベッドライト FL15形 プルスイッチ付	230	8.0	2
-	3F	リフト機械室			1.0	12	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 800lm 昼白色	800	5.9	1
-	3F	倉庫1			1.0	50	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 800lm 昼白色	800	5.9	1
-	3F	ショートステイ1			14.0	365	シーリングライト	1灯	FHC20+27+34	-	-	-	-	-	106	2	2	器具交換	-	LEDシーリングライト 10畳用 昼白色	4,899	39.2	2
-	3F	ショートステイ1			14.0	365	ダウンライト	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	1	1	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 Φ150 昼白色	1,080	7.9	1
-	3F	ショートステイ1	壁付		14.0	365	ベッドライト	1灯	FL15	-	-	-	-	-	18	2	2	器具交換	-	LEDベッドライト FL15形 プルスイッチ付	230	8.0	2
-	3F	居室10			14.0	365	シーリングライト	1灯	FHC20+27+34	-	-	-	-	-	106	1	1	器具交換	-	LEDシーリングライト 10畳用 昼白色	4,899	39.2	1
-	3F	居室10			14.0	365	ダウンライト	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	1	1	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 Φ150 昼白色	1,080	7.9	1
-	3F	居室10	壁付		14.0	365	ベッドライト	1灯	FL15	-	-	-	-	-	18	1	1	器具交換	-	LEDベッドライト FL15形 プルスイッチ付	230	8.0	1
-	3F	居室9			14.0	365	シーリングライト	1灯	FHC20+27+34	-	-	-	-	-	106	1	1	器具交換	-	LEDシーリングライト 10畳用 昼白色	4,899	39.2	1
-	3F	居室9			14.0	365	ダウンライト	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	1	1	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 Φ150 昼白色	1,080	7.9	1
-	3F	居室9	壁付		14.0	365	ベッドライト	1灯	FL15	-	-	-	-	-	18	1	1	器具交換	-	LEDベッドライト FL15形 プルスイッチ付	230	8.0	1
-	3F	食堂			12.0	365	埋込丸形器具	4灯	FML55	-	-	-	-	-	55	6	24	器具交換	-	LED埋込丸形器具 Φ600 6700lm 昼白色	7,560	67.0	6
-	3F	食堂			12.0	365	流し元灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 プルスイッチ付	540	10.0	1
-	3F	居室8			14.0	365	シーリングライト	1灯	FHC20+27+34	-	-	-	-	-	106	1	1	器具交換	-	LEDシーリングライト 10畳用 昼白色	4,899	39.2	1
-	3F	居室8			14.0	365	ダウンライト	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	1	1	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 Φ150 昼白色	1,080	7.9	1
-	3F	居室8	壁付		14.0	365	ベッドライト	1灯	FL15	-	-	-	-	-	18	1	1	器具交換	-	LEDベッドライト FL15形 プルスイッチ付	230	8.0	1
-	3F	居室7			14.0	365	シーリングライト	1灯	FHC20+27+34	-	-	-	-	-	106	1	1	器具交換	-	LEDシーリングライト 10畳用 昼白色	4,899	39.2	1
-	3F	居室7			14.0	365	ダウンライト	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	1	1	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 Φ150 昼白色	1,080	7.9	1
-	3F	居室7	壁付		14.0	365	ベッドライト	1灯	FL15	-	-	-	-	-	18	1	1	器具交換	-	LEDベッドライト FL15形 プルスイッチ付	230	8.0	1
-	3F	居室6			14.0	365	シーリングライト	1灯	FHC20+27+34	-	-	-	-	-	106	1	1	器具交換	-	LEDシーリングライト 10畳用 昼白色	4,899	39.2	1
-	3F	居室6			14.0	365	ダウンライト	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	1	1	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 Φ150 昼白色	1,080	7.9	1
-	3F	居室6	壁付		14.0	365	ベッドライト	1灯	FL15	-	-	-	-	-	18	1	1	器具交換	-	LEDベッドライト FL15形 プルスイッチ付	230	8.0	1
-	3F	居室5			14.0	365	シーリングライト	1灯	FHC20+27+34	-	-	-	-	-	106	2	2	器具交換	-	LEDシーリングライト 10畳用 昼白色	4,899	39.2	2
-	3F	居室5			14.0	365	ダウンライト	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	3	3	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 Φ150 昼白色	1,080	7.9	3

建物名	階数	部屋名	備考	既存照明内容											LED機器仕様								
				仮設必要箇所 仮設内容	点灯時間 /日	稼働日数 /年	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯バ ネル番号 ①	誘導灯バ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力 W/本	器具台数 台	ランプ本数 本	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
																					lm/台・本	W/台・本	台・本
-	3F	居室5	壁付		14.0	365	ベッドライト	1灯	FL15	-	-	-	-	-	18	2	2	器具交換	-	LEDベッドライト FL15形 プルスイッチ付	230	8.0	2
-	3F	居室4			14.0	365	シーリングライト	1灯	FHC20+27+34	-	-	-	-	-	106	2	2	器具交換	-	LEDシーリングライト 10畳用 昼白色	4,899	39.2	2
-	3F	居室4			14.0	365	ダウンライト	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	2	2	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	2
-	3F	居室4	壁付		14.0	365	ベッドライト	1灯	FL15	-	-	-	-	-	18	2	2	器具交換	-	LEDベッドライト FL15形 プルスイッチ付	230	8.0	2
-	3F	居室3			14.0	365	シーリングライト	1灯	FHC20+27+34	-	-	-	-	-	106	2	2	器具交換	-	LEDシーリングライト 10畳用 昼白色	4,899	39.2	2
-	3F	居室3			14.0	365	ダウンライト	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	3	3	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	3
-	3F	居室3	壁付		14.0	365	ベッドライト	1灯	FL15	-	-	-	-	-	18	2	2	器具交換	-	LEDベッドライト FL15形 プルスイッチ付	230	8.0	2
-	3F	居室2			14.0	365	シーリングライト	1灯	FHC20+27+34	-	-	-	-	-	106	2	2	器具交換	-	LEDシーリングライト 10畳用 昼白色	4,899	39.2	2
-	3F	居室2			14.0	365	ダウンライト	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	3	3	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	3
-	3F	居室2	壁付		14.0	365	ベッドライト	1灯	FL15	-	-	-	-	-	18	2	2	器具交換	-	LEDベッドライト FL15形 プルスイッチ付	230	8.0	2
-	3F	居室1			14.0	365	シーリングライト	1灯	FHC20+27+34	-	-	-	-	-	106	2	2	器具交換	-	LEDシーリングライト 10畳用 昼白色	4,899	39.2	2
-	3F	居室1			14.0	365	ダウンライト	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	2	2	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	2
-	3F	居室1	壁付		14.0	365	ベッドライト	1灯	FL15	-	-	-	-	-	18	2	2	器具交換	-	LEDベッドライト FL15形 プルスイッチ付	230	8.0	2
-	3F	静養室			4.0	365	埋込ベースライト	2灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	48	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W220 6900lm 昼白色	6,600	43.0	1
-	3F	静養室			4.0	365	埋込ベースライト	2灯	FHF32(高出力)	-	電池内蔵	-	-	-	48	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W220 6900lm 昼白色	6,500	44.3	1
-	3F	医務室			8.0	312	埋込ベースライト	2灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	48	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W220 6900lm 昼白色	6,600	43.0	1
-	3F	医務室			8.0	312	埋込ベースライト	2灯	FHF32(高出力)	-	電池内蔵	-	-	-	48	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W220 6900lm 昼白色	6,500	44.3	1
-	3F	看護婦室			8.0	312	埋込ベースライト	2灯	FHF32(高出力)	-	電池内蔵	-	-	-	48	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W220 6900lm 昼白色	6,500	44.3	1
-	3F	薬品庫			1.0	50	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1
-	3F	倉庫2			1.0	50	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1
-	3F	相談室			12.0	365	埋込ベースライト	2灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	48	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W220 6900lm 昼白色	6,600	43.0	2
-	3F	相談室			12.0	365	埋込ベースライト	2灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	48	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W220 6900lm 昼白色	6,600	43.0	1
-	3F	相談室			12.0	365	埋込ベースライト	2灯	FHF32(高出力)	-	電池内蔵	-	-	-	48	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W220 6900lm 昼白色	6,500	44.3	1
-	3F	廊下・ホール			24.0	365	埋込スクエア	4灯	FPL55	-	-	-	-	-	60	3	12	器具交換	-	LED埋込スクエア器具 □600 8500lm 昼白色	8,670	59.0	3
-	3F	廊下・ホール			24.0	365	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	48	3	3	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	19.5	3
-	3F	廊下・ホール			24.0	365	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	電池内蔵	-	-	-	48	3	3	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	21.5	3
-	3F	廊下・ホール			24.0	365	ダウンライト	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	3	3	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	3
-	3F	廊下・ホール			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	-	-	-	-	-	8	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 片面 音付加減		4.6	1
-	3F	廊下・ホール			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	-	-	-	-	-	8	2	2	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 片面 壁付		1.9	2
-	3F	廊下2			24.0	365	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	48	3	3	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	19.5	3
-	3F	廊下2			24.0	365	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	電池内蔵	-	-	-	48	4	4	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	21.5	4
-	3F	廊下2			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	-	-	-	-	-	8	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	3F	廊下3			24.0	365	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	48	6	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	19.5	6
-	3F	廊下3			24.0	365	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	電池内蔵	-	-	-	48	5	5	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	21.5	5
-	3F	廊下3			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	-	-	-	-	-	8	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 片面 音付加減		4.6	1
-	3F	廊下3			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	-	-	-	-	-	8	2	2	対象外	-	対象外	-	-	-

建物名	階数	部屋名	備考	既存照明内容										LED機器仕様									
				仮設必要箇所 仮設内容	点灯時間 /日	稼働日数 /年	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯パ ネル番号 ①	誘導灯パ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力 W/本	器具台数 台	ランプ本数 本	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
																					lm/台・本	W/台・本	台・本
-	3F	前室・脱衣室			1.0	365	ダウンライト	1灯	FDL27	-	-	-	-	-	34	12	12	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT32相当 φ150 昼白色	1,630	11.1	12
-	3F	前室・脱衣室			1.0	365	ブラケット灯	2灯	IL40	-	-	-	-	-	36	1	2	器具交換	-	LEDブラケット器具 丸形 920lm 電球色	920	10.7	1
-	3F	前室・脱衣室便所	別置人感センサー付		3.0	365	ダウンライト	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	1	1	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	1
-	3F	洗濯室			1.0	365	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形逆富 士 W230 4000lm 昼白色 防湿防雨	3,840	26.5	1
-	3F	浴室			1.0	365	ブラケット灯	1灯	FML(FWL) 18	-	-	-	-	-	22	7	7	器具交換	-	LEDブラケット器具 丸形 920lm 電球色	920	10.7	7
-	3F	便所1	別置人感センサー付		3.0	365	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高 出力)	-	-	-	-	-	48	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	19.5	2
-	3F	便所1	別置人感センサー付		3.0	365	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高 出力)	-	-	-	-	-	48	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W150 3200lm 昼白色	3,100	19.5	2
-	3F	便所1	別置人感センサー付		3.0	365	ダウンライト	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	7	7	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	7
-	3F	スタッフルーム			24.0	365	埋込ベースライト	2灯	FHF32(高 出力)	-	-	-	-	-	48	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W220 6900lm 昼白色	6,600	43.0	2
-	3F	スタッフルーム			24.0	365	埋込ベースライト	2灯	FHF32(高 出力)	-	電池内蔵	-	-	-	48	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W220 6900lm 昼白色	6,500	44.3	1
-	3F	スタッフルーム			24.0	365	流し元灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	3F	宿直室			3.0	365	シーリングライト	1灯	FCL30+3 2	-	-	-	-	-	69	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	3F	便所2			3.0	365	ダウンライト	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	26	1	1	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	1
-	3F	倉庫3			1.0	50	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1
-	3F	物干スペース	壁付		4.0	365	ブラケット灯	1灯	EFD13	-	角形カバー 付	-	-	-	13	2	2	器具交換	○	LED屋外用ブラケット兼用非常照明 250lm 電球色	250	8.8	2
-	3F	避難すべり台	壁付		4.0	365	ブラケット灯	1灯	EFD13	-	角形カバー 付	-	-	-	13	1	1	器具交換	○	LED屋外用ブラケット兼用非常照明 250lm 電球色	250	8.8	1
-	1-3F	階段			24.0	365	階段通路誘導灯	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LED階段灯 非調光タイプ 2500lm 昼白色	2,450	18.6	1
-	1-3F	階段			24.0	365	階段通路誘導灯	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	4	4	器具交換	-	LED階段灯 非調光タイプ 2500lm 昼白色	2,450	18.6	4
-	1-3F	階段			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	-	-	-	-	-	8	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 片面 壁付		1.9	1
-	1-3F	屋外階段	壁付		4.0	365	ブラケット灯	1灯	EFD13	-	角形カバー 付	-	-	-	13	5	5	器具交換	○	LED屋外用ブラケット兼用非常照明 250lm 電球色	250	8.8	5
屋外	-	外灯			4.0	365	街路灯	1灯	MF100	-	-	-	-	-	120	3	3	対象外	-	対象外	-	-	-

22 摂津交流センターバクの家

建物名	階数	部屋名	備考	既存照明内容										LED機器仕様									
				仮設必要箇所 仮設内容	点灯時間 /日	稼働日数 /年	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯パ ネル番号 ①	誘導灯パ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力 W/本	器具台数 台	ランプ本数 本	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
																					lm/台・本	W/台・本	台・本
-	1F	ポーチ			8.5	243	シーリングライト	1灯	FCL30	-	-	-	-	-	34	2	2	器具交換	-	LED軒下用シーリングライト 丸形 1880lm 昼白色	1,880	13.2	2
-	1F	風除室			8.5	243	埋込スクエア	6灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	6	器具交換	-	LED埋込スクエア器具 □639 5000lm 昼 白色	4,050	38.0	1
-	1F	風除室			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 片面 天井付		1.9	1
-	1F	事務室			8.5	243	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	3	6	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	事務室			8.5	243	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形逆富 士 4000lm 昼白色	4,000	26.1	1
-	1F	女子トイレ			8.5	243	小形シーリングライト	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	男子トイレ			8.5	243	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W300 1600lm 昼白色	1,550	11.6	1
-	1F	多目的トイレ			8.5	243	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W300 1600lm 昼白色	1,550	11.6	1
-	1F	調理室	壁付		3.0	243	流し元灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 プルススイッチ付	540	10.0	1

建物名	階数	部屋名	備考	既存照明内容											LED機器仕様								
				仮設必要箇所 仮設内容	点灯時間 /日	稼働日数 /年	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯バ ネル番号 ①	誘導灯バ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力 W/本	器具台数 台	ランプ本数 本	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
																					lm/台・本	W/台・本	台・本
-	1F	調理室	壁付		3.0	243	流し元灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 プルススイッチ付	540	10.0	1
-	1F	調理室			3.0	243	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	9	18	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	9
-	1F	調理室			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 片面 天井付		1.9	1
-	1F	部屋1			3.0	243	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 W230 1600lm 昼白色	1,600	11.9	1
-	1F	男子更衣室			3.0	243	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 W230 1600lm 昼白色	1,600	11.9	1
-	1F	女子更衣室			3.0	243	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 W230 1600lm 昼白色	1,600	11.9	1
-	1F	脱衣室			1.0	243	小形シーリングライト	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	浴室			1.0	243	小形シーリングライト	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	倉庫1			1.0	12	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 W230 1600lm 昼白色	1,600	11.9	1
-	1F	廊下			8.5	243	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	2	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	廊下			8.5	243	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	電池内蔵	-	-	-	28	4	8	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 20形埋込 W300 1600lm 昼白色	1,530	13.2	4
-	1F	廊下			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	外壁			4.0	243	ブラケット灯	1灯	ボール球40	-	-	-	-	-	36	1	1	器具交換	-	LEDブラケット器具 丸形 920lm 電球色	920	10.7	1
-	2F	作業場			8.5	243	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	7	14	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	7
-	2F	作業場			8.5	243	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	26.1	1
-	2F	作業場			8.5	243	表示灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	1	1	器具交換	-	LED表示灯器具 壁直付タイプ 「使用中」	500	5.0	1
-	2F	作業場			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	2	2	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 片面 天井付		1.9	2
-	2F	部屋1			3.0	243	シーリングライト	1灯	FCL30	-	-	-	-	-	34	1	1	器具交換	-	LED和風シーリングライト 角形	3,800	34.4	1
-	2F	廊下			8.5	243	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W300 1600lm 昼白色	1,550	11.6	2
-	2F	廊下			8.5	243	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	電池内蔵	-	-	-	28	4	8	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 20形埋込 W300 1600lm 昼白色	1,530	13.2	4
-	2F	廊下	壁付		8.5	243	流し元灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 プルススイッチ付	540	10.0	1
-	2F	廊下			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	3	3	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 片面 天井付		1.9	3
-	2F	湯沸室			1.0	243	流し元灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 プルススイッチ付	540	10.0	1
-	2F	和室			3.0	243	ペンダントライト	1灯	FCL32+40	-	-	-	-	-	80	1	1	器具交換	-	LED和風ペンダントライト プルススイッチ付	3,405	28.1	1
-	2F	女子トイレ			8.5	243	小形シーリングライト	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	1	1	器具交換	-	LED小形シーリングライト	540	4.0	1
-	2F	男子トイレ			8.5	243	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W300 1600lm 昼白色	1,550	11.6	1
-	2F	多目的トイレ			8.5	243	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W300 1600lm 昼白色	1,550	11.6	1
-	1-2F	階段室			8.5	243	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	電池内蔵	-	-	-	28	2	4	対象外	○	対象外	-	-	-
屋外	-	防犯灯			12.0	243	防犯灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED防犯灯 1080lm 昼白色 100V専用 照度センサー内蔵 ボール取付	1,080	9.2	1

23 千里丘駅東自転車駐車場

建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所			既存照明内容										LED機器仕様						
				仮設内容	点灯時間 /日	稼働日数 /年	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯パ ネル番号 ①	誘導灯パ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力 W/本	器具台数 台	ランプ本数 本	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
																					lm/台・本	W/台・本	台・本
-		駐輪場屋根			12.0	365	笠付トラフ形ベースライ ト	1灯	FLR20	-	-	-	-	-	30	68	68	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形笠付 800lm 昼 白色 防湿防雨	790	5.9	68

24 摂津市駅前第2自転車駐車場

建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所			既存照明内容										LED機器仕様						
				仮設内容	点灯時間 /日	稼働日数 /年	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯パ ネル番号 ①	誘導灯パ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力 W/本	器具台数 台	ランプ本数 本	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
																					lm/台・本	W/台・本	台・本
-		駐車場内			12.0	365	逆富士ベースライト	1灯	FHF32(高 出力)	-	-	-	-	-	48	10	10	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 3200lm 昼白色 防湿防雨	3,070	19.5	10

25 小川自動車駐車場

建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所			既存照明内容										LED機器仕様						
				仮設内容	点灯時間 /日	稼働日数 /年	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯パ ネル番号 ①	誘導灯パ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力 W/本	器具台数 台	ランプ本数 本	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
																					lm/台・本	W/台・本	台・本
-		発券機			12.0	365	逆富士ベースライト	1灯	FHF32(高 出力)	-	-	-	-	-	48	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 3200lm 昼白色 防湿防雨	3,070	19.5	1
-		精算機			12.0	365	逆富士ベースライト	1灯	FHF32(高 出力)	-	-	-	-	-	48	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 3200lm 昼白色 防湿防雨	3,070	19.5	1
-		防犯灯			12.0	365	防犯灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	3	3	器具交換	-	LED防犯灯 1080lm 昼白色 100V専用 照 度センサー内蔵 ポール取付	1,080	9.2	3

26 摂津駅前自転車自動車駐車場

建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所			既存照明内容										LED機器仕様						
				仮設内容	点灯時間 /日	稼働日数 /年	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯パ ネル番号 ①	誘導灯パ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力 W/本	器具台数 台	ランプ本数 本	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
																					lm/台・本	W/台・本	台・本
-		駐車場内			-	-	防犯灯	1灯	LED	-	-	-	-	-	-	15	15	対象外	-	LED済/対象外	-	-	-
-		管理事務所			8.0	365	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	1
-		トイレ			3.0	365	コップ形シーリングライト	1灯	1L60	-	-	-	-	-	54	1	1	器具交換	-	LEDコップ形シーリングライト	760	6.2	1

27 南摂津駅前第1自転車駐車場

建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所			既存照明内容										LED機器仕様						
				仮設内容	点灯時間 /日	稼働日数 /年	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯パ ネル番号 ①	誘導灯パ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力 W/本	器具台数 台	ランプ本数 本	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
																					lm/台・本	W/台・本	台・本
-		駐輪場屋根			12.0	365	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	14	14	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 W120 800lm 昼白色 防湿防雨	800	5.9	14

28 南摂津駅前第2自転車自動車駐車場

建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所			既存照明内容										LED機器仕様						
				仮設内容	点灯時間 /日	稼働日数 /年	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯パ ネル番号 ①	誘導灯パ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力 W/本	器具台数 台	ランプ本数 本	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
																					lm/台・本	W/台・本	台・本
-		駐車場内			12.0	365	トラフ形ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	25	25	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形トラフ 800lm 昼 白色 防湿防雨	800	5.9	25
-		管理事務所 トイレ			3.0	365	コップ形シーリングライト	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	1	1	器具交換	-	LEDコップ形シーリングライト	760	6.2	1
-		管理事務所			8.0	365	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	5	10	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	5
-		街路灯			12.0	365	街路灯	1灯	HF200	-	-	-	-	-	228	4	4	対象外	-	対象外	-	-	-

29 南摂津駅前第3自転車駐車場

建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所			既存照明内容										LED機器仕様						
				仮設内容	点灯時間 /日	稼働日数 /年	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯パ ネル番号 ①	誘導灯パ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力 W/本	器具台数 台	ランプ本数 本	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
																					lm/台・本	W/台・本	台・本
-		駐車場内			12.0	365	トラフ形ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	30	30	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形トラフ 800lm 昼 白色 防湿防雨	800	5.9	30

30 フォルテ摂津自転車・自動車駐車場

建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所			既存照明内容										LED機器仕様						
				仮設内容	点灯時間 /日	稼働日数 /年	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯パ ネル番号 ①	誘導灯パ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力 W/本	器具台数 台	ランプ本数 本	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
																					lm/台・本	W/台・本	台・本
-	B2F	倉庫1			1.0	12	笠付トラフ形ベースライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形笠付 2000lm 昼 白色	1,920	13.6	1
-	B2F	倉庫2			1.0	12	笠付トラフ形ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形笠付 4000lm 昼 白色	3,800	24.8	1
-	B2F	廊下			20.0	365	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	1
-	B2F	廊下			20.0	365	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	電池内蔵	-	-	-	47	2	4	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	2
-	B2F	廊下			20.0	365	ダウンライト	1灯	FDL27	-	-	-	-	-	34	2	2	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT32相当 φ150 昼白色	1,630	11.1	2
-	B2F	廊下			24.0	365	B級BH形 誘導灯	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 B級BH形 片面 バイブ吊		3.1	1
-	B2F	部屋1			20.0	365	笠付トラフ形ベースライト	2灯	FLR40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形笠付 4000lm 昼白色	3,800	26.1	1
-	B2F	部屋2			20.0	365	笠付トラフ形ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形笠付 4000lm 昼 白色	3,800	24.8	1
-	B2F	電気室			1.0	12	笠付トラフ形ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	4	8	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形笠付 4000lm 昼 白色	3,800	24.8	4
-	B2F	電気室			1.0	12	笠付トラフ形ベースライト	2灯	FLR40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形笠付 4000lm 昼白色	3,800	26.1	1
-	B2F	車庫			20.0	365	笠付トラフ形ベースライト	1灯	FLR110	-	-	-	-	-	117	54	54	器具交換	-	LEDベースライト器具 110形笠付 5000lm 昼白色	4,800	32.8	54
-	B2F	車庫			20.0	365	笠付トラフ形ベースライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	42	42	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形笠付 2000lm 昼 白色+バイブ吊り具	1,920	13.6	42
-	B2F	車庫			20.0	365	笠付トラフ形ベースライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形笠付 2000lm 昼 白色	1,920	13.6	1
-	B2F	車庫			24.0	365	B級BH形 誘導灯	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 B級BH形 片面 バイブ吊		3.1	1
-	B2F	車庫			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	12	12	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 片面 天井付		1.9	12
-	B2F	スロープ			20.0	365	笠付トラフ形ベースライト	2灯	FLR110	-	-	-	-	-	117	4	8	器具交換	-	LEDベースライト器具 110形2灯相当笠付 9810lm 昼白色	9,810	62.5	4
-	B2F	部屋4			20.0	365	片反射笠付トラフ形ベース ライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形片反射笠 2000lm 昼白色	1,680	13.6	1
-	B2F	部屋4			20.0	365	笠付トラフ形ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	4	8	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形笠付 4000lm 昼 白色	3,800	24.8	4

建物名	階数	部屋名	備考	既存照明内容													LED機器仕様						
				仮設必要箇所 仮設内容	点灯時間 /日	稼働日数 /年	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯バ ネル番号 ①	誘導灯バ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力 W/本	器具台数 台	ランプ本数 本	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
																					lm/台・本	W/台・本	台・本
-	B2F	チャンバ室			1.0	12	笠付トラフ形ベーススライ ト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベーススライ ト器具 40形笠付 4000lm 昼 白色	3,800	24.8	2
-	B2F	ファン室			1.0	12	片反射笠付トラフ形ベ ーススライ ト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	5	5	器具交換	-	LEDベーススライ ト器具 40形片反射笠 2000lm 昼 白色	1,680	13.6	5
-	B2F	部屋5			20.0	365	笠付トラフ形ベーススライ ト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベーススライ ト器具 40形笠付 4000lm 昼 白色	3,800	24.8	2
-	B2F	部屋5			20.0	365	片反射笠付トラフ形ベ ーススライ ト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	2	2	器具交換	-	LEDベーススライ ト器具 40形片反射笠 2000lm 昼 白色	1,680	13.6	2
-	B2F	部屋5			20.0	365	笠付トラフ形ベーススライ ト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベーススライ ト器具 40形笠付 2000lm 昼 白色	1,920	13.6	1
-	B2F	部屋6			20.0	365	片反射笠付トラフ形ベ ーススライ ト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	3	3	器具交換	-	LEDベーススライ ト器具 40形片反射笠 2000lm 昼 白色	1,680	13.6	3
-	B2F	部屋7			20.0	365	笠付トラフ形ベーススライ ト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベーススライ ト器具 40形笠付 4000lm 昼 白色	3,800	24.8	2
-	B2F	部屋7			20.0	365	笠付トラフ形ベーススライ ト	2灯	FLR40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベーススライ ト兼用非常照明器具 40形 笠付 4000lm 昼 白色	3,800	26.1	1
-	B2F	倉庫3			1.0	12	笠付トラフ形ベーススライ ト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	8	16	器具交換	-	LEDベーススライ ト器具 40形笠付 4000lm 昼 白色	3,800	24.8	8
-	B2F	機械式駐車場(区分所 有)			10.0	365	笠付トラフ形ベーススライ ト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	7	7	器具交換	-	LEDベーススライ ト器具 40形笠付 2000lm 昼 白色	1,920	13.6	7
-	B2F	機械式駐車場(区分所 有)			10.0	365	笠付トラフ形ベーススライ ト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	45	90	器具交換	-	LEDベーススライ ト器具 40形笠付 4000lm 昼 白色	3,800	24.8	45
-	B1F	廊下			20.0	365	埋込ベーススライ ト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベーススライ ト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼 白色	4,000	25.0	1
-	B1F	廊下			20.0	365	埋込ベーススライ ト	2灯	FLR40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベーススライ ト兼用非常照明器具 40形 埋込 W300 4000lm 昼 白色	3,800	26.1	1
-	B1F	廊下			20.0	365	ダウンライト	1灯	FDL27	-	-	-	-	-	34	2	2	器具交換	-	LEDダウンライ ト ユニット交換形 FHT32 相当 φ150 昼 白色	1,630	11.1	2
-	B1F	廊下			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 片 面 天井付		1.9	1
-	B1F	廊下			20.0	365	埋込ベーススライ ト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	2	器具交換	-	LEDベーススライ ト器具 20形埋込 W300 1600lm 昼 白色	1,550	11.6	1
-	B1F	部屋1			20.0	365	埋込ベーススライ ト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	2	器具交換	-	LEDベーススライ ト器具 20形埋込 W300 1600lm 昼 白色	1,550	11.6	1
-	B1F	部屋2			20.0	365	埋込ベーススライ ト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベーススライ ト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼 白色	4,000	25.0	1
-	B1F	部屋2			20.0	365	ウォールライ ト	1灯	FL15	-	-	-	-	-	18	2	2	器具交換	-	LEDミラー灯 幅450mm 840lm 昼 白色	840	9.5	2
-	B1F	部屋3			20.0	365	埋込ベーススライ ト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	2	器具交換	-	LEDベーススライ ト器具 20形埋込 W300 1600lm 昼 白色	1,550	11.6	1
-	B1F	部屋3			20.0	365	ウォールライ ト	1灯	FL15	-	-	-	-	-	18	2	2	器具交換	-	LEDミラー灯 幅450mm 840lm 昼 白色	840	9.5	2
-	B1F	部屋3			20.0	365	埋込ベーススライ ト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベーススライ ト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼 白色	4,000	25.0	1
-	B1F	部屋4			20.0	365	笠付トラフ形ベーススライ ト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベーススライ ト器具 40形笠付 4000lm 昼 白色	3,800	24.8	1
-	B1F	部屋4			20.0	365	笠付トラフ形ベーススライ ト	2灯	FLR40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベーススライ ト兼用非常照明器具 40形 笠付 4000lm 昼 白色	3,800	26.1	1
-	B1F	駐車場1			20.0	365	埋込ベーススライ ト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	79	158	器具交換	-	LEDベーススライ ト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼 白色	4,000	25.0	79
-	B1F	駐車場1			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	21	21	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 片 面 天井付		1.9	21
-	B1F	駐車場2			20.0	365	笠付トラフ形ベーススライ ト	1灯	FLR110	-	-	-	-	-	117	31	31	器具交換	-	LEDベーススライ ト器具 110形笠付 5000lm 昼 白色	4,800	32.8	31
-	B1F	駐車場2			20.0	365	笠付トラフ形ベーススライ ト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	14	14	器具交換	-	LEDベーススライ ト器具 40形笠付 2000lm 昼 白色+パイプ吊り具	1,920	13.6	14
-	B1F	駐車場2			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	8	8	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 片 面 天井付		1.9	8
-	B1F	駐車場2			20.0	365	笠付トラフ形ベーススライ ト	2灯	FLR40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベーススライ ト兼用非常照明器具 40形 笠付 4000lm 昼 白色	3,800	26.1	1
-	B1F	ファン室			1.0	12	笠付トラフ形ベーススライ ト	1灯	FLR40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	1	器具交換	○	LEDベーススライ ト兼用非常照明器具 40形 笠付 2000lm 昼 白色	1,920	14.9	1
-	B1F	ファン室			1.0	12	片反射笠付トラフ形ベ ーススライ ト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	3	3	器具交換	-	LEDベーススライ ト器具 40形片反射笠 2000lm 昼 白色	1,680	13.6	3
-	B1F	ファン室			1.0	12	片反射笠付トラフ形ベ ーススライ ト	1灯	FLR40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	1	器具交換	○	LEDベーススライ ト兼用非常照明器具 40形 トラフ 2000lm 昼 白色	2,000	14.9	1
-	B1F	部屋5			20.0	365	笠付トラフ形ベーススライ ト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベーススライ ト器具 40形笠付 4000lm 昼 白色	3,800	24.8	1
-	B1F	部屋6			20.0	365	埋込ベーススライ ト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベーススライ ト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼 白色	4,000	25.0	2
-	B1F	部屋6			20.0	365	埋込ベーススライ ト	2灯	FLR40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベーススライ ト兼用非常照明器具 40形 埋込 W300 4000lm 昼 白色	3,800	26.1	1

建物名	階数	部屋名	備考	既存照明内容											LED機器仕様								
				仮設必要箇所 仮設内容	点灯時間 /日	稼働日数 /年	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯パ ネル番号 ①	誘導灯パ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力 W/本	器具台数 台	ランプ本数 本	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
																					lm/台・本	W/台・本	台・本
-	B1F	廊下2			20.0	365	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	2
-	B1F	廊下2			20.0	365	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	1
-	B1F	部屋7			20.0	365	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	2
-	B1F	部屋7			20.0	365	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	1
-	B1F	廊下3			20.0	365	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	4	8	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	4
-	B1F	廊下3			20.0	365	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	電池内蔵	-	-	-	47	2	4	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	2
-	B1F	廊下3			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 片面 天井付		1.9	1
-	B2-1F	階段1			20.0	365	逆富士ベースライト	2灯	FLR40	-	電池内蔵	-	-	-	47	3	6	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	26.1	3
-	B2-1F	階段1			20.0	365	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	電池内蔵	-	-	-	28	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 20形逆富士 W230 1600lm 昼白色	1,600	13.2	1
-	B2-1F	階段1		足場	20.0	365	庭園灯	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	1	1	器具交換	-	LED庭園灯器具 電球色	845	7.7	1
-	B1-1F	階段2			20.0	365	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	1
-	B1-1F	階段2			20.0	365	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	1
-	B1-1F	階段2		足場	20.0	365	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	3	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	3
-	B2-B1F	階段3			20.0	365	逆富士ベースライト	2灯	FLR40	-	電池内蔵	-	-	-	47	2	4	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	26.1	2
-	B2-B1F	階段3			20.0	365	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	電池内蔵	-	-	-	28	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 20形逆富士 W230 1600lm 昼白色	1,600	13.2	1
-	B1-1F	階段4			20.0	365	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	1
-	B1-1F	階段4			20.0	365	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	1
屋外	-	街路灯1			12.0	365	街路灯	1灯	HF100	-	-	-	-	-	120	6	6	対象外	-	対象外	-	-	-
屋外	-	街路灯2			12.0	365	街路灯	1灯	HF100	-	-	-	-	-	120	2	2	対象外	-	対象外	-	-	-

31 放置自転車管理事務所

建物名	階数	部屋名	備考	既存照明内容											LED機器仕様								
				仮設必要箇所 仮設内容	点灯時間 /日	稼働日数 /年	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯パ ネル番号 ①	誘導灯パ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力 W/本	器具台数 台	ランプ本数 本	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
																					lm/台・本	W/台・本	台・本
-		事務所内			8.0	365	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	7	7	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	7
-		事務所内			8.0	365	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	3	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	3

32 三島団地

建物名	階数	部屋名	備考	既存照明内容											LED機器仕様								
				仮設必要箇所 仮設内容	点灯時間 /日	稼働日数 /年	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯パ ネル番号 ①	誘導灯パ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力 W/本	器具台数 台	ランプ本数 本	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
																					lm/台・本	W/台・本	台・本
西棟	1F	アプローチ	壁付		8.0	365	ウォールライト	1灯	FDL27	-	-	-	-	-	34	3	3	器具交換	-	LED屋外用ウォールライト 20形 1000lm 昼白色	1,000	10.6	3
西棟	1F	ビロティ			24.0	365	直付スクエア	4灯	FLR40S/36	-	-	-	-	-	44	4	16	器具交換	-	LED直付スクエア器具 □720 9000lm 昼白色	8,880	59.0	4
西棟	1F	ビロティ			24.0	365	埋込スクエア	4灯	FLR40S/36	-	-	-	-	-	44	8	32	器具交換	-	LED埋込スクエア器具 □1257 13100lm 昼白色	13,100	124.0	8
西棟	1F	ビロティ			0.0	0	埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用 20	-	電池内蔵	-	-	-	3	4	4	器具交換	○	LED専用非常照明器具 埋込形 内蔵 ~3m	-	0.8	4

建物名	階数	部屋名	備考	既存照明内容													LED機器仕様						
				仮設必要箇所 仮設内容	点灯時間 /日	稼働日数 /年	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯バ ネル番号 ①	誘導灯バ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力 W/本	器具台数 台	ランプ本数 本	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
																					lm/台・本	W/台・本	台・本
西棟	1F	MDF室	壁付		1.0	12	片反射笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL32	-	-	-	-	-	32	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形片反射笠 2000lm 昼白色	1,680	13.6	1
西棟	1F	MDF室	壁付		1.0	12	片反射笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形片反射笠 800lm 昼白色	670	5.9	1
西棟	1F	メールコーナー			24.0	365	埋込スクエア	4灯	FLR40S/36	-	-	-	-	-	44	1	4	器具交換	-	LED埋込スクエア器具 □1257 13100lm 昼白色	13,100	124.0	1
西棟	1F	メールコーナー	壁付		24.0	365	黒板灯	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	1	1	器具交換	-	LED黒板灯器具 40形直付 2000lm 昼白色	1,910	13.6	1
西棟	1F	メールコーナー			0.0	0	埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用20	-	電池内蔵	-	-	-	3	1	1	器具交換	○	LED専用非常照明器具 埋込形 BT内蔵 ~3m	-	0.8	1
西棟	1F	エントランスホール			24.0	365	埋込スクエア	4灯	FLR40S/36	-	-	-	-	-	44	2	8	器具交換	-	LED埋込スクエア器具 □1257 13100lm 昼白色	13,100	124.0	2
西棟	1F	エントランスホール			0.0	0	埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用20	-	電池内蔵	-	-	-	3	1	1	器具交換	○	LED専用非常照明器具 埋込形 BT内蔵 ~3m	-	0.8	1
西棟	1F	スロープ			12.0	365	埋込ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W190 800lm 昼白色	800	5.9	2
西棟	1F	共用廊下			12.0	365	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	6	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 800lm 昼白色	800	5.9	6
西棟	2F	共用スペース			12.0	365	埋込ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W190 800lm 昼白色	800	5.9	1
西棟	2F	EVホール			24.0	365	埋込スクエア	4灯	FLR40S/36	-	-	-	-	-	44	3	12	器具交換	-	LED埋込スクエア器具 □1257 13100lm 昼白色	13,100	124.0	3
西棟	2F	EVホール			0.0	0	埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用20	-	電池内蔵	-	-	-	3	1	1	器具交換	○	LED専用非常照明器具 埋込形 BT内蔵 ~3m	-	0.8	1
西棟	2F	共用廊下			12.0	365	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	6	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 800lm 昼白色	800	5.9	6
西棟	3F	共用スペース			12.0	365	埋込ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W190 800lm 昼白色	800	5.9	1
西棟	3F	EVホール			24.0	365	埋込スクエア	4灯	FLR40S/36	-	-	-	-	-	44	3	12	器具交換	-	LED埋込スクエア器具 □1257 13100lm 昼白色	13,100	124.0	3
西棟	3F	EVホール			0.0	0	埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用20	-	電池内蔵	-	-	-	3	2	2	器具交換	○	LED専用非常照明器具 埋込形 BT内蔵 ~3m	-	0.8	2
西棟	3F	共用廊下			12.0	365	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	6	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 800lm 昼白色	800	5.9	6
西棟	4F	共用スペース			12.0	365	埋込ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W190 800lm 昼白色	800	5.9	1
西棟	4F	EVホール			24.0	365	埋込スクエア	4灯	FLR40S/36	-	-	-	-	-	44	3	12	器具交換	-	LED埋込スクエア器具 □1257 13100lm 昼白色	13,100	124.0	3
西棟	4F	EVホール			0.0	0	埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用20	-	電池内蔵	-	-	-	3	2	2	器具交換	○	LED専用非常照明器具 埋込形 BT内蔵 ~3m	-	0.8	2
西棟	4F	共用廊下			12.0	365	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	6	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 800lm 昼白色	800	5.9	6
西棟	5F	共用スペース			12.0	365	埋込ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W190 800lm 昼白色	800	5.9	1
西棟	5F	EVホール			24.0	365	埋込スクエア	4灯	FLR40S/36	-	-	-	-	-	44	3	12	器具交換	-	LED埋込スクエア器具 □1257 13100lm 昼白色	13,100	124.0	3
西棟	5F	EVホール			0.0	0	埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用20	-	電池内蔵	-	-	-	3	2	2	器具交換	○	LED専用非常照明器具 埋込形 BT内蔵 ~3m	-	0.8	2
西棟	5F	共用廊下			12.0	365	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	6	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 800lm 昼白色	800	5.9	6
西棟	6F	共用スペース			12.0	365	埋込ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W190 800lm 昼白色	800	5.9	1
西棟	6F	EVホール			24.0	365	埋込スクエア	4灯	FLR40S/36	-	-	-	-	-	44	3	12	器具交換	-	LED埋込スクエア器具 □1257 13100lm 昼白色	13,100	124.0	3
西棟	6F	EVホール			0.0	0	埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用20	-	電池内蔵	-	-	-	3	2	2	器具交換	○	LED専用非常照明器具 埋込形 BT内蔵 ~3m	-	0.8	2
西棟	6F	共用廊下			12.0	365	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	6	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 800lm 昼白色	800	5.9	6
西棟	1-6F	階段室1			12.0	365	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	5	5	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 800lm 昼白色	800	5.9	5
西棟	1-6F	階段室1	壁付		12.0	365	ウォールライト	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	5	5	器具交換	-	LED屋外用ウォールライト 10形 419lm 昼白色	419	4.5	5
西棟	1-6F	階段室2			24.0	365	階段通路誘導灯	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	11	11	器具交換	-	LED階段灯 段調光タイプ 2500lm 昼白色	2,450	19.3	11
西棟	-	屋外			12.0	365	庭園灯	1灯	IL40	-	-	-	-	-	36	4	4	器具交換	-	LED庭園灯器具 電球色	845	7.7	4
西棟	-	屋外			-	-	防犯灯	1灯	LED	-	アーム型	-	-	-	-	1	1	対象外	○	LED済/対象外	-	-	-
東棟	1F	共用廊下			12.0	365	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	8	8	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 800lm 昼白色	800	5.9	8
東棟	2F	共用廊下			12.0	365	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	10	10	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 800lm 昼白色	800	5.9	10

建物名	階数	部屋名	備考	既存照明内容													LED機器仕様						
				仮設必要箇所 仮設内容	点灯時間 /日	稼働日数 /年	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯パ ネル番号 ①	誘導灯パ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力 W/本	器具台数 台	ランプ本数 本	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
																					lm/台・本	W/台・本	台・本
東棟	3F	共用廊下			12.0	365	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	10	10	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 800lm 昼白色	800	5.9	10
東棟	4F	共用廊下			12.0	365	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	10	10	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 800lm 昼白色	800	5.9	10
東棟	5F	共用廊下			12.0	365	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	10	10	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 800lm 昼白色	800	5.9	10
東棟	1-5F	階段室			12.0	365	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	4	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 800lm 昼白色	800	5.9	4
東棟	1-5F	階段室	壁付		12.0	365	ウォールライト	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	4	4	器具交換	-	LED屋外用ウォールライト 10形 419lm 昼白色	419	4.5	4
東棟	-	屋外			12.0	365	庭園灯	1灯	IL40	-	-	-	-	-	36	7	7	器具交換	-	LED庭園灯器具 電球色	845	7.7	7
集会所	-	玄関	壁付		5.0	200	ウォールライト	1灯	FDL27	-	-	-	-	-	34	1	1	器具交換	-	LED屋外用ウォールライト 20形 1000lm 昼白色	1,000	10.6	1
集会所	-	玄関			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	CF110	-	-	-	-	-	5	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 C級 片面 天井付		1.4	1
集会所	-	ホール			5.0	200	埋込ベースライト	2灯	FHF16	-	-	-	-	-	19	3	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W300 3200lm 昼白色	3,100	20.1	3
集会所	-	ホール			0.0	0	埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用 20	-	電池内蔵	-	-	-	3	1	1	器具交換	○	LED専用非常照明器具 埋込形 BT内蔵 ~3m	-	0.8	1
集会所	-	男子便所			2.0	200	埋込ベースライト	2灯	FHF16	-	-	-	-	-	19	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W300 3200lm 昼白色	3,100	20.1	2
集会所	-	男子便所	壁付		2.0	200	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	2	2	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 プルススイッチ付	540	10.0	2
集会所	-	女子便所			2.0	200	埋込ベースライト	2灯	FHF16	-	-	-	-	-	19	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W300 3200lm 昼白色	3,100	20.1	1
集会所	-	女子便所	壁付		2.0	200	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 プルススイッチ付	540	10.0	1
集会所	-	集会所			5.0	200	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	6	12	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 5200lm	4,950	32.5	6
集会所	-	集会所			0.0	0	埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用 20	-	電池内蔵	-	-	-	3	1	1	器具交換	○	LED専用非常照明器具 埋込形 BT内蔵 ~3m	-	0.8	1
集会所	-	物入			1.0	200	片反射笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL32	-	-	-	-	-	32	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形片反射笠 2000lm 昼白色	1,680	13.6	1
集会所	-	給湯室			1.0	200	片反射笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL32	-	-	-	-	-	32	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形片反射笠 2000lm 昼白色	1,680	13.6	1
集会所	-	給湯室			1.0	200	流し元灯	1灯	FL15	-	-	-	-	-	18	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 15W形 プルススイッチ付	405	8.0	1
駐車場	1F	駐車場			24.0	365	トラフ形ベースライト	1灯	FL32	-	-	-	-	-	32	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形笠付 2000lm 昼白色 防湿防雨	2,150	13.5	1
駐車場	1F	駐車場			24.0	365	トラフ形ベースライト	1灯	FL32	-	-	-	-	-	32	28	28	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形笠付 2000lm 昼白色 防湿防雨	2,150	13.5	28
駐車場	1F	バイク置場			24.0	365	トラフ形ベースライト	1灯	FL32	-	-	-	-	-	32	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形笠付 2000lm 昼白色 防湿防雨	2,150	13.5	1
駐車場	1F	バイク置場			24.0	365	トラフ形ベースライト	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	4	4	器具交換	-	LED屋外ブラケット 10形 昼白色	419	4.5	4
駐車場	2F	駐車場			-	-	防犯灯	1灯	LED	-	アーム型	-	-	-	-	3	3	対象外	○	LED済/対象外	-	-	-
駐車場	2F	駐車場			-	-	防犯灯	2灯	LED	-	アーム型	-	-	-	-	4	8	対象外	○	LED済/対象外	-	-	-
駐車場	1-2F	階段室			12.0	365	フットライト	1灯	FL15	-	-	-	-	-	18	2	2	器具交換	-	LEDフットライト器具 半埋込形 昼白色	41	3.5	2
ごみ集積場	-	ごみ集積場	別置人感センサー付		1.0	200	トラフ形ベースライト	1灯	FL32	-	-	-	-	-	32	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形笠付 2000lm 昼白色 防湿防雨	2,150	13.5	2
自転車置場	-	自転車置場1			12.0	365	トラフ形ベースライト	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	3	3	器具交換	-	LED屋外ブラケット 10形 昼白色	419	4.5	3
自転車置場	-	自転車置場2			12.0	365	トラフ形ベースライト	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	4	4	器具交換	-	LED屋外ブラケット 10形 昼白色	419	4.5	4
自転車置場	-	自転車置場3			12.0	365	トラフ形ベースライト	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	10	10	器具交換	-	LED屋外ブラケット 10形 昼白色	419	4.5	10
自転車置場	-	自転車置場4			12.0	365	トラフ形ベースライト	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	5	5	器具交換	-	LED屋外ブラケット 10形 昼白色	419	4.5	5
屋外	-	外構			12.0	365	庭園灯	1灯	IL40	-	-	-	-	-	36	1	1	器具交換	-	LED庭園灯器具 電球色	845	7.7	1
屋外	-	外構			-	-	防犯灯	1灯	LED	-	アーム型	-	-	-	-	3	3	対象外	○	LED済/対象外	-	-	-
屋外	-	外構			-	-	ソーラーライト	2灯	LED	-	-	-	-	-	-	2	4	対象外	-	LED済/対象外	-	-	-
屋外	-	スロープ1			12.0	365	フットライト	1灯	FL15	-	-	-	-	-	18	3	3	器具交換	-	LEDフットライト器具 半埋込形 昼白色	41	3.5	3
屋外	-	スロープ2			-	-	防犯灯	1灯	LED	-	アーム型	-	-	-	-	1	1	対象外	○	LED済/対象外	-	-	-

建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所			既存照明内容										LED機器仕様							
				仮設内容	点灯時間 /日	稼働日数 /年	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯パ ネル番号 ①	誘導灯パ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力 W/本	器具台数 台	ランプ本数 本	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量	
																					lm/台・本	W/台・本	台・本	
屋外	-	スロープ2			12.0	365	フットライト	1灯	FL15	-	-	-	-	-	-	18	4	4	器具交換	-	LEDフットライト器具 半埋込形 昼白色	41	3.5	4
屋外	-	公園横			-	-	防犯灯	1灯	LED	-	アーム型	-	-	-	-	-	1	1	対象外	○	LED済/対象外	-	-	-

33 中央送水所(水道庁舎)

建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所			既存照明内容										LED機器仕様							
				仮設内容	点灯時間 /日	稼働日数 /年	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯パ ネル番号 ①	誘導灯パ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力 W/本	器具台数 台	ランプ本数 本	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量	
																					lm/台・本	W/台・本	台・本	
庁舎	B1F	地下書庫2			1.0	243	トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	47	4	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形トラフ 2000lm 昼白色	2,000	13.6	4
庁舎	B1F	地下書庫2			1.0	243	笠付トラフ形ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形笠付 4000lm 昼白色	3,800	24.8	2
庁舎	1F	地下書庫1			1.0	243	トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	47	4	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形トラフ 2000lm 昼白色	2,000	13.6	4
庁舎	1F	地下書庫1			1.0	243	笠付トラフ形ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形笠付 4000lm 昼白色	3,800	24.8	2
庁舎	1F	事務室			8.5	243	埋込スクエア	3灯	FPL36	-	-	-	-	-	-	44	7	21	器具交換	-	LED埋込スクエア器具 □450 7900lm 昼白色	7,960	50.0	7
庁舎	1F	事務室			8.5	243	埋込スクエア	4灯	FPL55	-	-	-	-	-	-	60	4	16	器具交換	-	LED埋込スクエア器具 □600 8500lm 昼白色	8,670	59.0	4
庁舎	1F	階段前室			8.5	243	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	-	28	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 W230 1600lm 昼白色	1,600	11.9	2
庁舎	1F	トイレ			8.5	243	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 プルススイッチ付	540	10.0	1
庁舎	1F	トイレ			8.5	243	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1
庁舎	1F	トイレ			8.5	243	ダウンライト	1灯	IL40	-	-	-	-	-	-	36	1	1	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	1
庁舎	1F	資材置場			1.0	243	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	47	8	16	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	8
庁舎	1F	駐車場			8.5	243	ウォールライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	28	5	5	器具交換	-	LED屋外用ウォールライト 20形 1000lm 昼白色	1,000	10.6	5
庁舎	1F	駐車場			8.5	243	ランプホルダー形投光器	1灯	HF100	-	-	-	-	-	-	120	1	1	器具交換	-	LED投光器用LEDランプ 160形 昼白色+ホルダ+ハイス器具	1,600	11.0	1
庁舎	1F	駐車場			-	-	LED器具	1灯	LED	-	-	-	-	-	-	-	9	9	対象外	-	LED済/対象外	-	-	-
庁舎	1F	書庫1			1.0	243	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	47	8	16	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	8
庁舎	1F	書庫2			1.0	243	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	2
庁舎	1F	書庫3			1.0	243	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	2
庁舎	1F	軒下1			4.0	243	ウォールライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	28	2	2	器具交換	-	LED屋外用ウォールライト 20形 1000lm 昼白色	1,000	10.6	2
庁舎	1F	ポンプ室・発電機室					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	-	対象外	-	-	-
庁舎	1F	ポンプ室・発電機室					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	-	対象外	-	-	-
庁舎	1F	ポンプ室・発電機室					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	-	対象外	-	-	-
庁舎	1F	ポンプ室・発電機室					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	-	対象外	-	-	-
庁舎	1F	ポンプ室・発電機室					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	-	対象外	-	-	-
庁舎	1F	軒下2	壁付		4.0	243	ブラケット灯	1灯	IL60	-	-	-	-	-	-	54	2	2	器具交換	-	LEDブラケット器具 丸形 920lm 電球色	920	10.7	2
庁舎	2F	ホール			8.5	243	埋込スクエア	6灯	FHF32	-	-	-	-	-	-	36	6	36	器具交換	-	LED埋込スクエア器具 □1257 13100lm 昼白色	13,220	169.0	6
庁舎	2F	廊下2			8.5	243	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	47	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	2
庁舎	2F	化粧室			8.5	243	ミラー灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	-	13	2	2	器具交換	-	LEDミラー灯 幅450mm 840lm 昼白色	840	9.5	2
庁舎	2F	化粧室			8.5	243	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1

建物名	階数	部屋名	備考	既存照明内容											LED機器仕様								
				仮設必要箇所 仮設内容	点灯時間 /日	稼働日数 /年	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯パ ネル番号 ①	誘導灯パ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力 W/本	器具台数 台	ランプ本数 本	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
																					lm/台・本	W/台・本	台・本
庁舎	2F	化粧室			8.5	243	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 800lm 昼白色	800	5.9	1
庁舎	2F	女子便所			8.5	243	ミラー灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	1	1	器具交換	-	LEDミラー灯 幅450mm 840lm 昼白色	840	9.5	1
庁舎	2F	女子便所			8.5	243	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1
庁舎	2F	男子便所			8.5	243	ミラー灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	1	1	器具交換	-	LEDミラー灯 幅450mm 840lm 昼白色	840	9.5	1
庁舎	2F	男子便所			8.5	243	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	2
庁舎	2F	脱衣室・浴室			1.0	243	ブラケット灯	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	1	1	器具交換	-	LEDブラケット器具 丸形 920lm 電球色	920	10.7	1
庁舎	2F	脱衣室・浴室			1.0	243	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 800lm 昼白色	800	5.9	2
庁舎	2F	湯沸室1			1.0	243	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	2
庁舎	2F	湯沸室1			1.0	243	流し元灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 ブルスイッチ付	540	10.0	1
庁舎	2F	和室			3.0	243	ペンダントライト	1灯	FCL32+4 0	-	-	-	-	-	80	1	1	器具交換	-	LED和風ペンダントライト ブルスイッチ付	3,405	28.1	1
庁舎	2F	和室			3.0	243	ペンダントライト	1灯	FCL30+3 2	-	-	-	-	-	69	2	2	器具交換	-	LED和風ペンダントライト ブルスイッチ付	3,405	28.1	2
庁舎	2F	中央管理室1			8.5	243	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	3	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	3
庁舎	2F	中央管理室1			8.5	243	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	2
庁舎	2F	仮眠室1・湯沸室2			3.0	243	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	3	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	3
庁舎	2F	仮眠室2			3.0	243	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	2
庁舎	2F	廊下1			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 片面 天井付		1.9	1
庁舎	2F	廊下1			8.5	243	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	4	8	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	4
庁舎	2F	中央管理室2			8.5	243	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	2
庁舎	2F	中央管理室2			8.5	243	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	14	28	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	14
庁舎	2F	中央管理室2			8.5	243	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	2
庁舎	2F	会議室			3.0	243	埋込ベースライト	3灯	FL40	-	-	-	-	-	47	8	24	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 6900lm 昼白色	6,500	43.0	8
庁舎	2F	会議室			3.0	243	埋込ベースライト	3灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	3	対象外	-	対象外	-	-	-
庁舎	2F	会議室			3.0	243	埋込ベースライト	3灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	3	対象外	-	対象外	-	-	-
庁舎	2F	会議室			3.0	243	埋込ベースライト	3灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	3	対象外	-	対象外	-	-	-
庁舎	2F	外壁	壁付		4.0	243	防犯灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
庁舎	3F	廊下1			8.5	243	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1
庁舎	3F	化粧室			8.5	243	ミラー灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	2	2	器具交換	-	LEDミラー灯 幅450mm 840lm 昼白色	840	9.5	2
庁舎	3F	化粧室			8.5	243	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1
庁舎	3F	化粧室			8.5	243	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 800lm 昼白色	800	5.9	1
庁舎	3F	女子便所			8.5	243	ミラー灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	1	1	器具交換	-	LEDミラー灯 幅450mm 840lm 昼白色	840	9.5	1
庁舎	3F	女子便所			8.5	243	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1
庁舎	3F	男子便所			8.5	243	ミラー灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	1	1	器具交換	-	LEDミラー灯 幅450mm 840lm 昼白色	840	9.5	1
庁舎	3F	男子便所			8.5	243	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1
庁舎	3F	湯沸室1			1.0	243	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1
庁舎	3F	女子更衣室			1.0	243	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1
庁舎	3F	男子更衣室			1.0	243	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	6	12	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	6