

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯パ ネル番号 ①	誘導灯パ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力	器具台数	ランプ本数	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年						W/本	台	本	lm/台・本	W/台・本	台・本						
庁舎	3F	廊下2			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 片面 天井付		1.9	1
庁舎	3F	廊下2			8.5	243	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	2
庁舎	3F	廊下2			8.5	243	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	1
庁舎	3F	廊下2			8.5	243	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W300 1600lm 昼白色	1,550	11.6	2
庁舎	3F	部屋1			3.0	243	埋込ベースライト	3灯	FL40	-	-	-	-	-	47	18	54	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 6900lm 昼白色	6,500	43.0	18
庁舎	3F	部屋2			3.0	243	埋込ベースライト	3灯	FL40	-	-	-	-	-	47	9	27	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 6900lm 昼白色	6,500	43.0	9
庁舎	3F	書庫			1.0	243	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	6	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	6
庁舎	3F	コンピューター室			3.0	243	埋込ベースライト	3灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 6900lm 昼白色	6,500	43.0	2
庁舎	3F	コンピューター室			3.0	243	埋込ベースライト	3灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 6900lm 昼白色	6,500	43.0	2
庁舎	3F	コンピューター室			3.0	243	埋込ベースライト	3灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 6900lm 昼白色	6,500	43.0	2
庁舎	3F	廊下3			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 片面 天井付		1.9	1
庁舎	3F	廊下3			8.5	243	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	3	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	3
庁舎	3F	廊下3			8.5	243	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	1
庁舎	3F	廊下3			8.5	243	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W300 1600lm 昼白色	1,550	11.6	2
庁舎	3F	応接室			3.0	243	埋込スクエア	4灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	8	器具交換	-	LED埋込スクエア器具 □1257 13100lm 昼白色	13,220	169.0	2
庁舎	3F	役員室			8.5	243	埋込ベースライト	3灯	FL40	-	-	-	-	-	47	4	12	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 6900lm 昼白色	6,500	43.0	4
庁舎	3F	営業室			8.5	243	埋込ベースライト	3灯	FL40	-	-	-	-	-	47	18	54	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 6900lm 昼白色	6,500	43.0	18
庁舎	3F	営業室			8.5	243	埋込ベースライト	3灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	3	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 6900lm 昼白色	6,500	43.0	1
庁舎	3F	営業室			8.5	243	埋込ベースライト	3灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	3	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 6900lm 昼白色	6,500	43.0	1
庁舎	3F	営業室			8.5	243	埋込ベースライト	3灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	3	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 6900lm 昼白色	6,500	43.0	1
庁舎	3F	部屋3			3.0	243	埋込ベースライト	3灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 6900lm 昼白色	6,500	43.0	2
庁舎	3F	部屋3			3.0	243	埋込ベースライト	3灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 6900lm 昼白色	6,500	43.0	2
庁舎	3F	部屋3			3.0	243	埋込ベースライト	3灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 6900lm 昼白色	6,500	43.0	2
庁舎	R1	機械室			1.0	12	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	36	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W230 5200lm 昼白色	5,200	32.5	2
庁舎	K-1	階段室			8.5	243	階段通路誘導灯	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	8	16	器具交換	-	LED階段灯 20形2灯用 人センサーオンオフタイプ	1,600	13.9	8
庁舎	K-1	階段室			8.5	243	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 800lm 昼白色	800	5.9	1
庁舎	K-2	外階段					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	-	対象外	-	-	-
倉庫・会議室棟	1F	庇			8.5	243	ウォールライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	4	4	器具交換	-	LED屋外用ウォールライト 20形 1000lm 昼白色	1,000	10.6	4
倉庫・会議室棟	1F	庇			8.5	243	笠付トラフ形ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形笠付 4000lm 昼白色 防湿防雨	3,730	24.8	1
倉庫・会議室棟	1F	倉庫1			1.0	12	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	2
倉庫・会議室棟	1F	倉庫2			1.0	12	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	10	20	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	10
倉庫・会議室棟	1F	倉庫3			1.0	12	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	6	12	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	6
倉庫・会議室棟	1F	トイレ			3.0	243	小形シーリングライト	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	1	1	器具交換	-	LED小形シーリングライト	540	4.0	1
倉庫・会議室棟	2F	水劣事務所			3.0	243	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	6	12	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	6
倉庫・会議室棟	2F	小会議室			3.0	243	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	6	12	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	6
倉庫・会議室棟	2F	中会議室			3.0	243	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	6	12	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	6

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯パネル番号①	誘導灯パネル番号②	階段灯文字	消費電力	器具台数	ランプ本数	LED交換方式	非常灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年									W/本	台	本				lm/台・本	W/台・本	台・本
倉庫・会議室棟	2F	委託業者控室			3.0	243	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	2
倉庫・会議室棟	2F	委託業者控室			3.0	243	ペンダントライト	1灯	FCL30+32	-	-	-	-	-	69	1	1	器具交換	-	LED和風ペンダントライト プルススイッチ付	3,405	28.1	1
倉庫・会議室棟	2F	トイレ			3.0	243	小形シーリングライト	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	1	1	器具交換	-	LED小形シーリングライト	540	4.0	1
倉庫・会議室棟	2F	廊下			8.5	243	ウォールライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	9	9	器具交換	-	LED屋外用ウォールライト 20形 1000lm 昼白色	1,000	10.6	9
駐車場	-	駐車場			14.0	365	ウォールライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	2	器具交換	-	LED屋外用ウォールライト 40形 2000lm 昼白色	2,000	19.9	2
駐輪場1	-	自転車置場1			14.0	365	笠付トラフ形ベースライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形笠付 2000lm 昼白色 防湿防雨	2,150	13.5	1
駐輪場2	-	自転車置場2			14.0	365	ウォールライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	4	4	器具交換	-	LED屋外用ウォールライト 20形 1000lm 昼白色	1,000	10.6	4
駐輪場3	-	自転車置場3			14.0	365	笠付トラフ形ベースライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	6	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形笠付 2000lm 昼白色 防湿防雨	2,150	13.5	6
変電設備	-	外灯			14.0	365	街路灯	1灯	HF200	-	-	-	-	-	228	3	3	器具交換	-	LED街路灯 ヘッド交換タイプ 200W相当 昼白色	4,450	37.6	3
配水池横砂置場	-	投光器			4.0	243	ランプホルダー形投光器	1灯	HF200	-	-	-	-	-	228	2	2	器具交換	-	LED小形投光器 200W相当 昼白色	6,000	43.3	2
屋外	-	街路灯1			14.0	365	街路灯	1灯	HF200	-	-	-	-	-	228	5	5	器具交換	-	LED街路灯 ヘッド交換タイプ 100W相当 昼白色	2,100	18.1	5
屋外	-	街路灯2			14.0	365	街路灯	1灯	HF200	-	-	-	-	-	228	1	1	器具交換	-	LED街路灯 ヘッド交換タイプ 200W×2灯相当 昼白色	22,000	180.0	1
屋外	-	防犯灯			14.0	365	防犯灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	2	2	器具交換	-	LED防犯灯 710lm 昼白色 100V専用 照度センサー内蔵 ボール取付	710	6.3	2
屋外	-	街路灯3			14.0	365	街路灯	1灯	IL100	-	-	-	-	-	90	1	1	器具交換	-	LED街路灯 ヘッド交換タイプ 100W相当 昼白色	2,100	18.1	1

34 太中浄水所

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯パネル番号 ①	誘導灯パネル番号 ②	階段灯文字	消費電力	器具台数	ランプ本数	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年									W/本	台	本				lm/台・本	W/台・本	台・本
旧管理棟	1F	玄関ホール			24.0	365	笠付トラフ形ベースライ	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形笠付 4000lm 昼白色+パイプ吊り具	3,800	26.1	1
旧管理棟	1F	玄関ホール			24.0	365	笠付トラフ形ベースライ	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形笠付 4000lm 昼白色+パイプ吊り具	3,800	24.8	1
旧管理棟	1F	廊下(1)			24.0	365	笠付トラフ形ベースライ	1灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	1	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形笠付 2000lm 昼白色+パイプ吊り具	1,920	14.9	1
旧管理棟	1F	廊下(1)			24.0	365	笠付トラフ形ベースライ	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形笠付 2000lm 昼白色+パイプ吊り具	1,920	13.6	2
旧管理棟	1F	薬品注入室			24.0	365	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	6	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	6
旧管理棟	1F	電気室(3)			1.0	12	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	26.1	1
旧管理棟	1F	電気室(3)			1.0	12	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	3	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	3
旧管理棟	1F	機材倉庫			1.0	12	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	6	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	6
旧管理棟	1F	機材倉庫			1.0	12	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	2	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形逆富士 2000lm 昼白色	2,000	14.9	2
旧管理棟	1F	庁事務室			8.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	2
旧管理棟	1F	和室			8.0	365	埋込スクエア	4灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	4	器具交換	-	LED埋込スクエア器具 □639 5000lm 昼白色	4,050	38.0	1
旧管理棟	1F	和室			8.0	365	流し元灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 プルススイッチ付	540	10.0	1
旧管理棟	1F	便所			3.0	365	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	1
旧管理棟	1F	便所	壁付		3.0	365	ブラケット灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 プルススイッチ付	540	10.0	1
旧管理棟	1F	水質計器室			1.0	12	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	10	10	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	10
旧管理棟	1F	水質計器室			1.0	12	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	2	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形逆富士 2000lm 昼白色	2,000	14.9	2

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯パ ネル番号 ①	誘導灯パ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力	器具台数	ランプ本数	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年									W/本	台	本				lm/台・本	W/台・本	台・本
旧管理棟	1F	水質計器室			1.0	12	埋込スクエア	4灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	4	器具交換	-	LED埋込スクエア器具 □639 5000lm 昼 白色	4,050	38.0	1
旧管理棟	1F	廊下(2)			24.0	365	笠付トラフ形ベースライ ト	1灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	2	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形笠付 2000lm 昼白色+パイプ吊り具	1,920	14.9	2
旧管理棟	1F	廊下(2)			24.0	365	笠付トラフ形ベースライ ト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	6	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形笠付 2000lm 昼 白色+パイプ吊り具	1,920	13.6	6
旧管理棟	1F	外灯			8.0	365	ウォールライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED屋外用ウォールライト 20形 1000lm 昼 白色	1,000	10.6	1
旧管理棟	1F	外灯			8.0	365	ウォールライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	2	4	器具交換	-	LED屋外用ウォールライト 20形 1000lm 昼 白色	1,000	10.6	2
旧管理棟	2F	ホール			24.0	365	埋込スクエア	3灯	FPL36	-	-	-	-	-	44	6	18	器具交換	-	LED埋込スクエア器具 □450 7900lm 昼 白色	7,960	50.0	6
旧管理棟	2F	身障者便所			3.0	365	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	1
旧管理棟	2F	身障者便所	壁付		3.0	365	ブラケット灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 ブルスイッチ付	540	10.0	1
旧管理棟	2F	男子便所			3.0	365	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	2
旧管理棟	2F	男子便所	壁付		3.0	365	ブラケット灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	2	2	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 ブルスイッチ付	540	10.0	2
旧管理棟	2F	男子便所			3.0	365	ダウンライト	1灯	FDL13	-	-	-	-	-	18	1	1	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 φ150 昼白色	1,080	7.9	1
旧管理棟	2F	女子便所			3.0	365	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	2
旧管理棟	2F	女子便所	壁付		3.0	365	ブラケット灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	2	2	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 ブルスイッチ付	540	10.0	2
旧管理棟	2F	廊下(1)			24.0	365	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	2	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,870	14.9	2
旧管理棟	2F	廊下(1)			24.0	365	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	4	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	4
旧管理棟	2F	閲覧室			5.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	1
旧管理棟	2F	閲覧室			5.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	3	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	3
旧管理棟	2F	書庫(1)			5.0	365	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	1	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形逆富 士 2000lm 昼白色	2,000	14.9	1
旧管理棟	2F	書庫(1)			5.0	365	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	3	3	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	3
旧管理棟	2F	書庫(2)			5.0	365	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	1	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形逆富 士 2000lm 昼白色	2,000	14.9	1
旧管理棟	2F	書庫(2)			5.0	365	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	3	3	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	3
旧管理棟	2F	大会議室			3.0	200	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	5	10	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	5
旧管理棟	2F	大会議室			3.0	200	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	20	40	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	20
旧管理棟	2F	大会議室			3.0	200	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	2
旧管理棟	2F	渡廊下	壁付		24.0	365	ジェットライン型器具	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	4	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	4
旧管理棟	2F	廊下(2)			24.0	365	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	2	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,870	14.9	2
旧管理棟	2F	廊下(2)			24.0	365	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	3	3	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	3
旧管理棟	3F	更衣室			3.0	365	笠付トラフ形ベースライ ト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	2	4	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形笠付 4000lm 昼白色+パイプ吊り具	3,800	26.1	2
旧管理棟	3F	更衣室			3.0	365	笠付トラフ形ベースライ ト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	6	12	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形笠付 4000lm 昼 白色+パイプ吊り具	3,800	24.8	6
旧管理棟	4F	屋外			3.0	365	ウォールライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LED屋外用ウォールライト 40形 2000lm 昼 白色	2,000	19.9	1
旧管理棟	1~2F	階段室(1)	壁付		24.0	365	階段通路誘導灯	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LED階段灯 40形2灯用 センサーオンオフタ イプ	3,800	28.0	1
旧管理棟	1~3F	階段室(2)			24.0	365	階段通路誘導灯	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	4	8	器具交換	-	LED階段灯 40形2灯用 センサーオンオフタ イプ	3,800	28.0	4
旧管理棟	1~3F	階段室(2)			24.0	365	笠付トラフ形ベースライ ト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	対象外	○	対象外	-	-	-
新管理棟	B1F	ポンプ室			3.0	200	トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	6	6	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形トラフ 2000lm 昼白色	2,000	14.9	6
新管理棟	B1F	ポンプ室			3.0	200	トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	14	14	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形トラフ 2000lm 昼白色	2,000	13.6	14
新管理棟	B1F	ポンプ室		足場	3.0	200	高天井照明	1灯	HF1000	-	-	-	-	-	1,090	4	4	器具交換	-	LED高天井照明器具 1000W相当 昼白色	40,000	198.0	4

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯パネル番号 ①	誘導灯パネル番号 ②	階段灯文字	消費電力 W/本	器具台数	ランプ本数	LED 交換方式	非常灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年															lm/台・本	W/台・本	台・本
新管理棟	1F	屋外			24.0	365	ブラケット灯	1灯	FML(FWL) J18	-	-	-	-	-	22	12	12	器具交換	-	LEDブラケット器具 丸形 920lm 電球色	920	10.7	12
新管理棟	1F	軒下			24.0	365	ダウンライト	1灯	FL27	-	-	-	-	-	27	8	8	器具交換	-	LEDダウンライト 一体形 Φ200防湿防雨 960lm 昼白色	960	7.0	8
新管理棟	1F	玄関ホール			24.0	365	埋込スクエア	3灯	FPL36	-	-	-	-	-	44	5	15	器具交換	-	LED埋込スクエア器具 □450 7900lm 昼白色	7,960	50.0	5
新管理棟	1F	玄関ホール			12.0	365	ダウンライト	1灯	FDL13	-	-	-	-	-	18	2	2	器具交換	-	LEDダウンライト ユニット交換形 FHT24相当 Φ150 昼白色	1,080	7.9	2
新管理棟	1F	玄関ホール			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
新管理棟	1F	玄関ホール			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
新管理棟	1F	搬入室	壁付		8.0	365	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形トラフ 4000lm 昼白色	4,000	26.1	1
新管理棟	1F	搬入室	3台中2台 壁付		8.0	365	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	3	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形トラフ 4000lm 昼白色	4,000	25.0	3
新管理棟	1F	換気ファン室(給気)			8.0	365	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形トラフ 4000lm 昼白色	4,000	26.1	1
新管理棟	1F	換気ファン室(給気)			8.0	365	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	3	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形トラフ 4000lm 昼白色	4,000	25.0	3
新管理棟	1F	通路			24.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	電池内蔵	-	-	-	28	2	4	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 20形埋込 W300 1600lm 昼白色	1,530	13.2	2
新管理棟	1F	通路			24.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	4	8	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W300 1600lm 昼白色	1,550	11.6	4
新管理棟	1F	通路			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 C級 片面 壁付		1.4	1
新管理棟	1F	身障者用便所			3.0	365	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	1
新管理棟	1F	身障者用便所	壁付		3.0	365	ブラケット灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 ブルスイッチ付	540	10.0	1
新管理棟	1F	便所			3.0	365	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	1
新管理棟	1F	便所	壁付		3.0	365	ブラケット灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 ブルスイッチ付	540	10.0	1
新管理棟	1F	休憩室			5.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	1
新管理棟	1F	休憩室			5.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	2
新管理棟	1F	和室			5.0	365	埋込スクエア	5灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	5	器具交換	-	LED埋込スクエア器具 □639 5000lm 昼白色	4,050	38.0	1
新管理棟	1F	脱衣・洗濯室			2.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W300 1600lm 昼白色	1,550	11.6	1
新管理棟	1F	脱衣・洗濯室	壁付		2.0	365	ブラケット灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 ブルスイッチ付	540	10.0	1
新管理棟	1F	脱衣・洗濯室			2.0	365	埋込スクエア	1灯	IL60	-	-	-	-	-	54	2	2	器具交換	-	LED埋込スクエア器具 □275 2050lm 昼白色	2,050	17.0	2
新管理棟	1F	自家発電機室			24.0	365	笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	3	3	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形笠付 2000lm 昼白色	1,920	14.9	3
新管理棟	1F	自家発電機室			24.0	365	笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	10	10	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形笠付 2000lm 昼白色	1,920	13.6	10
新管理棟	1F	自家発電機室	壁付		24.0	365	トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	3	3	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形トラフ 2000lm 昼白色	2,000	13.6	3
新管理棟	1F	監視盤室			24.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	1
新管理棟	1F	監視盤室			24.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	3	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	3
新管理棟	1F	電気室			1.0	12	笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	7	7	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形笠付 2000lm 昼白色	1,920	14.9	7
新管理棟	1F	電気室			1.0	12	笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	15	15	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形笠付 2000lm 昼白色	1,920	13.6	15
新管理棟	1F	換気ファン室(排気)	壁付		8.0	365	トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	4	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形トラフ 2000lm 昼白色	2,000	13.6	4
新管理棟	1F	EPS	壁付		1.0	12	トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形トラフ 2000lm 昼白色	2,000	13.6	2
新管理棟	1F	特殊ガスボンベ庫			1.0	12	トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形トラフ 2000lm 昼白色	2,000	13.6	2
新管理棟	1F	機材倉庫			1.0	12	笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	4	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形笠付 2000lm 昼白色+パイプ吊り具	1,920	13.6	4
新管理棟	1F	更衣室(外部用)			2.0	365	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	2	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形逆富士 2000lm 昼白色	2,000	14.9	2
新管理棟	1F	更衣室(外部用)			2.0	365	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	3	3	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	3

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯バ ネル番号 ①	誘導灯バ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力 W/本	器具台数 台	ランプ本数 本	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年															lm/台・本	W/台・本	台・本
新管理棟	2F	ロッカーベース			1.0	365	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	1	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形逆富士 2000lm 昼白色	2,000	14.9	1
新管理棟	2F	ロッカーベース			1.0	365	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	3	3	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	3
新管理棟	2F	事務室			8.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	6	12	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	6
新管理棟	2F	事務室			8.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	11	22	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	11
新管理棟	2F	事務室			8.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	9	18	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	9
新管理棟	2F	事務室			8.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	2
新管理棟	2F	ホール			24.0	365	埋込スクエア	3灯	FPL36	-	-	-	-	-	44	6	18	器具交換	-	LED埋込スクエア器具 □450 7900lm 昼白色	7,960	50.0	6
新管理棟	2F	男子便所			3.0	365	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	3	3	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	3
新管理棟	2F	男子便所	壁付		3.0	365	ブラケット灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	2	2	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 ブルスイッチ付	540	10.0	2
新管理棟	2F	女子便所			3.0	365	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	1
新管理棟	2F	女子便所	壁付		3.0	365	ブラケット灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 ブルスイッチ付	540	10.0	1
新管理棟	2F	身障者用便所			3.0	365	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	1
新管理棟	2F	身障者用便所	壁付		3.0	365	ブラケット灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 ブルスイッチ付	540	10.0	1
新管理棟	2F	廊下			24.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	電池内蔵	-	-	-	28	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 20形埋込 W300 1600lm 昼白色	1,530	13.2	1
新管理棟	2F	廊下			24.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	3	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W300 1600lm 昼白色	1,550	11.6	3
新管理棟	2F	湯沸室			1.0	200	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	2
新管理棟	2F	湯沸室	壁付		1.0	200	ブラケット灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 ブルスイッチ付	540	10.0	1
新管理棟	2F	計算機室			8.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	3	6	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	3
新管理棟	2F	計算機室			8.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	9	18	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	9
新管理棟	2F	中央管理室			8.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	14	28	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	14
新管理棟	2F	中央管理室			8.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	24	48	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	24
新管理棟	2F	中央管理室			8.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	28	56	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	28
新管理棟	2F	中央管理室			8.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	7	14	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	7
新管理棟	2F	中央管理室			8.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	3	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	3
新管理棟	2F	EPS	壁付		1.0	12	トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形トラフ 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1
新管理棟	2F	資料室(1)			1.0	200	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	1
新管理棟	2F	資料室(1)			1.0	200	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	2
新管理棟	2F	資料室(2)			1.0	200	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	1
新管理棟	2F	資料室(2)			1.0	200	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	1
新管理棟	2F	外灯	壁付		8.0	365	ブラケット灯	1灯	FML(FWL) 18	-	-	-	-	-	22	19	19	器具交換	-	LEDブラケット器具 丸形 920lm 電球色	920	10.7	19
新管理棟	3F	ホール			24.0	365	埋込スクエア	3灯	FPL36	-	-	-	-	-	44	3	9	器具交換	-	LED埋込スクエア器具 □450 7900lm 昼白色	7,960	50.0	3
新管理棟	3F	給湯室			1.0	200	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 W120 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1
新管理棟	3F	男子便所			3.0	365	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	3	3	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	3
新管理棟	3F	男子便所	壁付		3.0	365	ブラケット灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	2	2	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 ブルスイッチ付	540	10.0	2
新管理棟	3F	女子便所			3.0	365	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	3	3	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	3
新管理棟	3F	女子便所	壁付		3.0	365	ブラケット灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	2	2	器具交換	-	LED流し元灯 20W形 ブルスイッチ付	540	10.0	2

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯バネル番号①	誘導灯バネル番号②	階段灯文字	消費電力	器具台数	ランプ本数	LED交換方式	非常灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年						W/本	台	本	lm/台・本	W/台・本	台・本						
新管理棟	3F	通路			24.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	電池内蔵	-	-	-	28	1	2	器具交換	○		LEDベースライト兼用非常照明器具 20形埋込 W300 1600lm 昼白色	1,530	13.2
新管理棟	3F	通路			24.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	3	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形埋込 W300 1600lm 昼白色	1,550	11.6	3
新管理棟	3F	中会議室			3.0	200	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	3	6	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	3
新管理棟	3F	中会議室			3.0	200	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	7	14	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	7
新管理棟	3F	電気室			1.0	12	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	2	4	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	2
新管理棟	3F	電気室			1.0	12	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	5	10	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	5
新管理棟	3F	受変電室			24.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	5	10	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	5
新管理棟	3F	受変電室			24.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	11	22	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	11
新管理棟	3F	理化学試験室			8.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	6	12	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	6
新管理棟	3F	理化学試験室			8.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	20	40	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	20
新管理棟	3F	EPS(2)			1.0	12	トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形トラフ 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1
新管理棟	3F	ICP・原子吸光室			3.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	2	4	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	2
新管理棟	3F	ICP・原子吸光室			3.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	6	12	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	6
新管理棟	3F	薬品庫			3.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	1
新管理棟	3F	薬品庫			3.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	1
新管理棟	3F	天秤室			3.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	1
新管理棟	3F	天秤室			3.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	1
新管理棟	3F	天秤室			3.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	1
新管理棟	3F	顕微鏡室			3.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	1
新管理棟	3F	顕微鏡室			3.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	1
新管理棟	3F	顕微鏡室			3.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	1
新管理棟	3F	顕微鏡室			3.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	1
新管理棟	3F	器具室			1.0	12	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	1
新管理棟	3F	器具室			1.0	12	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	1
新管理棟	3F	細菌準備室			3.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	2	4	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	2
新管理棟	3F	細菌準備室			3.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	2
新管理棟	3F	細菌準備室			3.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	2
新管理棟	3F	細菌試験室			3.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	2	4	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	2
新管理棟	3F	細菌試験室			3.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	6	12	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	6
新管理棟	3F	有機溶媒室			3.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	2	4	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	2
新管理棟	3F	有機溶媒室			3.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	4	8	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	4
新管理棟	3F	機器分析室			3.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	3	6	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	3
新管理棟	3F	機器分析室			3.0	365	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	7	14	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	7
新管理棟	3F	EPS(1)	壁付		1.0	12	トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形トラフ 2000lm 昼白色	2,000	13.6	1
新管理棟	3F	外灯	壁付		8.0	365	ブラケット灯	1灯	FML(FWL)18	-	-	-	-	-	22	19	19	器具交換	-	LEDブラケット器具 丸形 920lm 電球色	920	10.7	19

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯パネル番号①	誘導灯パネル番号②	階段灯文字	消費電力 W/本	器具台数 台	ランプ本数 本	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年															lm/台・本	W/台・本	台・本
新管理棟	4F	通路		足場	24.0	365	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W190 2000lm 昼白色	1,900	13.6	1
新管理棟	4F	EV機械室	壁付		1.0	12	トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形トラフ 2000lm 昼白色	2,000	13.6	2
新管理棟	4F	EV機械室	壁付		1.0	12	トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	1	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形トラフ 2000lm 昼白色	2,000	14.9	1
新管理棟	4F	空調機械室	壁付		1.0	12	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	-	電池内蔵	-	-	-	47	4	8	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形トラフ 4000lm 昼白色	4,000	26.1	4
新管理棟	4F	空調機械室	8台中7台壁付		1.0	12	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	8	16	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形トラフ 4000lm 昼白色	4,000	25.0	8
新管理棟	1-4F	階段室			24.0	365	階段通路誘導灯	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	11	11	器具交換	-	LED階段灯 40形1灯相当 人センサーオンオフタイプ	3,800	28.0	11
新管理棟	1-4F	階段室			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
気曝槽	-	PAC・次亜塩		足場	24.0	365	笠付トラフ形ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	12	24	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形笠付 4000lm 昼白色	3,800	24.8	12
気曝槽	-	PAC・次亜塩		足場	24.0	365	片反射笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	3	3	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形片反射笠 2000lm 昼白色 防湿防雨	1,800	13.5	3
気曝槽	-	苛性ソーダ		足場	24.0	365	笠付トラフ形ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	6	12	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形笠付 4000lm 昼白色	3,800	24.8	6
気曝槽	-	苛性ソーダ		足場	24.0	365	片反射笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形片反射笠 2000lm 昼白色	1,680	13.6	1
気曝槽	-	屋外			24.0	365	ウォールライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形片反射笠 2000lm 昼白色	1,680	13.6	2
気曝槽	-	屋外			24.0	365	丸形投光器	1灯	HID200	-	-	-	-	-	230	1	1	器具交換	-	LED丸形投光器 屋外用 250W相当	10,000	52.9	1
急速ろ過池	1F	管廊			24.0	365	ウォールライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	8	8	器具交換	-	LED屋外用ウォールライト 40形 2000lm 昼白色	2,000	19.9	8
急速ろ過池	1F	管廊			24.0	365	丸形投光器	1灯	HID200	-	-	-	-	-	230	4	4	器具交換	-	LED丸形投光器 屋外用 250W相当	10,000	52.9	4
急速ろ過池	1F	外壁			8.0	365	ウォールライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED屋外用ウォールライト 20形 1000lm 昼白色	1,000	10.6	1
急速ろ過池	2F	操作室			8.0	365	笠付トラフ形ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	3	6	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形笠付 4000lm 昼白色 防湿防雨+パイプ吊り具	3,730	24.8	3
急速ろ過池	2F	操作室			24.0	365	丸形投光器	1灯	HID200	-	-	-	-	-	230	12	12	器具交換	-	LED丸形投光器 屋外用 250W相当	10,000	52.9	12
急速ろ過池	2F	屋外			8.0	365	ランプホルダー形投光器	1灯	RF100	-	-	-	-	-	90	1	1	器具交換	-	LED投光器用LEDランプ 160形 昼白色+ホルダ+バイス器具	1,600	11.0	1
急速ろ過池	1-2F	階段室			24.0	365	笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形笠付 2000lm 昼白色 防湿防雨	2,150	13.5	1
混和池	-	混和池			24.0	365	ランプホルダー形投光器	1灯	RF100	-	-	-	-	-	90	1	1	器具交換	-	LED投光器用LEDランプ 160形 昼白色+ホルダ+バイス器具	1,600	11.0	1
1号急速沈殿池	-	屋外			24.0	365	ランプホルダー形投光器	1灯	RF100	-	-	-	-	-	90	1	1	器具交換	-	LED投光器用LEDランプ 160形 昼白色+ホルダ+バイス器具	1,600	11.0	1
1号急速沈殿池	-	部屋1			24.0	365	笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
2号急速沈殿池	-	屋外			24.0	365	ランプホルダー形投光器	1灯	RF100	-	-	-	-	-	90	1	1	器具交換	-	LED投光器用LEDランプ 160形 昼白色+ホルダ+バイス器具	1,600	11.0	1
2号急速沈殿池	-	部屋1			24.0	365	笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
3号急速沈殿池	-	屋外			24.0	365	ランプホルダー形投光器	1灯	RF100	-	-	-	-	-	90	2	2	器具交換	-	LED投光器用LEDランプ 160形 昼白色+ホルダ+バイス器具	1,600	11.0	2
3号急速沈殿池	-	部屋1			24.0	365	笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
濃縮槽ポンプ室	-	ポンプ室	壁付		24.0	365	片反射笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	3	3	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形片反射笠 2000lm 昼白色	1,680	13.6	3
濃縮槽ポンプ室	-	ポンプ室			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
濃縮槽	1F	部屋1			24.0	365	片反射笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
濃縮槽	2F	部屋1	壁付		24.0	365	片反射笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	2	2	対象外	-	対象外	-	-	-
濃縮槽	2F	出入口	壁付		24.0	365	片反射笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
濃縮槽	1-2F	階段室	壁付		24.0	365	片反射笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
屋外	-	屋外			8.0	365	街路灯	1灯	HF40	-	-	-	-	-	52	7	7	器具交換	-	LED街路灯 ヘッド交換タイプ 100W相当 昼白色	2,100	18.1	7
屋外	-	屋外			8.0	365	街路灯	1灯	HF40	-	-	-	-	-	52	1	1	器具交換	-	LED街路灯 ヘッド交換タイプ 100W×2灯相当 昼白色	9,400	74.0	1
脱水機棟	1F	屋内					逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	9	9	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 2000lm 昼白色 防湿防雨	2,150	13.5	9

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯パ ネル番号 ①	誘導灯パ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力	器具台数	ランプ本数	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年									W/本	台	本				lm/台・本	W/台・本	台・本
脱水機棟	2F	屋内		足場			丸形投光器	1灯	HID200	-	-	-	-	-	230	3	3	器具交換	-	LED丸形投光器 屋外用 250W相当	10,000	52.9	3
脱水機棟	3F	屋内		足場			笠付トラフ形ベースライ ト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形笠付 2000lm 昼 白色 防湿防雨	2,150	13.5	1
汚泥ポンプ室		屋内					逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 800lm 昼白色	800	5.9	1
1号取水ポンプ室		屋内					笠付トラフ形ベースライ ト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形笠付 2000lm 昼 白色 防湿防雨	2,150	13.5	1
貯油庫		屋内					安全増防爆型器具	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LED防爆灯器具 HF32W1灯相当	3,500	21.0	1

35 鳥飼送水所

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯パ ネル番号 ①	誘導灯パ ネル番号 ②	階段灯文 字	消費電力	器具台数	ランプ本数	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年									W/本	台	本				lm/台・本	W/台・本	台・本
-	1F	薬注室	壁付		0.5	365	ウォールライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	2	2	器具交換	-	LEDブラケット器具 40形1260幅 昼白色	2,500	23.0	2
-	1F	薬注室		足場	0.5	365	高天井照明	1灯	HF400	-	-	-	-	-	435	1	1	器具交換	-	LED高天井照明器具 400W相当 昼白色	15,000	74.5	1
-	1F	廊下			2.0	365	逆富士ベースライト	2灯	FLR40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	26.1	1
-	1F	廊下			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	ポンプ室	壁付		1.0	365	ウォールライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	6	6	器具交換	-	LEDブラケット器具 40形1260幅 昼白色	2,500	23.0	6
-	1F	ポンプ室			1.0	365	高天井照明	1灯	HF400	-	-	-	-	-	435	9	9	器具交換	-	LED高天井照明器具 400W相当 昼白色	15,000	74.5	9
-	1F	ポンプ盤給気ファン室	壁付		3.0	365	コーナライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDコーナライト器具 40形 5200lm 昼白色	5,200	32.5	2
-	1F	給気ダクト1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	発電機室	壁付		1.0	365	ウォールライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	4	4	器具交換	-	LEDブラケット器具 40形1260幅 昼白色	2,500	23.0	4
-	1F	発電機室			1.0	365	高天井照明	1灯	HF300	-	-	-	-	-	330	4	4	器具交換	-	LED高天井照明器具 250W相当 昼白色	10,000	50.0	4
-	1F	換気ファン室	壁付		1.0	365	コーナライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	3	3	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形コーナライト 1940lm 昼白色	1,940	13.1	3
-	1F	排気ダクト1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	排気ダクト2			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	-	対象外	-	-	-
-	1F	給気ファン室	壁付		1.0	365	コーナライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	3	3	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形コーナライト 1940lm 昼白色	1,940	13.1	3
-	1F	給気ダクト2			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	-	対象外	-	-	-
-	2F	廊下			2.0	365	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	2
-	2F	廊下			2.0	365	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	電池内蔵	-	-	-	47	1	2	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	1
-	2F	廊下			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	1	1	対象外	-	対象外	-	-	-
-	2F	便所			2.0	365	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 800lm 昼白色	800	5.9	1
-	2F	湯沸室			3.0	365	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 20形逆富士 W230 1600lm 昼白色	1,600	11.9	1
-	2F	宿直室			3.0	365	シーリングライト	4灯	FL20	-	電池内蔵	-	-	-	28	1	4	器具交換	○	LED和風シーリングライト 角形 12畳用	5,000	43.9	1
-	2F	倉庫		足場	1.0	365	笠付トラフ形ベースライ ト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形笠付 4000lm 昼 白色+パイプ吊り具	3,800	24.8	2
-	2F	空調機械室		足場	1.0	365	笠付トラフ形ベースライ ト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形笠付 4000lm 昼 白色+パイプ吊り具	3,800	24.8	2
-	2F	空調機械室	壁付		1.0	365	コーナライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDコーナライト器具 40形 5200lm 昼白 色	5,200	32.5	2
-	2F	換気ファン室			1.0	365	笠付トラフ形ベースライ ト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形笠付 4000lm 昼 白色+パイプ吊り具	3,800	24.8	2

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯パネル番号①	誘導灯パネル番号②	階段灯文字	消費電力	器具台数	ランプ本数	LED交換方式	非常灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年									W/本	台	本				lm/台・本	W/台・本	台・本
-	2F	資料室			1.0	365	逆富士ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	2	4	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	2
-	2F	中央管理室			3.0	365	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	24	48	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	24
-	2F	中央管理室			3.0	365	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	電池内蔵	-	-	-	47	4	8	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	3,800	26.1	4
-	2F	中央管理室			24.0	365	C級 誘導灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	13	2	2	対象外	-	対象外	-	-	-
-	2F	外壁	壁付		1.0	365	ウォールライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	3	3	器具交換	-	LEDブラケット器具 40形1260幅 昼白色	2,500	23.0	3
-	1-2F	階段		足場	2.0	365	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	2	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形埋込 W300 4000lm 昼白色	4,000	25.0	1
-	1-2F	階段	壁付		2.0	365	階段通路誘導灯	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	47	1	1	器具交換	-	LED階段灯 非調光タイプ 2500lm 昼白色	2,450	18.6	1
-	1-2F	階段			2.0	365	逆富士ベースライト	2灯	FLR40	-	電池内蔵	-	-	-	47	2	4	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	26.1	2
屋外	-	街路灯			11.5	365	防犯灯	2灯	FL10	-	-	-	-	-	13	3	6	対象外	-	対象外	-	-	-

36 鳥飼本町書庫

							既存照明内容										LED機器仕様						
建物名	階数	部屋名	備考	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	非常灯	誘導灯パネル番号 ①	誘導灯パネル番号 ②	階段灯文字	消費電力	器具台数	ランプ本数	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束	消費電力	数量
				仮設内容	/日	/年									W/本	台	本				lm/台・本	W/台・本	台・本
-	1F	部屋1			3.0	243	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	13	26	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	13
-	1F	部屋1			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 片面 天井付		1.9	1
-	1F	部屋1			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 片面 天井付		1.9	1
-	1F	外壁			4.0	243	ウォールライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	2	2	器具交換	-	LED屋外用ウォールライト 20形 1000lm 昼 白色	1,000	10.6	2
-	2F	部屋1			3.0	243	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	14	28	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	14
-	2F	部屋1			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 片面 天井付		1.9	1
-	3F	部屋1			3.0	243	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	47	14	28	器具交換	-	LEDベースライト器具 40形逆富士 4000lm 昼白色	4,000	24.8	14
-	3F	部屋1			24.0	365	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	28	1	1	器具交換	-	LED誘導灯 B級BL形 片面 天井付		1.9	1
-	1~3F	階段室			3.0	243	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	電池内蔵	-	-	-	28	4	4	器具交換	○	LEDベースライト兼用非常照明器具 20形逆富 士 W120 800lm 昼白色	800	7.2	4