

質 疑 回 答 書

工事名

葬儀会館駐車場整備工事

質疑番号	図面番号	質 疑	回 答
1	A-07	【新設】 砕石敷き(粒度20～30)は、RC30程度と考えるて宜しいでしょうか。	なるべく細かな砕石が望ましいためRC20程度とする。
2	A-06	22章25. 試験の路床締固め度試験ですが、箇所数をご教示ください。	3箇所とする。
3	A-09	縁石・車止め・メッシュフェンス基礎(西側)のベースコンクリートの強度をご教示ください。	コンクリート強度は下記の通りとする。 縁石・車止め：Fc18 S15 メッシュフェンス・バリカー：Fc18 S18
4	A-06	22章4-4材料配合その他の密粒度アスファルト混合物は再生密粒度アスファルト混合物として宜しいでしょうか。	宜しい。
5			