

質 疑 回 答 書

工事名 摂津市立葬儀会館立体駐車場解体工事

質疑番号	図面番号	質 疑	回 答
1	A-04	照明器具にPCBが保有されていた場合の処分方法を指示してください。	立体駐車場の照明器具につきましては、PCBを含まない製品であると認識しております。もし、PCBを含む製品が確認された場合の処分方法については、大阪府産業廃棄物指導課の指示に従い適正に処分してください。
2	A-01	I 一般共通事項 5表示板の設置について、*工事名等の表示板(900mm×7600mm)となっていますが、7.6mと大きくなるので、分割になりますがよろしいでしょうか。	よろしい。
3			
4			
5			