

# 質 疑 回 答 書

工事名 摂津市立鳥飼北小学校トイレ改修工事

| 質疑番号 | 図面番号                         | 質 疑  | 回 答                                   |
|------|------------------------------|--|---------------------------------------|
| 1    | A-04<br>A-09<br>A-11<br>A-12 | 特記仕様書(3)6章内装改修工事38天井見切縁※アルミニウム押出型材 ・塩化ビニル製<br>とございますが、各階の天井伏図(改修)の図中の各アルミ見切りを指し、各凡例中(塩ビ廻縁)は正と解釈して宜しいでしょうか。 | 質疑の通りである。                             |
| 2    | A-07                         | 仕上げ表 凡例中、メラミン樹脂化粧合板t3.0 アイカ工業：セラール(受注品)のグレードをご教示ください。  | セラールのグレードについては、FAN、FJN、FKJ、FKMの4種とする。 |