

質 疑 回 答 書

工事名 千里丘駅西地区第一種市街地再開発事業に係る自由通路接続部工事

質疑番号	図面番号	質 疑	回 答
1	A-12/25 立面図	外壁の鉄板貼⑦、下地は既設の鉄骨下地一部を利用してよろしいでしょうか。	既設の鉄骨下地一部の利用可否については、現地状況により判断するものとする。今回については、新設の鉄骨下地を施工する内容で積算してください。