

質 疑 回 答 書

工事名 鳥飼本町34号線外3路線道路修繕工事

質疑番号	図面番号	質 疑	回 答
1	設計書	本工事費の①経費世代、②経費工種、③施工地域補正、④現場環境改善費有無とその施工地域補正、⑤契約保証による補正についてご教示ください。	①令和6年7月です。 ②舗装工事です。 ③市街地(DID補正)です。 ④現場環境改善費は無しです。 ⑤金銭的保証を必要とする場合です。
2	設計書	経費算出に際してご教示ください。①工事種類及び経費工種区分②現場環境改善費(率分)計上区分③現場環境改善费率(施工地域区分)④施工地域による補正⑤前払金支出割合区分⑥契約保証に係る補正	①舗装工事です。 ②現場環境改善費は無しです。 ③②の通り計上しておりません。 ④市街地(DID補正)です。 ⑤35%を超え40%以下の場合の区分です。 ⑥金銭的保証を必要とする場合です。
3	設計書	月単位の4週8休の補正は労務費・機械賃料及び共通仮設費・現場管理費に補正を行っているとの考え方で積算していいのですか？	その通りです。
4	設計書 明細書10号 代価表 11~15号	区画線設置工は4週8休以上の補正となっていますが、月単位の4週8休の補正は行っていますか？	月単位の4週8休の補正を行っています。
5	設計書 12明細書 17・18代 価表	蓋(受枠)調整ブロック撤去・ブロック使用しない(1組当たり)の鉄スクラップ故銑Aはマイナス計上で経費対象外でしょうか？また単価は何月の単価を採用しているのでしょうか？ご教示ください。	はい。マイナス計上で経費対象外です。 単価については、令和6年7月です。
6	特記仕様書 設計書	本工事の経費計算について、特記仕様書2頁2.5)に「本工事は、4週8休補正の対象工事とする。現場閉所率、労務費等の補正については大阪府の「4週8休工事実施要領(令和6年6月1日改正)」に準ずるものとし、発注方式は発注者指定方式とする。現場閉所状況は月単位の4週8休とする。」とあり、特記仕様書に準じて算出されていると思いますが、弊社で積算したところ予定価格と差異が出ます。共通仮設費率には1.03を、現場管理費率には1.05の補正係数で積算されてますか。再度ご確認ください。	「4週8休工事実施要領(令和6年6月1日改正)」に準じて積算していません。