

質 疑 回 答 書

工事名 摂津市立三宅柳田小学校外壁等改修工事

質疑番号	図面番号	質 疑	回 答
1		外壁下地補修で騒音の関係上、無振動水循環式ドリルで穿孔すると考えてよろしいでしょうか？	よろしいです。
2	A-2 3節	アスファルト防水D-1の場合は屋根露出防水絶縁工法ケミース防水と記載ありますが、アスファルト防水常温積層絶縁工法 水反応硬化型タイプのNCA-613工法と考えるとよろしいでしょうか？	株式会社エイアールセンターのNCA-613を参考とし、同等品以上の仕様としてください。
3	A-2 3節	アスファルト防水D-1 露出絶縁工法 ケミース防水 NCA-613 トップコートはエイアールセンター(株)仕様の1成分アクリル樹脂系(水性タイプ骨材入り)と考えるとよろしいでしょうか？	株式会社エイアールセンターのNCA-613のトップコート1成分アクリル樹脂系(水性タイプ骨材入り)を参考とし、同等品以上の仕様としてください。
4	A-3 4-3-5	外壁下地は図面に劣化数量が記載されていますが、防水工事の下地処理数量が記載されていないので外壁面や防水面の劣化補修は増減対応と考えるとよろしいでしょうか？	劣化状況調査後の協議とします。調査後図面に劣化状態を記載し、速やかに提出してください。
5	A-3 4-7-1	外壁用塗膜防水材とは国土交通省公共建築改修工事標準仕様書の対応されている工法と考えるとよろしいでしょうか？	よろしいです。
6	A-3 4-7-2	ひび割れ処理の挙動緩衝材塗布とは、アロンウォールSTM工法・アロンMS工法で使用するアロンSH材と考えるとよろしいでしょうか？	アロンウォールSTM工法を参考とし、同等品以上の仕様としてください。また、防水保証が発生するため、挙動緩衝材と外壁用塗膜防水材は同一メーカーとしてください。
7	A-23	外壁塗膜防水と外壁塗膜防水(自然石彫模様)は同等であれば別メーカーと考えるとよろしいでしょうか？	取合い箇所の責任(防水保証)が明確になるように同一メーカーとしてください。
8		校内視察(主に外観)をさせて頂いてもよろしいでしょうか。又、写真撮影もよろしいでしょうか。	別紙のとおり実施します。写真撮影は許可しますが、児童等の学校関係者が映り込まないように配慮してください。

令和7年5月29日

各 位

摂津市教育総務部教育政策課長

現地確認のご案内について

令和7年6月10日午前10時に実施する「摂津市立三宅柳田小学校外壁等改修工事」の事後審査型制限付一般競争入札につきまして、摂津市立三宅柳田小学校（摂津市学園町二丁目9番1号）の現地確認を希望される場合は、下記の手順のとおりお願いいたします。

記

1) 手順

- ①本紙末尾に記載する連絡先にお電話いただき、日時を調整いただいた上で、現地確認のご予約をお取りください。
- ②ご予約いただいた日時に、現地まで直接お越しください。

2) ご予約をお取りいただく際のご注意

- ①ご予約をお取りいただくお電話は、令和7年5月30日及び令和7年6月2日で、午前9時から午後5時までのみ受付いたします。
- ②ご予約の際は、貴社と担当者間で都合のつく日時をお電話で調整するものとします。
- ③ご予約時に、あらかじめ確認したい場所等をお伝えください。

ただし、3) ①に記載のとおり、現地確認が難しい場合もありますことをご了承ください。

3) 現地確認のご注意

- ①学校運営の都合上、支障のない範囲での確認となり、一部立ち入りができない箇所もございます。
- ②お車でお越しの場合は、可能な限り乗り合いの上で、最小台数でお越しください。
- ③質疑回答の締め切りが過ぎておりますので、仕様に関する質疑をいただいても回答できかねますことをご了承ください。

連絡先

担当 教育総務部 教育政策課 仲野
電話 06-6383-1111（内線）3119
06-6383-1930（直通）