

# 質 疑 回 答 書

工事名

摂津市立第一中学校トイレ改修工事

質疑番号	図面番号	質 疑	回 答
1	A-10	<p>管理棟・プール付属室付近に改修範囲（外構）と記載あり。設備改修後の復旧仕様・範囲を指示願います。</p>	<p>&lt;管理棟&gt;                      ・撤去範囲仕様                      A-23 :                      （改修前）平面躯体仕上撤去図 [G1, G2]                       ・復旧範囲、仕様                      A-24 :                      （改修後）平面躯体仕上改修図 [G1, G2]                      A-24 :                      新設凡例（区分）外構G1, G2の改修項目の（撤去）を（新設）に読替えて下さい。</p> <p>&lt;プール付属室&gt;                      ・撤去範囲、仕様                      A-31 :                      （改修前）平面躯体仕上撤去図 [S3]                       ・復旧範囲、仕様                      A-32 :                      （改修後）平面躯体仕上改修図 [S3]                      復旧範囲はA-31図と同様とします。</p>
2	M-02	<p>洋風大便器の器具付属品欄に便座品番（TC301V6W, TC301）、（CF-49CT, CF-49AT）と記載ありますが、全て蓋付の品番です。同項には蓋なしとも記載あります。蓋無しであれば品番指示願います。</p>	<p>TC301V6W（TOTO）、CF-49CT（LIXIL）の品番は蓋無し品番です。                      TC301 #NW1、CF-49ATの品番を上記と読み替えてください</p>

3	A-06 工事説明書	<p>9. 環境配慮改修工事-1.          アスベスト含有建材の除去工事中に「工事補足説明事項による。」と記載されていますが、「摂津市立第一中学校トイレ改修工事工事説明書」を指すものと考えてよろしいでしょうか。          又、「摂津市立第一中学校トイレ改修工事工事説明書」にはアスベスト含有建材について記載されていません。特段の指示が無いものと考えて宜しいでしょうか？</p>	<p>→宜しい。          →特記仕様書によるものとする。アスベスト含有の可能性のあるものとする。</p>
4	A-06	<p>9. 環境配慮改修工事-1.          アスベスト含有建材の除去工事中に記載の「改修対象の学校の使用建材毎に、1箇所ずつ」は、今回の工事範囲全てを1つの範囲として各建材からサンプル採取を行うと考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>今回の工事範囲毎に、各建材につき1箇所ずつ採取。</p>
5	A-06	<p>9. 環境配慮改修工事-1.          アスベスト含有建材の除去工事中に「アスベスト含有形成板の除去-仕上表による」とありますが、積算上は含有の可能性のある建材も含有のないものとして積算するものと考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>含有の可能性のあるものは、アスベスト含有建材として計上する。</p>