

質 疑 回 答 書

工事名

摂津市立味生小学校トイレ改修工事

質疑番号	図面番号	質 疑	回 答
1	A-10	<p>トイレ改修棟東面に改修範囲（外構）と記載あり。 設備改修後の復旧仕様・範囲指示願います。</p>	<p>・撤去範囲、仕様 A-15： （改修前）1階平面躯体仕上撤去図〔S5, S6, U3〕 A-26： 撤去詳細図（外部手洗・足洗場）</p> <p>・復旧範囲、仕様 A-16： （改修後）1階仕上・ユニット平面図〔S4, S5, U3〕 外部手洗場・足洗場の復旧仕様は、 A-26図の撤去詳細図に倣ってW=300の範囲を新設。</p>
2	M-02	<p>洋風大便器の器具付属品欄に便座品番（TC301V6W, TC301）、（CF-49CT, CF-49AT）と記載ありますが、全て蓋付の品番です。同項には蓋なしとも記載あります。蓋無しであれば品番指示願います。</p>	<p>TC301V6W（TOTO）、CF-49CT（LIXIL）の品番は蓋無し品番です。 TC301#NW1、CF-49ATの品番を上記と読み替えてください</p>
補足説明	A-06 工事説明書	<p>9. 環境配慮改修工事-1. アスベスト含有建材の除去工事中に「工事補足説明事項による。」と記載されていますが、「摂津市立味生小学校トイレ改修工事工事説明書」を指すものと考えてよろしいでしょうか。 又、「摂津市立味生小学校トイレ改修工事工事説明書」にはアスベスト含有建材について記載されていません。特段の指示が無いものと考えてよろしいでしょうか？</p>	<p>→宜しい。 →特記仕様書によるものとする。 アスベスト含有の可能性のあるものとする。</p>

補足説明	A-06	<p>9. 環境配慮改修工事-1. アスベスト含有建材の除去工事中に記載の「改修対象の学校の使用建材毎に、1箇所ずつ」は、今回の工事範囲全てを1つの範囲として各建材からサンプル採取を行うと考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>今回の工事範囲毎に、各建材につき1箇所ずつ採取。</p>
補足説明	A-06	<p>9. 環境配慮改修工事-1. アスベスト含有建材の除去工事中に「アスベスト含有形成板の除去-仕上表による」とありますが、積算上は含有の可能性のある建材も含有のないものとして積算するものと考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>含有の可能性のあるものは、アスベスト含有建材として計上する。</p>