

摂津市公共下水道台帳図 (汚水)

図面番号 H-20



G-19	G-20	G-21
H-19	H-20	H-21
I-19	I-20	I-21



凡	例
→ (thick red)	幹線管渠
→ (medium red)	枝線管渠
→ (thin red)	汚水
→ (blue)	雨水
→ (green)	合流
→ (dashed red)	副管
人孔	
○ (small)	小口径人孔
⊙	Y号人孔
○ (with 0-4)	0~4号人孔
○ (with 5-6)	5~6号人孔
⊠	8号人孔
⊙	9号人孔
⊠	特1号人孔
⊠ (with 2-4)	特2~4号人孔
⊠ (with 3)	構田人孔
⊠ (with 4)	矩形渠用人孔
⊠ (with 5)	扇形人孔
⊠ (with 6)	特殊人孔
⊠ (with 7)	合流会所
⊠ (with 8)	雨水吐き室
⊠ (with 9)	伏樋人孔
⊠ (with 10)	樹人孔350
⊠ (with 11)	樹人孔450
⊠ (with 12)	樹薄樹
⊠ (with 13)	A~K号人孔
⊠ (with 14)	ポンプ属
⊠ (with 15)	吐け口
⊠ (with 16)	キャップ止め
⊠ (with 17)	ゴミ人孔
⊠ (with 18)	その他・不明
ます	
⊠ (with 19)	公共汚水樹
⊠ (with 20)	公共雨水樹
⊠ (with 21)	道路雨水樹
⊠ (with 22)	キャップ止
⊠ (with 23)	ポンプ樹
⊠ (with 24)	その他・不明
人孔属性	
⊠ (with 25)	地盤高 5.320
管渠属性	
⊠ (with 26)	管材質 管断面 管径 勾配 区間距離 VU C200 3.98% 25.40m 上流管径高 3.720 下流管径高 3.620
⊠ (with 27)	管材質 管断面 管径 勾配 区間距離 VU C200 3.98% 25.50m 上流管径高 3.720 下流管径高 3.620
取付管属性	
⊠ (with 28)	管断面 管径 取付管延長 埋込距離 ○150 2.76 13.59

摂津市上下水道部下水道事業課

令和4年3月現在

1/500



※公共下水道台帳図はあくまで参考図となります。必ず現地調査を行って下さい。

摂津市公共下水道台帳図 (雨水)

図面番号 H-20



G-19	G-20	G-21
H-19	H-20	H-21
I-19	I-20	I-21




凡	例
記号	名称
	幹線管渠
	枝線管渠
	汚水
	雨水
	合流
	副管
人孔	
	小口径人孔
	Y号人孔
	0~4号人孔
	5~6号人孔
	8号人孔
	9号人孔
	特1号人孔
	特2~4号人孔
	構内人孔
	矩形渠用人孔
	扇形人孔
	特殊人孔
	合流会所
	雨水吐き室
	伏樋人孔
	樹人孔350
	樹人孔450
	樹漏樹
	A~K号人孔
	ポンプ属
	吐け口
	キャップ止め
	ダミー人孔
	その他・不明
ます	
	公共汚水樹
	公共雨水樹
	道路雨水樹
	キャップ止
	ポンプ樹
	その他・不明
人孔属性	
	地盤高 5.320
管渠属性	
	管材質 管断面 管径 勾配 区間距離 VU O200 3.98% 25.40m
	上流管底高 3.720
	下流管底高 3.620
	管材質 管断面 管径 勾配 区間距離 VU O200 3.98% 25.40m
	上流管底高 3.720
	下流管底高 3.620
取付管属性	
	管断面 管径 取付管延長 埋込距離 O150 2.76 13.59

摂津市上下水道部下水道事業課

令和4年3月現在

1/500



※公共下水道台帳図はあくまで参考図となります。必ず現地調査を行って下さい。