

アスベスト空气中濃度測定結果報告書-1

株木・永商特定建設工事共同企業体 御中

株式会社 Asnax 分析センター
大阪府池田市住吉4丁目9番10号
TEL : 072-736-9940 FAX : 072-736-9941
作業環境測定機関 労働局長登録 27-114

貴依頼によるアスベスト空气中濃度測定の結果は、以下に記載したとおりであることを証明致します。

件 名 ・ 工 事 名 : 摂津市立千里丘小学校校舎整備工事

測定場所（住所） : 大阪府摂津市千里丘3丁目15-4

サンプリング方法 : ろ過捕集法

マウンティング方法 : アセトネートリアセチン法

分 析 方 法 : 位相差顕微鏡法

分 析 者 : 第一種作業環境測定士 梯 翔太

測 定 結 果

(単位 : (f /L)

測定点名	作業前		作業中		養生撤去前 (シート養生中)		作業後 (シート撤去1週間後以降)	
煙突 1工区								
1階作業室内	1	<0.5	5	<49.0	13	<0.5	15	<0.5
R階作業室内	2	<0.5	6	<49.0	14	<0.5	16	<0.5
1階負圧除塵装置排気口			7	<0.5				
R階負圧除塵装置排気口			8	<0.5				
工事施工境界①	3	<0.11	9	<0.11			17	<0.11
工事施工境界②			10	<0.11				
工事施工境界③	4	<0.11	11	<0.11			18	<0.11
工事施工境界④			12	<0.11				
煙突 2工区								
1階作業室内	1	<0.5	5	<49.0	13	<0.5	15	<0.5
R階作業室内	2	<0.5	6	<49.0	14	<0.5	16	<0.5
1階負圧除塵装置排気口			7	<0.5				
R階負圧除塵装置排気口			8	<0.5				
工事施工境界①	3	作業前 煙突 1工区 工事施工境界 ①・③ と共通	9	<0.11			17	作業後 煙突 1工区 工事施工境界 ①・③ と共通
工事施工境界②			10	<0.11				
工事施工境界③	4		11	<0.11			18	
工事施工境界④			12	<0.11				

アスベスト空气中濃度測定結果報告書-2

株木・永商特定建設工事共同企業体 御中

株式会社 Asnax 分析センター
大阪府池田市住吉2丁目9番10号
TEL : 072-736-9940 / FAX : 072-736-9941
作業環境測定機関 登録局長登録 27-114

貴依頼によるアスベスト空气中濃度測定の結果は、以下に記載したとおりであることを証明致します。

件 名 ・ 工 事 名 : 摂津市立千里丘小学校校舎整備工事

測定場所（住所） : 大阪府摂津市千里丘3丁目15-4

サンプリング方法 : ろ過捕集法

マウンティング方法 : アセトネートリアセチン法

分 析 方 法 : 位相差顕微鏡法

分 析 者 : 第一種作業環境測定士 梯 翔太

測 定 結 果

(単位 : (f /L))

測定点名	作業前		作業中		養生撤去前 (シート養生中)		作業後 (シート撤去1週間後以降)	
煙突 3工区								
1階作業室内	1	<0.5	5	<49.0	13	<0.5	15	<0.5
R階作業室内	2	<0.5	6	<49.0	14	<0.5	16	<0.5
1階負圧除塵装置排気口			7	<0.5				
R階負圧除塵装置排気口			8	<0.5				
工事施工境界①	3	作業前 煙突 1工区 工事施工境界 ①・③ と共通	9	<0.11			17	作業後 煙突 1工区 工事施工境界 ①・③ と共通
工事施工境界②			10	<0.11				
工事施工境界③	4		11	<0.11			18	
工事施工境界④			12	<0.11				
煙突 4工区								
1階作業室内	1	<0.5	5	<49.0	13	<0.5	15	<0.5
R階作業室内	2	<0.5	6	<49.0	14	<0.5	16	<0.5
1階負圧除塵装置排気口			7	<0.5				
R階負圧除塵装置排気口			8	<0.5				
工事施工境界①	3	作業前 煙突 1工区 工事施工境界 ①・③ と共通	9	<0.11			17	作業後 煙突 1工区 工事施工境界 ①・③ と共通
工事施工境界②			10	<0.11				
工事施工境界③	4		11	<0.11			18	
工事施工境界④			12	<0.11				

測定箇所図面-1

作業前・作業中・作業後 (シート撤去1週間後以降)

全工区共通 工事施工境界




測定箇所図面-2


作業前・作業中・養生撤去前(ｼｰﾄ養生中)・作業後(ｼｰﾄ撤去1週間後以降)

煙突 1工区

1階



R階




測定箇所図面-3

作業前・作業中・養生撤去前(ｼｰﾄ養生中)・作業後(ｼｰﾄ撤去1週間後以降)

煙突 2工区

1階



R階



測定箇所図面-4


作業前・作業中・養生撤去前(ｼｰﾄ養生中)・作業後(ｼｰﾄ撤去1週間後以降)

煙突 3工区

1階



R階




測定箇所図面-5

作業前・作業中・養生撤去前(ｼｰﾄ養生中)・作業後(ｼｰﾄ撤去1週間後以降)

煙突 4工区

1階



R階

